

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月08日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.97	8.15	66.12	0.80	16.97	11.92	1.03	71566.59
1	7.85	5.61	42.81	2.55	15.45	12.13	1.02	67767.79
2	6.61	5.22	44.23	2.19	15.46	12.40	1.01	66244.45
3	7.98	5.93	55.94	2.87	15.23	12.13	1.02	69171.59
4	9.66	6.97	57.53	1.01	17.06	11.19	1.02	76872.71
5	7.78	7.45	55.43	1.50	16.11	11.49	1.00	77544.01
6	8.98	6.38	52.46	1.72	16.89	11.37	0.99	73802.47
7	8.91	4.95	51.34	2.28	15.67	11.91	1.00	70763.93
8	11.04	6.56	45.86	3.11	15.08	11.85	1.02	73064.76
9	13.05	8.78	40.89	3.52	15.14	12.10	1.00	68987.40
10	3.08	8.46	34.76	3.44	13.78	12.77	0.95	57667.21
11	10.09	4.37	43.19	1.13	16.20	11.55	0.98	73836.99
12	8.97	3.15	47.70	1.75	15.36	11.72	0.99	72899.77
13	12.79	4.06	49.43	2.23	15.65	12.23	1.01	70769.06
14	12.08	4.29	41.83	1.87	16.11	11.29	1.01	75663.99
15	10.53	4.43	40.79	2.60	14.83	11.58	1.01	71017.88
16	10.56	4.90	58.41	1.62	16.57	11.58	0.98	74138.14
17	9.08	8.44	55.91	1.31	15.87	11.98	0.97	70891.15
18	9.12	8.71	61.46	1.41	16.02	12.48	0.99	66815.17
19	9.92	5.15	56.43	1.21	15.78	11.76	0.97	72593.97
20	11.16	9.57	56.08	1.90	15.04	11.70	1.01	74016.23
21	9.68	5.20	57.91	1.35	15.76	11.74	0.99	72851.19
22	11.14	6.76	65.39	0.82	16.60	11.73	0.97	72919.18
23	10.85	9.37	60.13	1.29	16.69	11.84	0.97	71622.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.50	6.37	51.75	1.89	15.81	11.85	1.00	71395.35
最大值	13.05	9.57	66.12	3.52	17.06	12.77	1.04	77544.01
發生時間	9	20	0	9	4	10		5
最小值	3.08	3.15	34.76	0.80	13.78	11.19	0.90	57667.21
發生時間	10	12	10	0	10	4		10
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %	0.00 %		-0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.01 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %		0.01		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月08日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.12 %	-0.08 %	-0.06 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.04 %	-0.30 %	0.08 %		-0.11		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月08日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.45	5.42	60.89	1.23	16.02	10.79	1.04	85235.99
1	10.01	4.64	51.55	1.50	15.73	10.62	1.04	84677.15
2	9.80	2.22	58.44	1.98	14.68	10.91	1.04	81779.91
3	12.26	9.42	45.15	4.01	15.94	10.03	1.04	86074.75
4	8.85	3.81	55.58	1.42	14.79	10.91	1.04	80848.77
5	10.63	7.92	50.58	2.24	14.83	11.19	1.02	78889.66
6	8.76	4.13	59.14	2.35	13.87	11.23	1.02	79008.37
7	11.93	8.99	54.32	3.32	13.87	11.03	1.04	83260.05
8	10.15	3.11	52.54	2.77	13.78	11.07	1.05	78389.07
9	11.51	3.80	43.89	3.50	13.94	10.65	1.07	78422.54
10	8.15	4.36	42.51	2.25	14.38	10.36	1.06	78887.57
11	7.31	7.05	51.65	1.65	14.37	10.87	1.07	75623.86
12	5.75	4.25	62.59	0.98	15.60	10.98	1.05	77826.22
13	10.11	7.82	45.38	2.08	14.08	10.38	1.06	82576.35
14	9.78	4.57	54.44	1.76	15.45	10.87	1.04	76115.06
15	10.32	8.79	53.07	2.89	15.49	10.19	1.05	82110.12
16	10.37	4.83	55.60	2.10	14.72	10.63	1.05	81216.67
17	8.58	6.31	54.74	1.73	14.39	10.83	1.06	78961.46
18	10.24	5.92	51.56	1.84	14.69	10.67	1.05	79678.05
19	9.05	4.70	53.55	1.15	15.66	10.73	1.05	80843.40
20	10.68	10.28	57.78	2.20	14.21	10.88	1.05	78498.60
21	12.90	10.99	54.50	3.85	12.59	11.14	1.06	77936.09
22	9.58	5.04	53.13	5.89	13.30	10.89	1.06	77334.07
23	11.29	5.18	57.92	2.29	14.73	11.10	1.06	78737.81
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.85	5.98	53.35	2.37	14.63	10.79	1.05	80122.15
最大值	12.90	10.99	62.59	5.89	16.02	11.23	1.10	86074.75
發生時間	21	21	12	22	0	6		3
最小值	5.75	2.22	42.51	0.98	12.59	10.03	1.01	75623.86
發生時間	12	2	10	12	21	3		11
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.04 %	-0.08 %	-0.01 %		0.03		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.32 %	-0.22 %	-0.05 %		0.04		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								