

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月10日

報表日期: 114年12月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.56	13.29	45.20	1.62	16.64	11.59	1.25	80358.44
1	9.92	14.16	51.16	1.66	16.45	12.21	1.25	75328.99
2	9.21	12.87	47.81	2.52	16.25	11.84	1.24	78503.14
3	12.07	12.27	57.43	3.20	16.77	11.82	1.22	78524.30
4	13.64	11.99	57.00	3.89	15.78	11.79	1.23	79533.51
5	10.68	12.49	63.08	2.91	16.38	12.08	1.25	80325.51
6	10.04	12.27	65.11	2.81	16.54	11.89	1.25	78052.41
7	12.97	12.30	55.58	3.13	16.43	11.94	1.26	78266.54
8	13.50	12.20	51.51	3.52	15.72	11.95	1.24	77848.53
9	12.42	12.41	44.14	4.09	14.82	12.20	1.22	77114.27
10	12.91	12.31	47.23	3.81	15.44	12.03	1.25	77723.44
11	12.84	12.57	47.69	3.70	14.51	12.36	1.25	75831.30
12	12.16	12.57	46.30	2.38	13.83	12.41	1.25	76017.70
13	12.31	12.42	44.73	2.36	14.76	12.17	1.25	77037.81
14	9.00	12.56	48.70	2.02	14.51	12.33	1.25	75911.75
15	9.84	12.76	53.22	3.69	14.44	12.23	1.24	76303.31
16	15.74	12.40	50.70	2.99	14.52	12.19	1.24	76908.87
17	16.43	12.53	60.50	2.09	14.71	12.26	1.25	76696.75
18	11.76	12.49	57.00	2.05	14.49	12.11	1.25	77961.15
19	13.36	12.53	54.05	2.03	14.55	12.26	1.24	76524.94
20	10.15	13.70	65.75	1.69	15.05	12.47	1.22	72894.33
21	12.00	12.89	48.14	1.53	16.06	11.28	1.20	77569.37
22	12.01	12.25	60.53	1.42	15.92	11.89	1.21	78419.23
23	9.29	12.39	58.23	1.48	15.35	11.98	1.21	78081.95
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.78	12.61	53.37	2.61	15.41	12.05	1.24	77405.73
最 大 值	16.43	14.16	65.75	4.09	16.77	12.47	1.26	80358.44
發生時間	17	1	20	9	3	20		0
最 小 值	8.56	11.99	44.14	1.42	13.83	11.28	1.19	72894.33
發生時間	0	4	9	22	12	21		20
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.04	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	-0.17 %	-0.12 %	-0.04 %	-0.74 %		-0.01	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月10日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年12月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.26	11.57	52.99	0.52	18.12	10.02	1.36	77347.69
1	7.41	12.10	48.04	0.51	19.33	9.76	1.36	76778.12
2	10.44	12.86	42.12	1.15	18.95	9.40	1.36	78141.09
3	12.65	11.97	55.40	1.74	18.40	9.92	1.36	76229.72
4	12.76	12.78	40.88	1.72	17.80	9.76	1.37	76827.62
5	12.00	13.01	46.80	1.60	16.85	10.05	1.37	76308.09
6	13.90	13.05	54.21	1.85	16.87	10.23	1.37	77484.06
7	14.23	12.35	46.13	2.85	16.00	10.74	1.41	76211.24
8	7.39	15.12	32.67	1.31	18.32	9.18	1.41	74858.32
9	9.89	11.43	40.20	1.53	18.12	9.09	1.39	72887.05
10	5.95	12.42	43.85	2.05	16.91	9.44	1.38	75239.45
11	7.54	11.98	52.29	2.64	16.75	9.46	1.37	73674.12
12	11.39	11.20	57.20	1.55	16.42	9.55	1.38	72719.49
13	14.03	12.01	40.92	2.05	17.46	9.19	1.37	73450.80
14	12.17	11.60	37.15	1.70	18.72	9.05	1.36	75111.06
15	9.57	11.73	35.41	2.04	17.42	9.49	1.38	74747.49
16	14.40	13.38	32.63	4.11	17.42	9.45	1.36	75580.89
17	11.45	13.80	37.71	3.01	17.12	9.45	1.37	77120.02
18	11.82	7.32	40.86	1.82	17.49	9.31	1.37	77470.44
19	13.07	8.96	42.40	3.81	15.86	9.65	1.36	74524.70
20	7.03	7.37	47.13	4.96	17.90	9.41	1.37	76053.95
21	8.97	12.58	40.43	4.53	18.93	9.11	1.37	77824.58
22	11.13	8.91	38.76	2.40	18.19	9.44	1.39	76559.75
23	9.78	11.43	32.95	3.26	17.03	9.57	1.38	75191.66
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.68	11.71	43.30	2.28	17.60	9.57	1.37	75764.22
最 大 值	14.40	15.12	57.20	4.96	19.33	10.74	1.42	78141.09
發生時間	16	8	12	20	1	7		2
最 小 值	5.95	7.32	32.63	0.51	15.86	9.05	1.36	72719.49
發生時間	10	18	16	1	19	14		12
零點偏移(率)	-0.21 %	-0.01 %	-0.08 %	0.00 %		-0.06	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	0.94 %	0.43 %	-0.81 %	-1.06 %		0.24	0.00	0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								