

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月04日

報表日期: 114年07月04日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月04日

報表日期: 114年07月04日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.80	8.13	48.93	1.50	17.21	11.14	0.97	80319.84
1	4.50	7.34	43.85	2.49	17.82	11.01	0.95	79039.55
2	6.91	3.06	52.30	1.83	16.78	11.05	0.94	80520.46
3	8.80	4.89	56.86	2.16	16.88	10.91	0.95	81366.79
4	8.54	5.19	63.00	1.66	17.65	10.84	0.94	81923.46
5	9.57	4.75	60.25	2.55	16.67	11.02	0.94	78932.62
6	7.40	6.15	56.43	2.16	17.38	10.79	0.98	81951.22
7	7.43	3.99	57.10	2.50	16.25	10.87	0.99	76550.48
8	10.30	2.85	62.47	2.56	17.19	10.81	0.99	80996.93
9	12.12	2.25	69.82	3.01	16.47	11.24	0.99	80162.51
10	9.17	7.71	45.38	3.50	16.46	11.25	0.97	78909.14
11	4.14	8.36	42.04	2.52	16.21	10.92	0.97	76462.91
12	4.68	13.03	46.93	2.51	15.81	11.05	0.95	76268.04
13	7.51	7.39	40.01	2.49	16.46	10.91	0.95	75119.50
14	7.76	10.64	54.46	2.42	16.95	10.71	0.97	81038.06
15	2.33	5.19	58.04	2.28	17.13	11.07	0.98	80109.53
16	2.64	9.77	53.87	2.15	17.32	10.81	0.99	82693.01
17	2.51	9.86	64.26	2.55	18.06	11.11	1.01	79960.76
18	4.66	9.59	57.66	1.37	18.90	10.57	0.99	82377.26
19	8.64	8.94	56.93	1.70	18.83	10.55	0.97	82654.68
20	7.48	8.83	54.93	3.09	17.55	10.27	0.98	80055.48
21	10.24	9.01	53.53	1.61	16.62	10.29	0.97	79840.97
22	11.39	8.23	61.81	1.45	16.08	11.05	0.97	77949.46
23	6.38	9.66	60.82	2.67	15.68	11.41	0.97	79703.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.20	7.28	55.07	2.28	17.01	10.90	0.97	79787.75
最 大 值	12.12	13.03	69.82	3.50	18.90	11.41	1.05	82693.01
發生時間	9	12	9	10	18	23		16
最 小 值	2.33	2.25	40.01	1.37	15.68	10.27	0.94	75119.50
發生時間	15	9	13	18	23	20		13
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.03 %		-0.08		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.13 %	1.34 %	0.48 %	0.19 %		-0.25		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年07月04日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	0.27	8.93	62.13	1.19	17.58	10.27	1.41	75565.40
1	3.06	6.65	65.34	1.41	18.43	10.30	1.41	78197.55
2	4.91	4.77	65.64	1.54	17.95	10.07	1.40	80748.21
3	4.56	6.04	62.76	1.44	17.50	9.94	1.40	80242.51
4	5.84	7.77	60.17	1.62	18.17	9.61	1.41	79030.39
5	0.46	5.64	64.45	1.38	18.10	9.91	1.43	77920.73
6	0.02	5.83	57.53	1.22	17.36	9.96	1.41	76541.75
7	0.37	6.62	63.43	1.43	16.72	10.06	1.44	77477.24
8	6.71	3.38	61.62	1.77	16.52	9.99	1.41	73759.73
9	1.28	2.70	61.00	1.14	17.42	10.22	1.43	73644.47
10	7.56	7.59	56.52	1.37	17.42	10.30	1.39	74756.05
11	1.16	8.07	56.88	1.05	16.65	10.49	1.36	72479.40
12	1.15	10.64	58.82	1.67	15.21	10.67	1.36	70819.12
13	1.24	6.66	62.83	1.89	17.03	10.44	1.37	69701.73
14	1.21	11.11	58.62	1.23	17.95	9.78	1.39	69680.97
15	1.10	12.05	56.24	1.12	17.03	9.99	1.37	65891.06
16	6.37	7.54	49.80	1.82	17.58	9.19	1.38	75006.07
17	4.67	8.59	53.01	1.56	18.32	9.36	1.42	77780.20
18	2.45	7.86	51.75	1.05	19.77	8.68	1.39	77876.68
19	7.65	7.22	56.72	1.25	21.02	8.28	1.38	81657.42
20	4.02	10.72	49.04	2.13	20.66	8.11	1.39	83992.38
21	1.61	6.75	53.23	1.02	17.32	9.04	1.41	71636.73
22	2.19	8.99	61.51	2.08	16.63	9.93	1.43	72878.94
23	0.53	10.09	64.11	1.43	16.38	10.37	1.43	73589.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.93	7.59	58.88	1.45	17.70	9.79	1.40	75453.10
最 大 值	7.65	12.05	65.64	2.13	21.02	10.67	1.46	83992.38
發生時間	19	15	2	20	19	12		20
最 小 值	0.02	2.70	49.04	1.02	15.21	8.11	1.35	65891.06
發生時間	6	9	20	21	12	20		15
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.28		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.23 %	-0.02 %	0.52 %		0.09		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								