

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年12月28日

報表日期: 114年12月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.56	12.45	57.43	2.17	16.04	11.06	1.35	69550.46
1	遺失	遺失	遺失	遺失	遺失	遺失	1.35	遺失
2	9.93	12.04	42.65	3.16	17.56	10.72	1.35	72484.53
3	5.31	11.46	47.01	3.63	16.66	10.37	1.36	74856.79
4	7.25	12.15	52.43	4.11	16.12	10.36	1.36	70105.33
5	1.66	12.12	57.54	2.35	17.01	10.16	1.36	70433.04
6	3.39	11.41	53.77	2.81	16.59	10.35	1.36	74042.22
7	9.06	11.42	46.35	2.15	16.68	10.19	1.36	70105.01
8	10.50	11.70	55.97	2.72	16.29	10.42	1.36	73070.69
9	11.41	11.78	61.10	1.98	16.35	10.63	1.36	72698.63
10	12.40	11.73	48.93	1.35	17.00	10.26	1.35	74381.26
11	11.45	11.90	48.57	1.13	16.40	10.67	1.34	70882.27
12	12.49	12.35	49.31	1.23	15.66	10.76	1.34	71207.07
13	11.85	15.04	52.63	2.17	14.77	10.70	1.33	69767.75
14	9.61	11.39	40.82	0.92	15.52	10.02	1.32	68195.47
15	11.88	11.51	38.19	3.00	17.66	9.34	1.33	72239.65
16	12.03	13.25	34.27	3.38	16.79	9.31	1.33	75196.27
17	9.89	11.89	52.38	3.47	14.86	10.79	1.33	69444.00
18	11.72	11.66	52.83	3.52	15.85	10.35	1.33	73438.45
19	10.94	11.66	51.67	3.43	15.25	10.66	1.34	67562.39
20	12.59	10.62	44.49	3.28	17.62	9.41	1.34	76597.17
21	10.28	11.66	60.58	2.28	17.04	10.52	1.34	70397.67
22	12.07	11.08	48.47	2.62	17.69	9.74	1.34	77557.74
23	12.68	11.26	53.34	2.45	17.74	9.91	1.36	78625.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	23
平 均 值	10.00	11.89	50.03	2.58	16.48	10.29	1.34	72297.38
最 大 值	12.68	15.04	61.10	4.11	17.74	11.06	1.36	78625.87
發生時間	23	13	9	4	23	0		23
最 小 值	1.66	10.62	34.27	0.92	14.77	9.31	1.27	67562.39
發生時間	5	20	16	14	13	16		19
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.05	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	1.09 %	-1.83 %	-0.09 %	-0.66 %		0.02	0.00	0.00 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	95.83 %
備註								