

## 報表日期: 114年11月06日

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A



P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年11月06日

報表日期: 114年11月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	11.66	12.63	46.23	1.44	19.72	8.74	1.43	84787.12
1	11.10	11.23	55.49	1.51	19.63	9.03	1.43	84431.34
2	13.96	11.48	52.27	1.81	19.73	8.91	1.43	84038.16
3	13.46	11.09	51.95	1.62	19.73	9.19	1.43	82058.24
4	12.09	10.72	51.20	2.20	18.00	9.24	1.43	80859.28
5	13.22	11.01	59.11	1.85	18.46	9.12	1.44	82397.08
6	9.05	13.28	55.53	1.27	18.15	9.19	1.44	80541.72
7	6.53	11.57	49.30	2.33	18.14	9.23	1.43	79480.55
8	8.27	10.83	52.19	2.56	18.24	9.01	1.43	81644.56
9	14.87	11.94	54.29	2.40	19.03	9.29	1.44	83404.34
10	11.96	12.14	57.25	1.79	19.38	9.37	1.42	84493.10
11	9.48	12.25	50.07	1.56	17.42	9.60	1.42	83187.01
12	15.29	12.83	49.81	1.84	16.33	10.00	1.43	79957.25
13	10.27	12.31	57.83	1.70	17.14	9.87	1.43	79738.20
14	17.22	12.50	56.22	2.27	16.11	10.16	1.41	81030.05
15	13.60	12.78	60.51	2.78	17.00	10.23	1.41	81653.93
16	7.25	12.99	56.32	2.08	20.32	9.35	1.43	84574.62
17	10.62	12.50	42.92	2.49	20.25	8.80	1.43	88454.24
18	12.51	11.31	48.15	1.47	19.67	8.87	1.43	86706.24
19	13.54	11.19	54.05	1.64	20.01	8.93	1.46	88418.63
20	11.77	11.79	60.10	2.63	17.60	9.80	1.46	85410.06
21	12.26	11.57	59.46	3.31	18.46	9.79	1.46	84697.99
22	11.65	12.67	49.61	2.95	18.75	9.38	1.46	84269.46
23	13.20	11.30	52.67	2.19	19.06	9.62	1.46	84501.91
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.87	11.91	53.44	2.07	18.60	9.36	1.43	83363.96
最 大 值	17.22	13.28	60.51	3.31	20.32	10.23	1.47	88454.24
發生時間	14	6	15	21	16	15		17
最 小 值	6.53	10.72	42.92	1.27	16.11	8.74	1.39	79480.55
發生時間	7	4	17	6	14	0		7
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.04 %	-0.00 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	-0.04 %	0.42 %	0.83 %	-0.28 %		0.19	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								