

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年01月30日

報表日期: 114年01月30日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.15	5.54	43.76	1.43	14.17	11.86	1.34	78271.12
1	9.08	4.00	50.91	1.97	14.61	12.19	1.34	75280.26
2	11.80	4.83	46.69	2.15	13.38	11.95	1.34	77494.35
3	7.23	3.40	47.13	2.27	12.73	12.34	1.34	76181.73
4	4.83	4.53	55.58	1.93	13.30	12.68	1.34	74404.87
5	9.78	3.77	57.71	2.29	13.15	12.16	1.31	75589.04
6	4.50	3.35	57.94	1.93	13.23	12.40	1.31	77051.98
7	7.36	3.39	50.34	2.55	12.78	12.25	1.31	78969.17
8	9.17	3.44	50.92	2.83	12.79	12.26	1.31	78195.30
9	7.57	2.87	63.37	1.75	13.61	12.19	1.30	78885.82
10	8.09	3.25	67.01	2.10	13.00	12.16	1.31	79132.76
11	13.06	5.20	55.61	3.18	11.68	12.52	1.30	77077.45
12	12.39	5.37	47.44	3.63	11.88	12.39	1.29	78263.44
13	6.71	4.50	62.48	1.95	13.56	12.33	1.29	77514.92
14	7.74	6.12	56.17	1.79	13.53	12.05	1.30	80093.37
15	9.09	6.21	45.14	2.25	13.69	11.90	1.29	81462.68
16	11.05	3.36	43.02	2.40	13.39	12.11	1.27	79327.95
17	9.80	5.24	52.89	1.45	14.37	12.09	1.29	79040.41
18	9.65	4.01	53.04	1.59	13.95	12.00	1.29	79516.10
19	8.28	3.96	48.06	1.52	14.50	12.02	1.28	79162.03
20	7.03	4.15	52.76	1.50	14.12	12.47	1.28	75666.75
21	8.68	3.58	44.73	1.86	13.65	12.00	1.27	79388.30
22	6.72	3.39	46.71	1.22	14.77	12.05	1.27	78544.48
23	8.68	3.41	40.92	2.41	13.12	12.10	1.27	78373.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.48	4.20	51.68	2.08	13.46	12.19	1.30	78037.01
最 大 值	13.06	6.21	67.01	3.63	14.77	12.68	1.36	81462.68
發生時間	11	15	10	12	22	4		15
最 小 值	4.50	2.87	40.92	1.22	11.68	11.86	1.26	74404.87
發生時間	6	9	23	22	11	0		4
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.05 %	-0.02 %	0.00 %		-0.03		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.55 %	0.18 %	0.16 %		-0.02		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

報表日期: 114年01月30日

[illegible]

