

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月11日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.63	5.54	65.42	0.90	16.06	10.28	1.18	84221.74
1	7.93	2.80	65.75	1.69	17.29	11.63	0.98	72296.32
2	7.62	5.08	55.51	1.30	16.69	12.20	0.98	68752.40
3	7.78	2.94	50.90	1.55	16.87	12.16	0.98	68513.85
4	9.23	7.18	53.07	1.54	17.70	11.68	0.97	71216.28
5	9.97	4.68	42.36	1.08	17.92	11.57	0.95	66515.97
6	9.80	5.72	58.43	2.15	16.73	12.09	0.93	69052.69
7	7.41	5.60	52.52	2.34	15.93	12.57	0.92	66361.23
8	9.61	2.24	55.12	1.43	18.21	11.28	0.92	74015.10
9	11.07	14.52	53.10	1.16	18.04	11.05	0.96	76225.55
10	9.27	6.19	54.28	1.51	16.93	11.63	0.97	71935.66
11	9.16	6.25	52.10	1.03	17.45	11.49	0.97	72806.20
12	8.52	8.09	57.05	0.90	17.56	11.55	0.97	72084.72
13	9.26	10.44	65.76	0.84	17.64	11.98	0.97	68668.80
14	8.36	7.18	54.32	0.44	18.94	11.09	0.95	73940.66
15	9.02	9.47	45.52	0.89	17.63	11.25	0.93	73593.94
16	11.67	13.07	47.85	1.33	16.70	11.65	0.92	71051.22
17	9.14	7.37	55.47	1.27	15.95	11.83	0.93	70714.60
18	9.18	4.93	57.63	1.09	16.90	11.70	0.93	71302.06
19	9.06	5.76	54.04	0.73	17.80	11.59	0.97	71371.76
20	9.99	6.51	59.77	0.51	18.55	11.30	0.96	73155.41
21	8.62	9.38	57.38	0.58	19.11	10.91	0.96	75381.51
22	9.25	9.85	61.14	0.77	17.44	12.00	0.96	68699.25
23	9.28	7.43	60.69	0.66	17.94	11.77	0.95	69975.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	8.83	7.01	55.63	1.15	17.42	11.59	0.96	71743.85
最大值	11.67	14.52	65.76	2.34	19.11	12.57	1.34	84221.74
發生時間	16	9	13	7	21	7		0
最小值	1.63	2.24	42.36	0.44	15.93	10.28	0.91	66361.23
發生時間	0	8	5	14	7	0		7
零點偏移(率)	-0.10 %	0.01 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.36		0.10 %
全幅偏移(率)	0.32 %	0.21 %	-0.58 %	0.52 %		0.01		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月11日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.03 %	-0.02 %	-0.04 %		0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.10 %	-0.05 %	0.12 %		-0.24		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月11日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.61	3.40	45.90	3.07	15.21	10.07	1.05	80114.11
1	9.53	6.10	40.14	2.55	15.78	10.20	1.06	81269.75
2	9.14	5.38	48.27	2.60	15.46	10.66	1.07	80751.79
3	8.31	2.08	54.52	3.09	15.05	10.78	1.06	77588.58
4	7.29	5.99	40.22	7.10	18.28	9.55	1.06	88331.30
5	8.96	1.09	48.87	0.89	16.37	10.24	1.06	86231.16
6	9.59	2.97	41.41	0.72	15.53	11.08	1.06	79743.81
7	12.57	4.84	52.75	2.35	14.15	11.36	1.06	76834.35
8	12.22	3.56	49.79	2.22	15.03	11.10	1.07	81021.40
9	14.67	5.18	52.77	2.09	14.31	11.17	1.06	79014.71
10	10.80	3.42	62.39	1.71	15.76	10.74	1.07	80444.21
11	8.69	3.08	55.01	1.87	14.96	10.72	1.08	81244.92
12	7.26	3.29	58.80	1.36	15.17	11.00	1.07	78686.73
13	9.33	4.21	55.19	1.04	15.92	10.64	1.07	81881.73
14	9.31	5.38	53.41	1.26	15.33	10.87	1.09	81837.90
15	4.27	5.33	52.43	1.34	14.34	11.12	1.07	78618.62
16	7.44	5.05	58.56	1.00	15.42	10.96	1.07	80721.95
17	6.12	3.44	54.39	1.50	14.31	11.52	1.08	76733.21
18	6.51	5.38	51.65	0.94	15.54	10.99	1.06	78626.93
19	6.88	4.66	59.96	0.94	16.22	10.96	1.04	78286.34
20	9.72	3.95	51.91	1.19	15.76	10.73	1.05	80704.94
21	9.30	5.98	55.73	0.77	17.41	10.28	1.06	82417.93
22	9.25	6.42	57.13	1.05	15.69	10.93	1.06	78646.39
23	10.01	5.51	52.98	0.77	17.38	10.73	1.06	79653.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	9.03	4.40	52.26	1.81	15.60	10.77	1.06	80391.92
最大值	14.67	6.42	62.39	7.10	18.28	11.52	1.09	88331.30
發生時間	9	22	10	4	4	17		4
最小值	4.27	1.09	40.14	0.72	14.15	9.55	1.04	76733.21
發生時間	15	5	1	6	7	4		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.04 %	0.00 %		0.03		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.28 %	-1.01 %	0.07 %		-0.14		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								