

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年10月15日

報表日期: 114年10月15日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.16	14.27	72.19	1.83	17.06	12.29	1.23	64591.99
1	9.04	13.27	53.32	2.34	17.62	11.50	1.23	69379.19
2	9.75	13.76	46.18	2.82	16.39	11.91	1.23	67743.45
3	10.03	12.93	58.28	2.42	16.66	11.41	1.25	72405.75
4	10.13	13.77	48.11	3.19	15.28	11.94	1.25	68253.56
5	3.23	13.72	72.30	1.99	16.48	11.84	1.25	68961.37
6	9.72	13.16	52.56	2.49	15.70	11.46	1.25	73863.33
7	9.96	14.12	57.22	2.28	15.79	11.83	1.25	70638.83
8	8.03	12.81	56.31	1.92	17.00	11.29	1.24	74226.02
9	7.66	13.21	64.18	1.84	16.88	11.61	1.24	71772.55
10	8.11	12.88	58.14	1.77	16.49	11.41	1.23	73011.18
11	9.11	12.71	57.49	1.62	16.85	11.24	1.24	73852.79
12	9.62	12.66	63.18	2.34	14.47	11.49	1.23	73665.32
13	10.04	12.93	58.94	2.36	14.69	11.67	1.23	71821.47
14	8.81	13.34	60.49	1.97	15.36	11.74	1.23	70767.98
15	10.77	12.66	58.19	3.97	16.88	10.97	1.23	75716.16
16	7.26	12.56	55.09	3.72	16.47	11.03	1.23	75817.94
17	7.38	12.93	59.48	3.44	17.66	11.10	1.23	74460.67
18	9.49	12.65	55.94	3.07	16.95	10.93	1.24	76090.61
19	9.91	12.85	55.81	1.92	16.42	11.25	1.23	74114.91
20	10.21	13.59	54.28	3.16	17.05	10.84	1.22	76238.74
21	7.88	12.95	54.46	2.93	17.27	11.17	1.22	73804.38
22	7.75	12.70	56.48	3.58	17.56	10.99	1.23	74548.15
23	9.79	12.38	53.08	3.28	17.68	10.69	1.23	76964.38
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.70	13.12	57.57	2.59	16.53	11.40	1.23	72612.95
最 大 值	10.77	14.27	72.30	3.97	17.68	12.29	1.25	76964.38
發生時間	15	0	5	15	23	0		23
最 小 值	3.23	12.38	46.18	1.62	14.47	10.69	1.21	64591.99
發生時間	5	23	2	11	12	23		0
零點偏移(率)	-0.16 %	-0.03 %	-0.08 %	-0.05 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.31 %	1.26 %	-0.64 %	-0.14 %		0.36		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月15日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年10月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.59	11.50	61.94	1.59	17.32	9.98	1.34	79281.12
1	10.49	11.39	60.62	1.80	18.28	9.63	1.34	81727.03
2	9.52	12.69	57.29	2.55	15.17	10.41	1.35	75973.74
3	8.07	13.39	56.88	2.67	15.24	10.43	1.36	73714.34
4	11.30	12.09	48.92	2.57	16.55	9.74	1.38	80484.06
5	7.55	11.59	51.66	1.68	17.85	9.59	1.40	83106.96
6	8.52	11.77	48.99	1.78	17.70	9.56	1.39	81586.17
7	11.20	16.71	50.21	2.63	17.28	9.52	1.37	77090.40
8	8.43	11.23	48.57	1.94	17.44	9.52	1.34	79368.81
9	7.78	11.67	59.44	1.82	16.48	9.91	1.37	76310.08
10	10.68	12.26	56.11	2.54	15.50	10.08	1.32	76614.14
11	9.69	12.63	53.60	2.90	14.86	9.74	1.33	75371.30
12	9.04	12.53	58.31	1.34	14.47	9.65	1.36	76072.56
13	10.95	11.50	61.65	1.05	17.65	9.65	1.36	78509.39
14	6.71	12.31	59.75	1.60	17.18	9.70	1.36	79384.10
15	11.49	11.61	59.57	1.81	17.07	9.79	1.36	78867.05
16	7.13	11.78	44.39	1.62	16.97	8.60	1.36	75972.16
17	7.10	11.92	48.58	1.72	16.53	8.61	1.31	74879.87
18	8.52	12.22	41.86	1.63	17.56	8.26	1.34	74707.42
19	9.42	12.49	38.89	1.59	17.62	8.64	1.36	76229.34
20	10.28	12.02	44.30	1.54	17.92	8.55	1.35	75440.35
21	8.14	13.31	41.10	1.46	18.82	8.14	1.32	74556.71
22	9.92	11.80	52.58	1.71	18.87	8.82	1.31	81295.12
23	10.34	12.47	55.48	2.18	16.30	9.49	1.31	78132.13
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.24	12.29	52.53	1.91	16.94	9.42	1.35	77694.76
最 大 值	11.49	16.71	61.94	2.90	18.87	10.43	1.41	83106.96
發生時間	15	7	0	11	22	3		5
最 小 值	6.71	11.23	38.89	1.05	14.47	8.14	1.30	73714.34
發生時間	14	8	19	13	12	21		3
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.32 %	-0.26 %	0.95 %	-0.45 %		0.35		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								