P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.70	12.96	51.07	2.56	15.63	11.62	1.25	82068.64
1	9.34	13.69	55.55	1.02	17.10	11.84	1.27	78308.19
2	11.31	13.69	61.33	1.83	15.88	11.22	1.29	85100.30
3	11.43	13.84	55.45	2.63	13.04	12.22	1.28	78433.56
4	11.71	15.38	46.53	2.68	13.33	12.34	1.27	77338.69
5	14.59	11.94	44.62	3.04	15.07	11.74	1.29	74755.01
6	12.95	12.26	42.94	2.29	15.24	11.52	1.29	82901.76
7	9.67	12.22	49.05	1.50	14.84	11.95	1.29	79238.79
8	9.84	12.47	41.85	1.62	15.82	11.74	1.30	79699.15
9	12.84	12.01	48.90	2.25	16.49	11.52	1.33	80731.81
10	10.03	12.51	43.75	2.89	14.62	12.11	1.29	77426.55
11	10.08	12.20	39.30	2.17	15.66	11.72	1.31	81015.36
12	12.17	12.33	38.24	2.89	14.99	11.55	1.29	82137.38
13	10.43	12.39	44.07	2.40	15.34	11.73	1.29	80639.41
14	10.88	12.21	39.71	2.48	15.49	11.56	1.29	81536.15
15	10.42	12.27	41.17	2.45	15.25	11.81	1.30	79455.45
16	12.41	12.61	48.47	1.91	16.56	11.74	1.31	79103.54
17	13.35	11.74	48.81	2.55	15.98	11.11	1.31	84558.11
18	12.37	12.14	53.52	2.52	15.35	11.81	1.31	79322.23
19	14.60	11.92	53.68	4.11	15.01	11.34	1.33	83332.87
20	11.01	12.10	55.01	2.71	15.14	11.79	1.32	79648.75
21	11.21	12.61	53.34	3.11	14.62	11.55	1.30	82243.12
22	11.54	12.22	52.00	2.50	14.56	11.91	1.29	79231.56
23	10.91	14.57	48.31	2.96	15.10	11.96	1.29	78086.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.53	12.68	48.19	2.46	15.25	11.73	1.29	80263.02
最 大 值	14.60	15.38	61.33	4.11	17.10	12.34	1.34	85100.30
發生時間	19	4	2	19	1	4		2
最 小 值	9.34	11.74	38.24	1.02	13.04	11.11	1.25	74755.01
發生時間	1	17	12	1	3	17		5
零點偏移(率)	-0.15 %	0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.08	-0.01	0.30 %
全幅偏移(率)	1.14 %	1.43 %	-0.75 %	0.15 %		0.21	-0.06	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.25	11.95	52.17	1.30	16.49	10.82	1.06	77392.91
1	7.51	12.20	51.59	2.25	15.94	10.94	1.09	75098.50
2	6.32	11.90	52.92	1.59	16.27	10.74	1.10	77122.83
3	10.96	11.91	60.08	2.34	14.46	10.91	1.10	74728.77
4	8.12	11.86	44.54	1.69	16.34	10.63	1.09	75104.62
5	8.73	11.97	50.41	1.86	16.21	10.77	1.09	76264.63
6	2.22	11.46	41.95	1.06	17.67	10.09	1.08	74992.70
7	7.17	12.28	44.49	1.71	17.18	10.33	1.08	76187.57
8	10.18	12.25	43.58	2.22	16.29	10.32	1.09	76109.31
9	8.76	11.89	43.52	1.25	17.61	10.30	1.11	76451.73
10	9.53	12.15	42.95	2.15	15.90	10.32	1.09	76201.43
11	11.30	11.91	50.72	2.34	15.96	10.41	1.10	75865.35
12	8.42	12.28	51.16	1.82	16.53	10.25	1.09	77528.44
13	8.07	11.48	47.73	2.00	16.35	10.37	1.07	76129.60
14	9.90	11.44	48.61	1.83	16.08	10.40	1.08	76000.15
15	7.76	11.50	50.40	1.29	17.43	10.30	1.09	76549.34
16	11.00	11.47	50.21	1.93	16.29	10.37	1.09	75923.28
17	11.53	11.25	53.30	1.26	18.09	9.97	1.10	78841.04
18	11.11	11.46	55.82	1.56	17.48	9.94	1.10	78651.96
19	11.74	12.07	40.66	2.03	17.38	9.37	1.10	78175.65
20	9.28	11.83	45.95	3.05	15.12	10.81	1.10	77811.00
21	2.77	12.16	50.04	2.81	15.81	10.86	1.10	77259.01
22	4.16	11.86	52.96	2.65	15.37	10.85	1.10	76509.11
23	8.29	11.79	63.74	1.97	16.21	10.67	1.10	77863.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.50	11.85	49.56	1.91	16.44	10.45	1.09	76615.09
最 大 值	11.74	12.28	63.74	3.05	18.09	10.94	1.11	78841.04
發生時間	19	7	23	20	17	1		17
最 小 值	2.22	11.25	40.66	1.06	14.46	9.37	1.06	74728.77
發生時間	6	17	19	6	3	19		3
零點偏移(率)	-0.13 %	0.00 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.07	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-0.77 %	0.77 %	-0.34 %	-0.05 %		-0.02	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 115年01月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.72	11.52	36.19	1.44	18.10	9.40	1.41	74092.11
1	7.43	12.19	41.74	1.66	18.23	9.79	1.42	73152.11
2	7.32	12.07	42.26	1.88	16.33	9.94	1.41	72296.75
3	8.36	11.57	39.48	2.42	16.97	9.15	1.41	74252.38
4	7.48	12.00	43.62	2.04	15.53	10.01	1.40	70454.94
5	6.82	12.13	46.54	2.20	15.41	9.84	1.41	71431.88
6	7.91	11.93	47.91	2.34	15.49	9.71	1.41	71446.81
7	9.65	11.53	49.33	2.42	15.93	9.83	1.37	70249.82
8	8.58	11.58	50.29	2.47	15.12	10.20	1.36	71451.09
9	8.78	11.79	51.25	2.23	15.61	10.06	1.37	72924.96
10	6.72	11.95	50.13	1.99	15.99	9.98	1.36	71577.43
11	8.55	12.55	45.11	2.05	16.73	9.70	1.36	72465.14
12	8.06	12.53	46.84	2.00	15.98	9.80	1.36	70874.71
13	8.17	12.15	41.94	1.85	15.93	9.76	1.35	71145.36
14	9.37	12.63	40.16	2.06	15.66	9.56	1.34	70865.53
15	7.78	12.14	44.22	1.87	16.53	9.50	1.36	70706.01
16	8.30	12.35	42.73	1.72	17.67	9.59	1.36	70792.19
17	7.48	12.82	39.48	1.58	17.73	9.69	1.37	74231.23
18	7.59	12.60	33.37	1.33	17.52	9.18	1.36	73088.17
19	8.11	11.73	36.85	1.55	17.37	9.40	1.36	72248.85
20	7.31	11.34	39.50	1.67	17.42	9.38	1.36	72331.77
21	8.38	11.07	38.77	1.63	16.82	9.50	1.36	71646.24
22	7.71	11.14	39.93	1.48	17.51	9.41	1.36	72424.08
23	8.48	11.16	41.20	1.65	16.64	9.46	1.36	71804.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.00	11.94	42.87	1.90	16.59	9.66	1.37	71998.09
最 大 值	9.65	12.82	51.25	2.47	18.23	10.20	1.43	74252.38
發生時間	7	17	9	8	1	8		3
最 小 值	6.72	11.07	33.37	1.33	15.12	9.15	1.34	70249.82
發生時間	10	21	18	18	8	3		7
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.08	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	-1.96 %	0.90 %	-0.16 %	0.22 %		0.21	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								