

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月16日

報表日期: 113年07月16日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.73	8.02	39.52	2.38	16.94	11.59	1.02	79977.28
1	9.09	7.98	48.85	1.93	18.30	11.53	1.02	78743.81
2	8.82	8.17	38.57	2.19	17.18	11.15	1.02	81467.15
3	5.86	7.65	36.33	2.88	14.64	11.87	1.02	77807.55
4	5.99	10.51	52.07	2.57	15.64	12.06	1.04	74107.20
5	7.83	3.48	51.69	1.43	18.17	11.27	1.02	80465.67
6	7.18	2.81	54.33	1.40	18.75	11.00	1.02	83585.53
7	8.33	2.75	48.72	1.90	17.23	11.42	1.02	81949.37
8	7.33	2.86	44.42	2.02	16.75	11.59	1.02	77635.54
9	7.29	3.55	37.47	2.33	16.39	11.46	1.02	78363.51
10	10.15	4.24	37.53	2.11	17.43	11.03	1.02	79294.82
11	9.03	2.57	49.66	0.84	19.21	10.85	1.02	79673.37
12	9.21	2.39	55.45	1.48	17.91	11.09	1.03	81841.26
13	13.80	2.54	40.94	1.83	18.29	10.99	1.02	81083.01
14	9.68	3.26	33.58	2.88	15.80	11.37	1.02	76361.44
15	3.07	2.89	33.65	2.54	15.68	11.45	1.00	72544.22
16	7.95	2.85	41.60	2.06	17.12	10.80	1.01	79644.12
17	9.79	2.63	54.55	1.73	19.16	10.74	1.01	82225.55
18	9.94	2.64	43.64	2.07	17.98	10.81	1.02	81979.45
19	10.03	3.03	48.72	2.09	17.47	11.00	1.03	81200.82
20	9.66	4.32	57.48	1.40	18.14	10.99	1.03	80590.06
21	8.36	5.06	52.36	2.04	17.01	11.20	1.03	79817.09
22	8.82	4.09	52.76	2.47	15.80	11.36	1.02	78725.53
23	9.17	5.01	52.93	2.77	15.67	11.36	1.00	78402.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.63	4.39	46.12	2.06	17.19	11.25	1.02	79478.59
最 大 值	13.80	10.51	57.48	2.88	19.21	12.06	1.06	83585.53
發生時間	13	4	20	3	11	4		6
最 小 值	3.07	2.39	33.58	0.84	14.64	10.74	0.98	72544.22
發生時間	15	12	14	11	3	17		15
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.13 %	-0.48 %	0.00 %		0.07		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月16日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年07月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.44	4.39	47.52	1.40	15.25	11.34	1.02	76536.98
1	1.58	2.15	57.56	1.10	17.84	10.87	1.03	78691.43
2	1.33	2.04	56.60	2.05	14.56	11.40	1.02	76120.39
3	1.28	4.43	50.48	1.75	14.92	11.22	1.01	76695.75
4	1.24	2.56	52.93	1.08	16.55	11.25	0.99	75417.82
5	1.46	4.85	48.90	0.92	18.27	10.31	0.99	80489.24
6	1.50	6.65	52.38	1.53	15.50	10.88	0.99	77473.05
7	1.04	8.70	54.66	1.21	16.59	10.82	1.01	74079.67
8	4.74	1.42	48.32	1.66	15.47	11.01	0.99	75318.17
9	2.70	1.05	48.72	1.02	17.36	10.47	1.00	78107.95
10	3.69	2.29	39.07	0.97	16.63	10.57	1.02	75260.76
11	2.32	2.30	42.35	0.81	17.65	10.32	1.00	74205.31
12	2.73	2.59	40.93	1.01	16.26	10.79	1.01	72856.43
13	6.55	8.54	39.76	1.77	16.61	10.49	1.04	75482.63
14	4.07	3.43	38.38	1.74	14.98	10.84	1.01	70596.23
15	3.44	3.29	39.89	1.03	16.21	10.78	1.00	69614.48
16	2.30	1.83	46.11	0.98	16.38	10.59	1.00	76133.50
17	3.70	1.58	45.44	1.07	16.91	10.47	1.00	77319.68
18	4.61	1.85	43.46	1.34	16.11	10.51	1.01	77589.39
19	2.66	1.46	51.47	1.07	16.91	10.49	1.04	77834.92
20	3.97	2.41	47.17	1.30	16.35	10.50	1.03	78042.21
21	3.64	2.56	49.24	1.59	15.42	10.84	1.00	75623.18
22	4.76	2.89	49.29	1.59	15.16	10.95	1.01	74133.43
23	2.38	2.37	54.09	1.07	16.97	10.52	1.04	76635.73
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.88	3.23	47.70	1.29	16.29	10.76	1.01	75844.10
最 大 值	6.55	8.70	57.56	2.05	18.27	11.40	1.07	80489.24
發生時間	13	7	1	2	5	2		5
最 小 值	1.04	1.05	38.38	0.81	14.56	10.31	0.96	69614.48
發生時間	7	9	14	11	2	5		15
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.01 %	-0.14 %	-0.01 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.13 %	0.13 %	-0.10 %		0.34		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								