

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月13日

報表日期: 114年09月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.35	13.28	53.84	2.83	16.04	11.59	1.20	79553.71
1	8.36	13.24	64.03	2.67	17.55	11.58	1.21	79030.51
2	10.11	12.62	53.03	3.05	16.43	11.56	1.23	80625.90
3	14.68	12.98	54.53	4.17	14.06	11.91	1.22	79180.87
4	6.29	12.95	62.85	2.43	15.25	11.64	1.21	80371.33
5	11.91	13.11	63.24	2.01	16.15	11.51	1.25	79264.98
6	9.96	13.04	55.34	3.35	15.62	11.35	1.25	79645.34
7	8.91	13.81	54.69	2.34	15.48	11.58	1.25	77346.53
8	7.01	13.62	48.39	5.23	14.33	11.66	1.23	76286.08
9	10.42	13.16	58.89	3.60	13.13	11.86	1.24	73055.19
10	10.16	14.49	50.00	2.88	14.63	11.56	1.20	70562.99
11	9.08	13.58	67.68	2.98	14.34	11.93	1.20	77157.11
12	0.67	14.17	52.82	1.42	15.02	11.80	1.21	77740.16
13	0.29	13.27	59.37	1.70	15.01	11.66	1.20	75434.88
14	8.54	14.29	46.95	2.57	14.78	11.65	1.21	75328.61
15	13.32	13.26	50.51	3.15	14.63	11.55	1.21	75788.02
16	13.25	14.19	51.96	3.60	14.94	11.57	1.22	77114.30
17	9.34	13.31	56.99	2.62	15.39	11.72	1.21	78022.75
18	9.39	12.56	56.67	2.96	14.21	11.81	1.23	79376.15
19	2.91	12.76	67.97	1.66	15.96	12.16	1.24	74776.50
20	9.91	12.06	50.72	2.37	15.51	11.40	1.23	81960.55
21	11.10	14.12	56.15	2.97	14.60	11.79	1.22	79660.88
22	6.38	11.91	61.20	2.02	16.14	11.66	1.22	79258.04
23	8.30	12.96	49.28	2.37	15.45	11.63	1.22	80023.71
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.61	13.28	56.13	2.79	15.19	11.67	1.22	77773.55
最 大 值	14.68	14.49	67.97	5.23	17.55	12.16	1.26	81960.55
發生時間	3	10	19	8	1	19		20
最 小 值	0.29	11.91	46.95	1.42	13.13	11.35	1.19	70562.99
發生時間	13	22	14	12	9	6		10
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		0.02		0.20 %
全幅偏移(率)	-0.57 %	0.09 %	0.08 %	-0.04 %		0.16		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月13日

報表日期: 114年09月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.93	12.65	62.39	3.29	17.37	9.78	1.42	75865.69
1	8.09	13.49	54.18	3.17	18.46	9.10	1.40	80288.28
2	7.45	13.59	55.96	2.75	17.02	9.33	1.39	80113.79
3	9.34	14.51	59.52	3.16	15.95	9.71	1.39	77425.42
4	9.30	11.66	61.06	2.89	17.27	9.20	1.39	76146.94
5	7.06	11.74	61.02	2.71	17.69	8.93	1.41	77516.91
6	9.40	12.15	60.16	2.96	17.26	8.92	1.40	78419.72
7	11.53	10.84	58.26	2.78	17.59	9.37	1.43	79295.55
8	9.83	13.75	53.70	3.41	16.68	9.15	1.39	77610.25
9	9.85	11.43	55.87	3.09	17.15	9.36	1.40	78428.36
10	10.94	11.27	53.55	3.10	17.49	9.04	1.38	80176.23
11	6.97	11.30	54.50	2.77	16.63	9.41	1.40	77600.54
12	7.94	14.16	52.36	2.99	16.65	8.97	1.39	78455.53
13	9.67	11.96	52.62	0.99	17.28	8.98	1.34	76000.32
14	10.07	11.58	63.02	1.07	16.57	9.12	1.34	75955.95
15	11.69	11.38	61.78	1.11	17.25	9.02	1.34	76005.11
16	5.32	11.55	56.06	1.60	17.91	8.96	1.36	77401.63
17	7.77	12.89	56.74	2.80	17.17	9.14	1.38	78705.95
18	8.84	12.66	62.38	2.97	18.75	9.08	1.36	79536.86
19	7.83	13.88	61.68	2.79	18.01	9.65	1.36	83972.97
20	8.12	14.76	56.53	3.17	15.61	10.10	1.39	84104.00
21	11.61	14.99	50.72	3.63	18.99	9.08	1.41	84556.79
22	11.08	11.99	52.22	3.75	18.02	9.12	1.39	81307.49
23	8.19	11.45	51.70	2.95	18.32	8.93	1.37	81617.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.95	12.57	57.00	2.75	17.38	9.23	1.39	79021.18
最 大 值	11.69	14.99	63.02	3.75	18.99	10.10	1.44	84556.79
發生時間	15	21	14	22	21	20		21
最 小 值	5.32	10.84	50.72	0.99	15.61	8.92	1.33	75865.69
發生時間	16	7	21	13	20	6		0
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.07 %	-0.02 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.00 %	-0.43 %	0.18 %		0.40		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								