

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月17日

報表日期: 114年09月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.01	11.97	48.70	4.17	16.32	11.15	1.20	82768.89
1	10.46	11.74	55.33	3.23	16.80	11.29	1.20	81673.54
2	9.02	11.83	50.66	1.43	17.40	11.23	1.21	81332.58
3	11.54	12.14	55.95	2.20	16.06	11.30	1.21	79597.81
4	14.33	12.82	47.76	2.61	14.35	11.26	1.20	76324.88
5	2.36	14.31	59.54	4.17	15.06	11.49	1.24	75124.54
6	1.64	12.18	55.38	2.10	15.68	11.53	1.25	80025.65
7	2.96	11.98	56.13	1.93	16.06	11.46	1.25	80331.68
8	8.49	11.99	54.21	2.55	15.62	11.47	1.25	80445.32
9	11.02	12.08	56.11	2.85	14.85	11.75	1.25	79386.68
10	12.28	12.26	52.12	3.21	13.94	11.67	1.25	79350.32
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.23	保養
16	14.28	13.14	61.62	3.78	13.00	11.67	1.22	78567.77
17	7.86	13.05	63.59	2.29	14.60	11.53	1.21	78995.92
18	8.17	12.52	59.35	3.19	15.51	11.20	1.21	83679.60
19	12.17	13.40	58.23	3.85	14.33	11.23	1.20	83469.12
20	7.03	12.96	62.13	3.30	15.13	11.33	1.19	81300.56
21	5.64	12.53	55.19	2.96	15.66	11.12	1.20	84611.69
22	5.44	12.84	53.73	3.21	14.14	11.49	1.20	81508.02
23	13.02	12.96	58.83	3.57	15.04	11.29	1.20	82885.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	19	19	20	19
平 均 值	8.72	12.56	56.03	2.98	15.24	11.39	1.22	80598.98
最 大 值	14.33	14.31	63.59	4.17	17.40	11.75	1.26	84611.69
發生時間	4	5	17	0	2	9		21
最 小 值	1.64	11.74	47.76	1.43	13.00	11.12	1.18	75124.54
發生時間	6	1	4	2	16	21		5
零點偏移(率)	-1.27 %	-0.07 %	-0.02 %	-0.16 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.01		0.00 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	83.33 %	79.17 %
備註								

報表日期: 114年09月17日

備註	
----	--

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年09月17日

報表日期: 114年09月17日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.02	10.24	52.34	2.79	19.40	9.35	1.37	85416.68
1	8.69	12.87	54.29	3.04	19.18	9.54	1.35	82194.32
2	8.73	14.13	56.74	2.84	19.21	9.72	1.34	81983.58
3	9.35	11.83	57.13	2.86	18.39	9.64	1.33	82516.95
4	11.32	12.83	58.81	3.14	17.05	9.83	1.32	81581.73
5	7.61	11.79	59.50	2.84	18.45	9.73	1.35	83856.98
6	9.02	11.79	57.90	2.99	18.09	9.67	1.36	82561.12
7	8.62	10.60	59.07	2.76	19.64	9.28	1.36	84863.09
8	8.57	11.31	50.26	2.54	18.32	9.40	1.36	81439.41
9	8.50	11.67	52.38	2.50	17.80	9.28	1.35	79035.46
10	7.05	12.28	47.58	2.37	17.61	9.26	1.39	79251.88
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	9.25	12.02	47.36	2.21	16.03	8.90	1.29	71306.47
16	4.47	10.60	43.82	2.92	17.92	7.61	1.30	72364.75
17	4.80	10.94	54.02	3.14	18.30	7.86	1.29	77199.70
18	5.78	13.00	57.84	3.20	19.23	7.90	1.28	79879.81
19	8.70	12.19	52.69	1.76	18.31	7.80	1.33	80948.75
20	7.42	12.02	54.13	1.36	19.31	7.61	1.31	78588.11
21	9.91	11.65	51.51	1.51	18.48	7.40	1.29	77449.13
22	8.55	10.44	57.83	1.46	16.05	9.23	1.31	81111.80
23	9.95	11.93	61.14	3.09	16.83	9.19	1.31	82580.33
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	8.27	11.81	54.32	2.57	18.18	8.91	1.33	80306.50
最 大 值	11.32	14.13	61.14	3.20	19.64	9.83	1.39	85416.68
發生時間	4	2	23	18	7	4		0
最 小 值	4.47	10.24	43.82	1.36	16.03	7.40	1.27	71306.47
發生時間	16	0	16	20	15	21		15
零點偏移(率)	-0.16 %	-0.20 %	-0.80 %	-0.46 %		-0.05		0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.43 %	1.67 %	0.40 %		0.02		0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								