P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月31日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.68	8.89	58.30	2.67	16.59	11.84	1.27	78531.35
1	13.17	9.10	56.33	3.00	17.57	11.65	1.27	79281.45
2	9.80	9.39	53.98	3.59	15.26	12.04	1.27	77450.11
3	7.67	9.27	57.40	2.63	15.35	12.23	1.27	76242.51
4	15.03	8.83	56.88	4.00	14.41	12.09	1.25	78203.74
5	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.28	79071.63
6	4.88	11.68	52.76	0.81	17.04	無效	1.29	79212.87
7	7.93	12.76	50.79	2.80	15.47	無效	1.29	80689.48
8	9.14	13.14	56.85	1.67	17.01	無效	1.29	78320.88
9	校正	校正	校正	校正	替代	無效	1.29	76810.87
10	3.86	9.31	58.23	2.67	14.71	11.82	1.28	76553.25
11	6.39	12.25	51.78	3.49	13.52	11.86	1.28	74959.38
12	4.35	6.16	65.50	2.91	14.30	12.19	1.28	71023.14
13	6.95	5.95	56.00	2.83	14.56	12.13	1.29	76633.39
14	6.25	6.08	64.04	2.51	14.98	12.25	1.29	76027.85
15	9.69	5.81	57.10	3.03	14.80	11.99	1.29	77770.99
16	8.26	6.03	49.23	3.00	14.25	12.00	1.29	77360.58
17	8.05	5.90	61.07	2.42	15.35	12.05	1.29	77704.55
18	6.80	6.20	61.84	2.11	15.70	11.84	1.29	78704.62
19	8.69	5.97	63.85	2.19	16.09	11.75	1.29	79137.46
20	6.38	6.13	61.73	2.56	14.63	12.33	1.29	75481.12
21	8.74	5.81	63.54	2.31	15.60	11.94	1.29	77789.22
22	9.49	5.73	56.67	2.75	14.69	11.82	1.28	79625.14
23	8.43	7.25	70.18	2.27	15.55	12.12	1.29	76667.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	19	24	24
平 均 值	8.17	8.07	58.37	2.65	15.34	12.00	1.28	77468.90
最 大 值	15.03	13.14	70.18	4.00	17.57	12.33	1.29	80689.48
發生時間	4	8	23	4	1	20		7
最 小 值	3.86	5.73	49.23	0.81	13.52	11.65	1.25	71023.14
發生時間	10	22	16	6	11	1		12
零點偏移(率)	0.00 %	-0.15 %	-0.08 %	-0.02 %		0.00		0.10 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %		-0.04		0.10 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	79.17 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月31日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.67	6.33	60.48	2.31	17.34	10.80	1.02	82555.64
1	7.78	6.22	44.18	2.80	17.77	10.45	1.01	80666.61
2	10.49	6.36	47.97	3.10	17.21	10.33	1.02	80019.92
3	9.62	6.17	44.66	3.13	17.28	10.15	1.02	81102.59
4	7.29	6.11	45.14	2.43	17.66	10.22	1.01	80884.01
5	9.95	10.47	52.34	3.47	16.81	10.27	1.00	82078.99
6	8.79	11.43	61.13	3.00	16.42	10.68	0.99	78991.55
7	9.08	9.05	55.29	3.21	16.22	10.79	1.01	79133.63
8	9.89	8.80	61.13	3.62	15.87	10.88	1.02	82747.38
9	10.33	8.84	53.07	3.03	16.40	10.77	1.00	79615.93
10	8.14	8.91	52.31	2.46	16.94	10.78	0.99	79626.72
11	9.54	8.98	47.50	2.58	16.95	10.69	1.01	81274.94
12	10.00	9.92	52.73	2.82	16.88	10.88	0.99	79898.62
13	6.94	9.07	49.35	2.60	16.45	10.93	1.00	79852.58
14	4.30	9.01	51.46	2.77	16.54	10.99	1.01	79423.29
15	7.11	9.06	48.16	3.00	15.84	10.92	1.01	79976.17
16	4.55	9.26	49.18	2.66	16.76	10.79	1.01	82531.90
17	4.86	9.44	53.50	2.00	17.84	10.68	1.00	83315.02
18	5.13	9.71	58.73	1.67	19.47	10.08	0.99	86233.15
19	8.66	9.52	41.75	2.48	17.86	10.09	1.01	85662.94
20	6.29	9.31	63.95	2.37	17.28	11.01	1.00	78773.35
21	9.16	8.79	63.43	2.07	17.66	10.50	0.99	84863.42
22	7.41	9.11	64.42	1.56	17.63	10.99	1.00	78959.61
23	8.80	8.62	50.70	1.33	19.78	9.81	0.99	81156.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.99	8.69	53.02	2.60	17.20	10.60	1.00	81222.70
最 大 值	10.49	11.43	64.42	3.62	19.78	11.01	1.02	86233.15
發生時間	2	6	22	8	23	20		18
最 小 值	4.30	6.11	41.75	1.33	15.84	9.81	0.99	78773.35
發生時間	14	4	19	23	15	23		20
零點偏移(率)	-0.11 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.02 %		-0.11		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.73 %	0.28 %	0.22 %		-0.34		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年07月31日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.17	11.52	61.02	2.71	17.81	9.48	1.46	80059.82
1	2.07	10.82	58.88	2.53	19.24	9.42	1.46	79849.94
2	1.39	10.65	66.44	2.44	19.42	8.91	1.44	80063.28
3	1.08	12.48	49.14	2.62	18.05	8.72	1.43	75887.11
4	0.99	9.75	59.82	2.34	20.18	8.44	1.47	76843.99
5	3.19	9.38	59.56	3.96	18.16	8.46	1.48	78292.59
6	5.41	12.51	48.45	2.88	18.21	8.82	1.47	76376.94
7	6.92	12.76	46.59	3.25	17.10	8.66	1.43	79902.89
8	4.47	11.22	39.32	2.57	17.74	8.78	1.46	75251.17
9	6.39	9.96	38.18	3.46	18.55	8.58	1.48	75635.45
10	7.38	8.81	59.62	4.17	17.30	8.83	1.45	76573.83
11	12.68	10.08	63.42	3.67	18.25	9.11	1.43	73478.19
12	9.09	7.88	59.70	5.91	19.35	7.77	1.47	78811.71
13	6.13	9.61	53.60	1.71	17.97	8.62	1.48	74033.46
14	1.74	8.54	55.11	1.45	18.36	8.71	1.48	74480.59
15	8.55	7.88	57.68	1.06	18.35	8.71	1.48	74695.24
16	2.83	8.72	55.55	1.20	17.05	9.56	1.48	78815.81
17	1.18	9.13	55.64	0.98	18.90	9.54	1.48	81037.90
18	2.34	9.46	43.94	0.95	16.99	10.02	1.46	81038.57
19	2.11	8.59	50.51	1.04	18.32	9.58	1.43	81323.44
20	3.10	7.90	62.06	2.15	19.14	8.90	1.43	81806.06
21	5.90	8.50	60.87	2.23	18.27	9.01	1.45	81116.83
22	2.21	7.94	62.70	2.31	19.10	9.17	1.48	80205.27
23	3.02	7.85	67.47	2.43	20.33	9.21	1.46	78620.23
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.31	9.66	55.64	2.50	18.42	8.96	1.46	78091.68
最 大 值	12.68	12.76	67.47	5.91	20.33	10.02	1.48	81806.06
發生時間	11	7	23	12	23	18		20
最 小 值	0.99	7.85	38.18	0.95	16.99	7.77	1.42	73478.19
發生時間	4	23	9	18	18	12		11
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.10		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.38 %	0.06 %	0.16 %		-0.11		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								