

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月07日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.08	4.13	56.22	0.35	19.26	10.85	1.05	87177.76
1	12.65	3.33	56.48	0.48	17.76	10.83	1.05	89276.45
2	10.24	3.07	57.88	0.41	19.14	10.73	1.07	88843.41
3	11.06	3.12	45.20	0.51	18.33	10.77	1.06	88836.58
4	9.66	3.25	58.95	0.43	18.84	10.78	1.04	87979.31
5	4.48	3.28	66.44	0.44	18.41	11.11	1.07	88946.89
6	8.64	2.55	50.84	0.46	18.43	10.81	1.07	88298.48
7	10.33	3.57	45.01	0.94	17.64	10.83	1.06	88918.91
8	12.37	1.36	48.61	0.93	17.77	11.28	1.06	84936.82
9	9.33	0.88	45.72	0.94	16.84	11.13	1.06	87610.86
10	7.81	0.97	51.04	0.62	17.46	11.21	1.06	86250.74
11	8.54	2.74	48.43	1.21	15.82	11.19	1.06	87559.58
12	11.89	2.41	52.15	0.80	16.74	11.33	1.08	86042.39
13	11.70	2.18	50.93	0.84	16.78	11.27	1.09	86174.38
14	8.04	2.91	51.59	0.88	16.54	11.78	1.10	81659.71
15	7.39	2.25	48.16	0.50	18.28	10.83	1.10	87806.28
16	8.37	2.61	40.68	0.43	18.15	10.93	1.10	87616.54
17	8.30	2.37	39.53	0.38	18.69	10.64	1.10	89742.30
18	8.83	4.66	37.65	0.43	17.64	11.22	1.09	85822.89
19	5.32	3.42	64.68	0.74	16.11	12.38	1.10	77028.92
20	7.68	2.58	54.16	0.82	16.14	11.85	1.07	81688.61
21	9.41	2.12	64.39	0.56	17.63	11.01	1.06	87823.86
22	10.58	2.20	67.15	0.50	18.01	11.17	1.06	85895.10
23	11.62	2.25	49.46	0.55	17.91	11.08	1.08	86552.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.26	2.68	52.14	0.63	17.68	11.13	1.07	86603.74
最 大 值	12.65	4.66	67.15	1.21	19.26	12.38	1.11	89742.30
發生時間	1	18	22	11	0	19		17
最 小 值	4.48	0.88	37.65	0.35	15.82	10.64	1.04	77028.92
發生時間	5	9	18	0	11	17		19
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	0.00 %		0.36		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月07日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月07日

報表日期: 113年11月07日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.79	4.63	51.51	0.79	16.61	10.25	1.70	85912.47
1	6.16	2.16	59.51	0.56	18.12	10.35	1.72	84169.96
2	8.98	2.63	49.02	3.59	15.84	10.84	1.72	82515.81
3	6.90	2.86	51.02	2.17	14.82	10.84	1.71	82594.21
4	0.46	3.09	59.18	1.45	14.09	11.02	1.73	81726.85
5	5.81	6.54	46.60	1.74	14.46	10.88	1.71	79943.97
6	2.31	1.64	49.04	0.74	15.50	10.75	1.70	81251.84
7	2.22	3.44	46.50	0.92	14.83	10.74	1.71	77819.48
8	2.41	3.09	47.17	1.10	14.64	10.94	1.71	81782.47
9	2.34	3.29	47.15	0.92	15.28	10.78	1.70	83713.93
10	7.92	10.57	41.49	1.57	14.10	10.88	1.70	83237.30
11	9.70	1.66	53.24	1.12	14.36	11.28	1.71	80114.85
12	9.29	3.35	52.68	0.57	15.81	10.70	1.70	83488.84
13	9.10	4.79	48.59	0.45	16.29	10.41	1.71	85589.40
14	10.12	5.51	45.75	1.90	14.64	11.01	1.71	80928.82
15	9.75	1.67	46.19	0.86	14.52	10.98	1.70	79827.46
16	7.75	3.74	56.13	0.58	16.04	10.94	1.72	79758.34
17	6.78	1.78	58.93	0.28	17.40	10.21	1.71	86221.80
18	7.08	2.09	55.03	0.66	15.33	10.87	1.72	82754.29
19	7.22	2.42	58.02	0.38	16.66	10.61	1.71	83744.26
20	7.49	4.52	53.20	0.65	15.90	10.80	1.73	83094.46
21	7.36	3.07	56.83	0.56	15.37	11.11	1.71	81248.91
22	7.02	3.45	58.09	0.31	17.19	10.51	1.71	83588.41
23	7.21	3.21	56.24	0.34	17.27	10.48	1.71	83906.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.51	3.55	51.96	1.01	15.63	10.76	1.71	82455.59
最 大 值	10.12	10.57	59.51	3.59	18.12	11.28	1.78	86221.80
發生時間	14	10	1	2	1	11		17
最 小 值	0.46	1.64	41.49	0.28	14.09	10.21	1.69	77819.48
發生時間	4	6	10	17	4	17		7
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.03 %	-0.01 %		-0.25		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.86 %	-0.08 %	0.08 %	0.18 %		0.39		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								