

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月20日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年03月20日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.62	3.27	52.00	1.86	15.98	11.14	1.14	81838.03
1	9.35	3.23	50.85	2.09	16.56	10.89	1.13	84445.87
2	10.66	8.67	54.99	1.84	16.62	10.74	1.13	83236.75
3	10.40	3.44	56.44	2.07	15.68	10.93	1.13	83435.32
4	8.12	2.42	62.52	1.38	17.22	10.61	1.14	84811.00
5	8.25	2.49	60.57	1.31	17.31	10.59	1.14	84821.88
6	10.40	2.82	56.36	1.79	17.75	10.51	1.13	84063.70
7	7.49	2.28	57.22	1.33	17.31	10.64	1.14	85082.65
8	4.04	2.49	59.15	1.13	17.73	10.88	1.10	82702.57
9	3.22	2.42	60.33	1.12	17.54	10.64	1.11	84484.74
10	8.38	3.08	51.25	1.83	16.23	10.89	1.11	81733.73
11	5.49	3.18	52.13	1.65	15.47	11.10	1.09	78526.40
12	5.92	2.63	46.61	1.60	15.52	10.95	1.10	78862.34
13	8.80	3.63	48.62	1.84	14.87	11.02	1.10	77041.05
14	7.57	2.70	53.36	1.32	16.33	10.63	1.10	82402.30
15	3.89	4.85	49.18	1.30	16.05	10.65	1.10	82156.35
16	4.03	2.87	46.17	1.35	16.48	10.58	1.09	82865.95
17	7.44	8.95	48.13	2.08	15.98	10.49	1.07	84305.42
18	6.72	2.06	43.73	2.60	16.07	10.64	1.10	82778.51
19	9.30	3.47	43.66	2.31	15.12	10.78	1.10	81614.39
20	8.97	3.31	45.07	2.63	14.70	10.55	1.10	79148.31
21	9.49	2.68	43.06	2.47	14.86	10.75	1.09	80212.76
22	7.81	1.21	50.15	1.80	15.85	11.04	1.08	80057.01
23	8.74	6.22	49.25	1.31	16.75	10.58	1.07	83648.02
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.55	3.52	51.70	1.75	16.25	10.76	1.11	82261.46
最 大 值	10.66	8.95	62.52	2.63	17.75	11.14	1.15	85082.65
發生時間	2	17	4	20	6	0		7
最 小 值	3.22	1.21	43.06	1.12	14.70	10.49	1.06	77041.05
發生時間	9	22	21	9	20	17		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.13 %	0.00 %		-0.19		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.17 %	-0.12 %	-0.01 %	0.39 %		-0.09		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

