P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月12日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.70	4.86	49.88	0.95	18.27	10.39	1.29	82181.57
1	10.06	5.41	60.92	1.00	19.66	10.33	1.29	82038.79
2	12.56	5.35	48.61	1.62	17.67	10.44	1.29	81628.37
3	5.67	6.84	52.23	1.50	17.38	10.46	1.29	80386.35
4	7.94	3.91	53.21	1.54	17.58	10.55	1.30	80863.62
5	14.08	6.55	53.04	2.26	17.68	10.62	1.30	77623.37
6	7.56	5.37	51.09	1.60	16.94	10.60	1.31	80331.18
7	9.55	11.61	51.48	1.64	17.64	10.37	1.29	82265.02
8	11.00	9.35	54.08	1.45	17.97	10.40	1.29	82764.77
9	9.11	6.44	50.52	1.51	17.77	10.53	1.30	80475.50
10	5.26	2.91	57.94	0.75	19.00	10.76	1.31	76713.70
11	8.85	6.10	50.88	0.99	18.65	10.36	1.30	81605.61
12	8.92	3.26	50.35	0.89	18.18	10.69	1.32	81360.10
13	7.63	4.47	50.64	1.38	17.34	10.78	1.30	79235.21
14	11.85	5.32	54.14	1.61	17.76	10.64	1.29	79758.16
15	7.31	5.08	50.47	2.23	16.34	10.73	1.29	79278.56
16	7.90	5.61	56.41	1.84	16.85	10.74	1.29	80533.10
17	2.14	2.19	62.11	0.59	17.78	10.97	1.29	78227.51
18	8.77	2.38	63.90	0.77	18.86	10.53	1.29	80328.29
19	6.61	4.56	48.76	1.34	17.34	10.49	1.29	81396.72
20	6.04	4.44	56.81	1.14	17.72	10.57	1.29	79461.49
21	4.12	6.77	46.62	1.56	15.92	11.27	1.28	73934.18
22	1.45	2.66	59.60	1.43	16.05	11.79	1.28	71696.40
23	3.57	3.08	58.33	0.80	17.43	11.21	1.27	76263.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.78	5.19	53.83	1.35	17.66	10.68	1.29	79597.96
最 大 值	14.08	11.61	63.90	2.26	19.66	11.79	1.35	82764.77
發生時間	5	7	18	5	1	22		8
最 小 值	1.45	2.19	46.62	0.59	15.92	10.33	1.24	71696.40
發生時間	22	17	21	17	21	1		22
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.05 %	-0.00 %		-0.10		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.04 %	-0.12 %	0.56 %		-0.06		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月12日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.89	7.23	52.36	2.86	16.31	10.82	1.16	82402.25
1	9.20	5.92	61.09	3.35	16.48	11.30	1.11	78869.00
2	9.02	2.90	59.41	2.87	16.03	10.75	1.06	85849.36
3	8.90	2.45	59.42	3.27	15.95	10.77	1.06	85417.91
4	9.91	5.86	56.96	3.29	16.25	10.73	1.06	85527.26
5	11.01	5.78	58.30	3.15	16.77	10.65	1.06	85258.90
6	13.78	7.81	58.27	4.42	14.98	11.11	1.09	85616.37
7	8.81	3.68	58.71	1.83	15.47	11.03	1.09	83208.41
8	13.94	2.95	61.66	3.40	16.89	10.64	1.09	85729.46
9	8.79	7.98	59.59	2.19	17.72	10.36	1.08	86814.90
10	10.57	7.48	57.81	3.33	15.74	10.65	1.10	85898.45
11	9.14	6.02	62.56	3.13	15.33	11.00	1.09	83318.14
12	8.02	2.11	54.97	2.14	17.07	10.68	1.08	84757.87
13	8.78	2.06	54.27	2.40	15.72	10.79	1.08	84122.16
14	9.00	1.76	58.24	2.30	16.65	10.78	1.06	83209.51
15	9.15	2.68	56.51	2.92	15.18	11.00	1.08	81598.20
16	8.23	2.75	58.66	2.75	15.31	10.97	1.06	81737.87
17	8.79	4.31	55.10	2.24	16.99	10.37	1.06	87240.52
18	9.06	4.98	57.80	2.89	15.86	10.66	1.07	85025.80
19	8.41	3.70	57.21	2.38	16.01	10.83	1.06	84021.28
20	8.81	4.00	60.22	3.05	15.41	11.12	1.06	82561.64
21	10.30	4.52	62.68	2.81	15.77	11.52	1.06	78966.25
22	9.31	5.26	63.48	3.25	15.12	11.60	1.04	79292.63
23	9.97	2.41	54.94	1.74	17.03	10.43	1.04	86742.43
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.57	4.44	58.34	2.83	16.09	10.86	1.07	83882.77
最 大 值	13.94	7.98	63.48	4.42	17.72	11.60	1.26	87240.52
發生時間	8	9	22	6	9	22		17
最 小 值	8.02	1.76	52.36	1.74	14.98	10.36	1.02	78869.00
發生時間	12	14	0	23	6	9		1
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.07 %		0.00		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.44 %	-0.96 %	0.25 %		-0.12		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年04月12日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.15	7.55	56.09	2.86	16.88	9.80	1.59	81410.37
1	2.60	5.54	61.20	3.02	17.80	9.66	1.53	83749.45
2	4.62	1.43	67.69	3.45	15.55	10.25	1.50	83100.18
3	4.47	7.45	64.61	3.40	16.97	9.80	1.50	86695.34
4	4.39	11.10	65.75	3.62	15.66	10.06	1.49	84547.24
5	4.36	10.53	63.68	3.67	15.78	9.89	1.48	81527.11
6	8.32	13.09	63.32	3.87	16.59	9.56	1.49	83593.72
7	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.55	81718.92
8	7.58	5.28	49.35	2.73	17.10	9.63	1.54	82107.73
9	2.19	1.44	56.36	2.48	16.47	10.39	1.53	75844.22
10	4.08	2.59	56.46	2.46	18.91	9.46	1.62	83990.92
11	5.70	2.51	53.66	2.37	16.42	10.08	1.57	86757.52
12	4.66	6.27	53.45	2.68	16.28	9.85	1.57	86142.08
13	7.74	5.94	55.66	3.94	14.33	10.31	1.58	81720.06
14	5.13	2.12	60.74	2.87	15.87	10.30	1.54	83724.42
15	4.44	3.15	60.19	2.63	16.38	10.30	1.53	81500.32
16	5.13	3.45	60.58	2.61	15.79	10.44	1.55	79282.33
17	2.77	11.31	55.70	2.40	16.41	10.13	1.57	85028.14
18	1.21	2.63	58.40	2.08	17.37	9.97	1.59	83882.95
19	2.41	3.45	56.90	2.38	15.65	10.21	1.57	82275.06
20	1.18	1.55	57.66	2.28	15.79	10.50	1.56	79542.98
21	0.61	1.77	60.46	2.23	16.16	10.69	1.53	77691.11
22	1.79	2.08	62.84	2.55	15.75	11.10	1.50	73434.45
23	2.23	5.29	54.22	1.97	17.76	9.82	1.51	83218.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	3.86	5.11	58.91	2.81	16.42	10.10	1.54	82186.86
最 大 值	8.32	13.09	67.69	3.94	18.91	11.10	1.72	86757.52
發生時間	6	6	2	13	10	22		11
最 小 值	0.61	1.43	49.35	1.97	14.33	9.46	1.48	73434.45
發生時間	21	2	8	23	13	10		22
零點偏移(率)	-0.20 %	0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.42 %	0.11 %	-0.38 %	-0.29 %		0.29		-0.10 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								