

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月21日

報表日期: 114年06月21日

[illegible]

報表日期: 114年06月21日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.18	2.49	61.58	1.91	17.94	10.58	1.05	79241.08
1	7.19	2.06	58.69	2.23	18.68	10.62	1.05	80002.87
2	10.54	7.24	59.43	2.17	18.31	10.38	1.05	80786.63
3	7.02	9.49	54.21	2.40	17.00	10.49	1.04	79598.66
4	6.84	5.60	55.54	2.02	17.11	10.63	1.04	76218.22
5	4.31	3.24	54.26	1.85	17.04	10.69	1.05	76869.66
6	2.30	2.07	54.53	2.48	16.57	10.73	1.09	76617.15
7	2.84	3.41	55.77	2.17	16.68	10.79	1.10	75627.51
8	2.47	5.52	51.71	2.47	16.96	10.62	1.10	78202.76
9	0.99	3.88	56.01	2.24	17.02	10.65	1.10	78187.19
10	1.64	7.38	49.21	2.74	16.33	10.67	1.10	76124.22
11	3.44	1.61	55.57	2.19	17.27	10.73	1.10	76931.34
12	4.34	3.65	54.96	2.41	16.56	10.83	1.10	74348.39
13	6.57	3.34	52.29	2.56	16.82	10.54	1.10	76445.70
14	1.91	3.16	53.28	2.45	17.15	10.67	1.10	75741.86
15	0.46	6.81	48.73	2.93	15.52	10.65	1.10	73922.07
16	3.91	3.47	60.93	3.21	17.34	10.40	1.10	79103.23
17	5.39	3.75	55.18	2.18	17.04	10.52	1.10	75656.67
18	6.29	3.51	49.96	1.94	16.87	10.35	1.10	78070.71
19	4.72	6.25	52.88	2.12	17.37	10.49	1.10	78679.81
20	4.64	3.22	63.96	1.86	16.72	10.99	1.10	80405.51
21	6.41	4.49	63.01	2.25	16.15	10.99	1.10	82124.00
22	6.30	1.25	68.00	1.72	16.86	11.04	1.10	80320.85
23	8.20	1.80	57.55	1.62	17.15	10.93	1.10	79401.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.79	4.11	56.13	2.25	17.02	10.67	1.09	77859.47
最 大 值	10.54	9.49	68.00	3.21	18.68	11.04	1.11	82124.00
發生時間	2	3	22	16	1	22		21
最 小 值	0.46	1.25	48.73	1.62	15.52	10.35	1.04	73922.07
發生時間	15	22	15	23	15	18		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.05 %		-0.05		-0.20 %
全幅偏移(率)	1.42 %	0.14 %	0.06 %	0.14 %		-0.21		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年06月21日

報表日期: 114年06月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.07	7.16	72.39	3.31	19.30	8.96	1.41	72097.33
1	2.13	11.90	62.93	3.37	19.83	9.22	1.41	73736.07
2	2.51	6.79	62.51	3.21	16.07	9.69	1.39	74821.82
3	3.26	5.09	68.75	3.42	15.51	10.05	1.37	70841.78
4	3.17	4.44	55.16	3.36	16.62	9.42	1.37	80253.12
5	3.24	2.18	58.36	3.08	16.19	9.92	1.36	76127.74
6	3.31	3.43	62.78	3.14	17.03	10.04	1.38	79311.37
7	3.48	1.08	58.08	3.09	16.81	10.59	1.45	80899.81
8	3.32	2.47	58.67	2.99	17.61	10.02	1.44	80112.75
9	4.45	4.93	61.83	2.95	16.32	10.38	1.46	77218.65
10	5.53	2.91	60.81	2.85	16.86	10.25	1.42	78139.59
11	3.39	2.83	61.76	2.92	16.41	10.40	1.41	76294.66
12	3.42	3.88	58.84	2.96	15.84	10.54	1.41	74415.44
13	3.75	5.95	60.45	3.00	15.88	10.43	1.41	75044.16
14	4.56	4.35	60.47	3.05	15.49	10.59	1.41	75783.70
15	4.51	3.59	65.72	3.22	15.48	10.40	1.40	75657.76
16	4.25	4.44	70.38	2.67	17.74	9.51	1.39	75696.03
17	4.09	5.85	62.46	2.51	17.84	9.09	1.39	74266.56
18	4.11	4.98	63.51	2.59	17.98	9.09	1.43	75107.52
19	4.25	7.26	66.89	2.55	17.92	9.49	1.43	73578.64
20	4.05	6.73	51.40	2.73	19.19	8.72	1.43	78290.68
21	4.19	5.51	63.40	2.67	18.65	9.23	1.43	76215.54
22	4.16	3.89	60.93	2.55	18.48	9.17	1.40	73309.23
23	4.09	4.83	62.00	2.58	18.40	8.99	1.39	72655.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.72	4.85	62.10	2.95	17.23	9.76	1.41	75828.13
最 大 值	5.53	11.90	72.39	3.42	19.83	10.59	1.48	80899.81
發生時間	10	1	0	3	1	7		7
最 小 值	2.07	1.08	51.40	2.51	15.48	8.72	1.34	70841.78
發生時間	0	7	20	17	15	20		3
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.18 %	-0.05 %		-0.03		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	0.00 %	0.02 %		0.42		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								