

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	9.49	4.04	44.58	0.91	17.24	9.82	1.72	83314.15
1	5.46	3.71	43.76	0.83	17.15	10.33	1.72	77456.97
2	10.73	1.27	54.90	1.90	14.86	10.78	1.74	78136.72
3	9.69	2.64	48.85	2.44	13.97	10.79	1.74	75870.54
4	8.11	1.34	41.49	1.53	15.53	10.31	1.73	78287.87
5	9.35	4.26	40.49	2.37	15.09	10.28	1.73	78481.78
6	14.62	2.48	41.78	1.91	16.59	10.13	1.75	81439.15
7	4.45	7.36	31.69	0.98	16.32	10.09	1.76	74536.42
8	9.20	3.21	36.17	1.04	16.76	9.88	1.76	77788.24
9	12.02	2.96	43.53	1.73	16.27	10.24	1.75	77907.83
10	9.77	2.68	37.00	1.62	14.41	10.49	1.73	74088.55
11	10.24	5.76	41.13	2.32	13.87	10.62	1.75	72910.79
12	10.09	4.43	41.63	3.06	14.11	10.66	1.73	71448.71
13	10.23	2.84	40.60	2.35	14.31	10.59	1.73	71188.31
14	9.57	2.61	45.55	1.43	15.49	10.43	1.72	72459.03
15	10.40	2.51	39.74	1.46	15.87	10.08	1.73	73521.75
16	9.01	4.34	37.24	1.81	15.22	9.99	1.70	75341.07
17	9.51	4.25	41.65	2.78	14.77	10.06	1.72	75191.62
18	8.60	3.62	44.78	3.02	15.11	10.01	1.71	75394.40
19	10.24	3.81	44.17	2.70	15.20	9.99	1.72	78507.62
20	9.34	4.33	47.57	3.10	14.52	10.13	1.71	74890.87
21	9.99	2.72	50.22	2.42	14.72	10.19	1.71	74725.76
22	12.24	6.42	47.13	2.83	13.84	10.42	1.71	70559.60
23	10.89	1.98	46.50	1.45	15.11	10.25	1.70	73818.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.72	3.57	43.01	2.00	15.26	10.27	1.73	75719.44
最 大 值	14.62	7.36	54.90	3.10	17.24	10.79	1.77	83314.15
發生時間	6	7	2	20	0	3		0
最 小 值	4.45	1.27	31.69	0.83	13.84	9.82	1.69	70559.60
發生時間	7	2	7	1	22	0		22
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.27 %	0.14 %	-0.08 %		0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								