

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.86	2.75	49.52	0.84	16.96	11.02	1.06	91179.32
1	11.78	2.62	56.47	1.33	16.62	10.37	1.06	96478.17
2	9.51	2.58	60.46	2.77	16.27	10.27	1.09	96674.38
3	9.22	3.10	52.60	2.99	16.86	11.49	1.09	84209.04
4	7.56	3.05	58.22	1.47	18.06	11.49	1.09	82827.04
5	6.73	4.94	56.33	0.47	16.52	11.98	1.09	79922.80
6	11.65	7.40	39.53	2.12	16.58	10.32	1.07	93715.74
7	12.03	1.78	50.31	1.27	17.05	11.12	1.07	86171.31
8	10.22	1.53	52.50	0.66	17.42	10.23	1.09	93297.84
9	11.20	1.73	56.43	0.80	18.04	9.73	1.09	97187.53
10	7.62	1.69	60.24	0.77	17.04	10.48	1.08	91456.81
11	9.15	1.99	52.87	0.85	17.56	9.84	1.07	96041.45
12	9.86	3.18	48.19	0.90	18.35	9.57	1.07	97443.51
13	9.32	2.12	59.43	0.80	17.49	10.08	1.08	94233.67
14	8.19	2.22	51.13	0.51	17.77	10.55	1.09	89810.94
15	11.59	2.90	53.64	0.61	17.84	11.28	1.09	83485.79
16	11.18	4.68	43.54	0.65	17.98	10.78	1.09	87541.12
17	8.62	3.39	65.23	0.70	16.79	11.69	1.10	80853.17
18	16.07	3.30	61.86	0.90	17.93	11.03	1.10	86128.46
19	10.79	3.24	45.02	2.25	16.39	11.79	1.07	82965.15
20	9.58	2.79	46.89	1.69	16.78	11.63	1.06	83495.80
21	11.16	3.74	52.32	1.01	18.30	10.51	1.08	91135.78
22	12.16	2.95	53.69	1.60	15.12	11.84	1.09	81958.83
23	10.60	2.79	52.68	1.31	16.97	11.63	1.06	82162.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.44	3.02	53.30	1.22	17.20	10.86	1.08	88765.67
最 大 值	16.07	7.40	65.23	2.99	18.35	11.98	1.12	97443.51
發生時間	18	6	17	3	12	5		12
最 小 值	6.73	1.53	39.53	0.47	15.12	9.57	1.06	79922.80
發生時間	5	8	6	5	22	12		5
零點偏移(率)	-0.10 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.33		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.86 %	-0.79 %	1.50 %		0.17		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月10日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.60	5.95	50.42	0.20	18.21	10.00	1.69	84125.63
1	5.89	2.25	47.50	0.27	15.94	10.86	1.69	76012.26
2	5.89	5.13	55.59	0.48	16.55	10.77	1.69	80881.64
3	6.29	3.15	49.44	0.95	15.15	10.74	1.67	74414.74
4	5.93	4.28	56.37	0.72	15.45	10.33	1.68	80386.53
5	5.62	3.11	46.71	1.86	14.12	10.53	1.67	75883.50
6	5.82	4.06	44.41	0.28	15.42	10.67	1.67	72555.94
7	6.31	4.22	49.88	0.81	15.92	10.40	1.69	83972.35
8	5.66	1.28	53.82	0.73	15.07	10.98	1.69	79043.63
9	7.08	1.16	52.39	0.38	16.04	10.64	1.69	79233.29
10	6.92	1.25	53.13	0.27	16.99	10.50	1.69	81900.01
11	6.92	8.80	51.27	0.40	15.91	10.59	1.69	81389.31
12	7.08	3.89	46.37	0.72	15.32	10.91	1.68	77504.01
13	6.92	2.77	50.36	0.54	15.95	10.60	1.69	81417.52
14	9.14	5.73	43.34	0.89	15.64	10.65	1.68	78788.36
15	8.05	7.38	43.44	0.55	16.95	10.47	1.68	79110.86
16	5.08	1.63	41.84	0.21	18.40	10.19	1.69	79635.70
17	5.62	4.18	42.60	0.19	18.13	10.09	1.69	82053.52
18	5.75	2.05	45.91	0.20	17.72	10.27	1.69	81392.76
19	5.71	2.18	46.76	0.23	18.14	10.14	1.69	80222.33
20	6.67	2.96	49.13	0.16	18.64	10.15	1.69	83506.29
21	5.73	4.18	41.33	0.23	17.17	10.40	1.69	79661.24
22	7.19	2.60	55.30	0.28	17.66	10.44	1.69	80737.29
23	9.42	2.95	49.37	0.19	18.56	10.24	1.68	81867.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.51	3.63	48.61	0.49	16.63	10.48	1.69	79820.67
最 大 值	9.42	8.80	56.37	1.86	18.64	10.98	1.69	84125.63
發生時間	23	11	4	5	20	8		0
最 小 值	5.08	1.16	41.33	0.16	14.12	10.00	1.65	72555.94
發生時間	16	9	21	20	5	0		6
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.06 %	0.00 %		-0.32		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	0.02 %	0.02 %		0.24		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								