

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月25日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.29 %	-0.07 %		-0.11		
全幅偏移(率)	0.00 %	0.14 %	-0.09 %	0.39 %		0.25		
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月25日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C ppm	#2-CO_C ppm	#2-NOx_C ppm	#2-SO2_C ppm	#2-H2O %	#2-O2_C %	#2-OPAC %	#2-FLOW_C m3/Hour
0	7.28	4.19	49.28	1.55	17.35	10.75	0.98	83162.47
1	8.94	4.39	46.36	1.78	17.70	10.31	0.97	86169.41
2	8.44	2.59	58.03	1.57	18.39	10.56	0.97	83679.14
3	10.05	4.28	58.32	1.50	17.85	10.53	0.96	83995.00
4	11.70	5.70	60.34	2.20	16.86	10.83	0.96	82670.15
5	9.73	5.99	62.41	1.46	17.47	10.73	0.96	83498.52
6	3.07	2.61	51.41	1.32	17.86	10.99	0.95	84265.47
7	7.04	2.33	45.97	1.14	18.56	10.49	0.95	83634.78
8	10.68	2.46	42.79	2.75	16.09	10.90	0.98	83026.33
9	3.84	8.73	42.72	3.28	14.74	11.04	1.00	83590.66
10	1.53	4.22	47.59	3.08	15.08	11.53	0.99	79079.28
11	2.01	2.17	48.61	2.27	17.05	10.91	1.01	81883.83
12	7.55	2.67	55.60	1.77	18.09	10.46	1.01	84904.79
13	3.60	2.50	44.81	2.49	16.72	10.89	0.99	82411.57
14	3.53	3.97	47.12	1.87	18.00	10.48	0.99	84045.91
15	9.48	3.98	47.21	2.26	17.86	10.53	0.99	84699.20
16	11.46	2.93	44.82	2.87	16.64	10.74	1.00	83395.09
17	3.85	3.05	62.66	0.92	17.88	10.71	1.01	82756.64
18	4.76	3.04	54.53	1.69	17.51	10.81	1.01	82333.76
19	2.48	2.81	62.33	1.45	17.89	10.53	1.01	84298.14
20	3.66	3.90	59.20	1.98	17.02	10.93	1.02	81902.45
21	5.75	5.68	54.60	1.94	17.04	10.68	0.99	83621.77
22	6.53	2.75	62.95	1.44	18.51	10.32	0.99	85315.88
23	4.03	2.80	66.72	1.49	18.00	10.96	0.99	80198.93
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.29	3.74	53.18	1.92	17.34	10.73	0.99	83272.47
最 大 值	11.70	8.73	66.72	3.28	18.56	11.53	1.03	86169.41
發生時間	4	9	23	9	7	10		1
最 小 值	1.53	2.17	42.72	0.92	14.74	10.31	0.94	79079.28
發生時間	10	11	9	17	9	1		10
零點偏移(率)	-0.02 %	0.01 %	-0.01 %	-0.01 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.30 %	0.74 %	-0.64 %	0.35 %		0.24		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月25日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	6.66	3.74	60.51	0.29	17.96	10.03	0.99	82300.39
1	3.03	6.66	47.99	0.30	17.67	10.02	0.99	82644.02
2	3.40	5.08	58.81	0.53	16.32	10.47	0.99	77427.11
3	2.32	9.10	50.89	0.50	15.83	10.32	0.99	78137.27
4	7.49	5.45	51.49	1.00	17.07	10.24	0.96	78760.61
5	2.73	5.17	58.01	0.44	18.66	10.11	0.98	82187.85
6	3.52	6.20	55.31	0.56	19.22	9.80	0.98	86555.73
7	8.35	3.01	45.64	0.56	16.80	10.24	0.99	80249.89
8	2.84	1.86	67.33	0.12	19.90	9.93	1.00	79010.40
9	7.36	2.34	46.91	0.19	17.31	10.47	1.00	83554.03
10	6.94	1.63	51.86	0.22	18.75	10.14	0.98	85417.61
11	7.49	7.89	37.66	0.26	18.70	9.83	0.99	84948.68
12	8.68	4.30	36.54	0.30	18.63	9.85	0.99	84204.60
13	8.68	4.70	37.78	0.33	19.56	9.65	1.03	84750.55
14	8.79	6.72	37.02	0.82	17.54	10.43	1.00	83798.24
15	8.77	3.23	36.88	1.56	17.02	10.62	0.99	82154.98
16	3.05	2.15	42.79	0.74	16.44	10.53	1.01	78264.99
17	0.84	3.70	53.95	0.14	18.60	9.80	1.02	81031.22
18	1.27	4.69	53.63	0.14	18.99	9.58	1.02	83802.63
19	0.46	2.63	50.27	0.12	18.24	10.06	1.00	78711.23
20	0.96	3.42	51.32	0.11	19.68	9.51	0.99	82804.74
21	2.63	4.40	54.78	0.17	17.31	10.12	0.99	80957.69
22	3.60	2.90	57.65	0.29	17.98	10.07	0.97	80836.95
23	3.88	7.31	50.55	0.14	19.55	9.53	0.95	83540.83
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.74	4.51	49.82	0.41	18.07	10.06	0.99	81918.84
最 大 值	8.79	9.10	67.33	1.56	19.90	10.62	1.04	86555.73
發生時間	14	3	8	15	8	15		6
最 小 值	0.46	1.63	36.54	0.11	15.83	9.51	0.94	77427.11
發生時間	19	10	12	20	3	20		2
零點偏移(率)	-0.07 %	0.00 %	-0.10 %	-0.03 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	-0.50 %	-0.09 %	-0.54 %	0.06 %		0.46		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								