

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月22日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.34	5.09	57.74	0.65	17.89	10.78	1.34	78179.75
1	6.60	6.55	54.98	1.02	17.86	10.93	1.35	77531.85
2	7.90	4.61	51.84	1.07	17.24	11.31	1.36	74286.33
3	7.51	2.99	55.73	0.41	18.12	11.69	1.35	70571.87
4	5.91	4.39	48.97	0.89	17.47	11.11	1.34	76427.48
5	6.73	1.35	51.62	1.07	18.68	10.92	1.33	79915.29
6	6.69	2.90	47.36	0.71	18.48	10.46	1.34	81005.43
7	9.19	3.23	46.17	0.97	18.01	10.41	1.34	82194.77
8	8.64	8.65	37.55	1.54	17.12	10.49	1.34	80905.18
9	7.79	3.65	44.26	0.73	18.07	10.52	1.33	82086.78
10	2.04	1.49	40.73	0.53	18.63	10.33	1.33	80087.71
11	6.71	6.29	36.51	0.78	18.96	10.18	1.33	80886.13
12	8.33	5.15	35.10	1.23	17.30	10.41	1.33	78940.22
13	4.51	2.07	48.18	0.81	18.21	10.67	1.34	77252.75
14	9.19	2.76	40.35	1.92	16.09	10.83	1.32	75979.51
15	8.73	3.20	44.48	1.44	16.77	10.63	1.34	77807.68
16	8.75	1.99	45.83	1.65	16.03	10.62	1.34	79552.80
17	7.14	1.79	44.54	0.74	18.72	10.15	1.34	80863.04
18	7.39	4.95	43.80	0.56	20.17	9.69	1.34	83685.26
19	7.45	3.95	49.01	0.88	18.02	9.98	1.32	81896.26
20	8.53	5.98	46.02	1.46	16.97	10.22	1.31	81100.65
21	5.71	6.28	39.95	0.92	17.61	10.20	1.31	79741.79
22	7.54	4.19	48.47	1.03	17.22	10.82	1.31	78795.12
23	8.67	6.91	44.60	1.28	16.29	11.10	1.33	77447.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.37	4.18	45.99	1.01	17.75	10.60	1.33	79047.54
最 大 值	9.34	8.65	57.74	1.92	20.17	11.69	1.39	83685.26
發生時間	0	8	0	14	18	3		18
最 小 值	2.04	1.35	35.10	0.41	16.03	9.69	1.30	70571.87
發生時間	10	5	12	3	16	18		3
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		-0.03		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.68 %	-0.46 %	0.57 %		0.06		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月22日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.52	3.90	57.60	2.12	17.28	10.84	1.10	83171.58
1	6.18	3.80	57.08	1.99	18.39	10.64	1.09	83582.34
2	9.05	4.34	47.85	1.89	17.66	10.66	1.09	84293.64
3	8.98	5.09	55.35	2.50	16.51	10.82	1.09	84093.28
4	7.10	2.01	56.62	2.56	16.11	10.99	1.09	82379.56
5	7.08	1.62	52.64	1.96	17.50	10.25	1.09	86402.74
6	7.40	1.74	53.17	2.24	16.53	10.83	1.05	86707.97
7	6.48	3.10	57.01	2.71	16.09	11.03	1.05	85030.75
8	7.94	3.46	54.82	2.37	17.02	10.54	1.06	86607.03
9	7.31	4.59	54.34	2.32	16.91	10.73	1.07	81864.99
10	15.44	10.34	48.65	3.15	17.10	10.18	1.06	81197.35
11	6.71	3.13	48.36	4.03	15.18	11.02	1.06	78237.20
12	5.29	9.78	54.56	4.77	15.43	10.09	1.04	81639.33
13	3.62	7.57	49.58	3.31	15.26	10.52	1.04	77271.76
14	6.00	7.19	52.32	4.48	15.50	10.78	1.04	81319.57
15	13.47	8.49	45.36	3.04	14.81	10.73	1.04	79926.38
16	10.54	3.57	56.79	2.35	15.86	10.57	1.04	83684.25
17	8.30	4.19	50.46	1.77	16.70	10.35	1.04	83507.98
18	12.70	8.42	40.72	2.71	18.22	9.29	1.04	85711.62
19	11.09	4.10	55.53	2.54	16.90	9.44	1.05	84034.22
20	12.94	8.81	63.77	3.27	16.52	9.42	1.07	86452.58
21	11.84	2.46	55.18	2.69	16.43	9.62	1.05	83044.92
22	11.42	1.86	63.95	2.93	16.12	10.45	1.04	84226.01
23	12.83	1.94	62.44	2.37	16.42	10.61	1.05	84460.99
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.22	4.81	53.92	2.75	16.52	10.43	1.06	83285.34
最 大 值	15.44	10.34	63.95	4.77	18.39	11.03	1.10	86707.97
發生時間	10	10	22	12	1	7		6
最 小 值	3.62	1.62	40.72	1.77	14.81	9.29	1.04	77271.76
發生時間	13	5	18	17	15	18		13
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.12 %	-0.10 %	0.32 %		0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年04月22日

報表日期: 114年04月22日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.93	2.47	56.79	1.80	17.02	10.03	1.57	81434.65
1	7.12	2.05	61.38	1.78	18.54	10.07	1.56	80939.70
2	7.03	2.07	61.14	1.74	18.42	9.98	1.58	82603.76
3	9.96	2.07	61.63	2.03	18.48	9.82	1.59	85904.79
4	9.50	5.78	63.28	2.29	17.97	9.61	1.60	85220.73
5	7.62	4.93	55.31	2.12	17.41	10.09	1.59	84497.68
6	7.39	4.51	58.27	2.19	17.50	9.48	1.57	80889.84
7	10.80	3.36	53.85	1.97	18.90	9.77	1.57	83853.46
8	6.96	4.78	46.99	1.59	18.50	9.15	1.57	82604.94
9	8.32	6.08	47.12	2.25	19.21	8.82	1.54	84147.65
10	6.31	3.89	41.96	1.57	17.17	9.37	1.56	75003.86
11	9.06	6.48	45.22	1.95	16.84	9.62	1.54	76518.85
12	7.08	3.55	50.81	1.75	17.54	9.53	1.52	76879.22
13	4.98	2.03	48.54	1.85	16.72	9.59	1.55	74527.50
14	6.51	3.69	49.30	2.08	16.10	9.43	1.57	77205.16
15	2.90	7.94	39.18	1.52	16.59	8.66	1.56	80924.26
16	7.43	1.38	65.81	0.95	15.86	9.88	1.57	82234.35
17	6.48	2.83	48.42	0.82	19.26	9.23	1.57	87297.94
18	4.62	2.55	57.81	0.82	17.69	9.59	1.56	85083.71
19	1.09	3.90	63.99	0.75	17.68	9.33	1.53	86374.04
20	5.98	3.63	58.85	0.81	17.34	9.47	1.52	84192.79
21	8.32	1.69	52.31	1.43	17.06	9.38	1.51	84655.44
22	6.13	1.93	53.39	1.70	17.09	9.75	1.54	82068.04
23	6.07	3.25	57.27	1.82	16.81	9.81	1.52	80402.26
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.90	3.62	54.11	1.65	17.57	9.56	1.55	81894.36
最 大 值	10.80	7.94	65.81	2.29	19.26	10.09	1.60	87297.94
發生時間	7	15	16	4	17	5		17
最 小 值	1.09	1.38	39.18	0.75	15.86	8.66	1.50	74527.50
發生時間	19	16	15	19	16	15		13
零點偏移(率)	-0.09 %	0.01 %	-0.09 %	-0.02 %		0.03		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.10 %	-0.05 %	0.30 %		0.19		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								