

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月17日

報表日期: 113年07月17日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.19	4.85	54.53	1.41	18.54	11.01	1.00	80574.35
1	9.24	5.18	50.07	1.85	18.75	11.24	0.99	80312.14
2	11.91	4.87	38.55	2.96	16.44	11.33	1.02	80305.26
3	10.35	5.32	48.20	2.04	17.48	11.30	1.01	78972.55
4	10.11	10.96	55.52	2.29	16.71	11.30	1.01	82640.55
5	8.67	4.92	52.18	2.25	17.67	11.31	1.01	79514.34
6	9.26	6.20	42.21	3.01	16.33	11.43	1.02	81557.47
7	9.89	5.50	37.65	3.09	16.00	11.32	1.00	80000.87
8	11.53	5.60	41.34	2.78	17.31	11.18	1.01	80361.06
9	8.67	4.71	49.54	1.37	19.15	10.93	1.02	81388.23
10	10.06	4.93	49.04	2.03	17.73	11.12	1.02	82960.65
11	14.01	13.37	56.95	3.14	18.08	11.19	1.02	82190.94
12	8.64	12.44	58.53	1.27	19.11	11.10	1.02	81526.83
13	8.39	13.35	62.02	1.16	19.73	11.39	1.02	78471.29
14	9.53	8.92	48.63	1.57	19.97	10.76	1.02	85082.33
15	10.72	7.18	46.06	2.06	19.05	11.12	1.02	82599.25
16	8.90	8.63	50.73	2.97	16.69	11.33	1.02	81275.41
17	9.83	7.86	54.96	3.17	16.29	11.52	1.01	79099.04
18	13.17	7.98	56.47	3.01	16.71	11.54	1.02	79919.26
19	13.51	9.43	53.81	3.80	15.43	11.78	1.02	78272.36
20	8.44	2.62	61.15	2.41	18.19	11.06	1.02	83446.02
21	10.07	7.26	50.17	4.65	17.16	10.86	1.01	82922.33
22	7.47	4.35	57.01	1.49	17.76	11.67	1.00	77237.45
23	7.57	4.06	65.77	0.85	20.29	11.07	1.01	83021.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.96	7.10	51.71	2.36	17.77	11.24	1.01	80985.48
最 大 值	14.01	13.37	65.77	4.65	20.29	11.78	1.04	85082.33
發生時間	11	11	23	21	23	19		14
最 小 值	7.47	2.62	37.65	0.85	15.43	10.76	0.97	77237.45
發生時間	22	20	7	23	19	14		22
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.03 %	-0.13 %	-0.03 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.02		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月17日

報表日期: 113年07月17日

[illegible]