

報表日期: 114年01月28日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.22	2.18	56.29	1.33	15.33	11.74	1.33	81932.03
1	8.54	2.28	54.65	1.84	15.22	11.86	1.33	81185.56
2	10.41	2.17	48.20	2.49	14.19	11.87	1.33	81874.19
3	7.78	1.90	44.86	2.69	13.31	12.19	1.33	79143.78
4	8.47	2.24	56.99	1.88	14.48	12.60	1.34	74655.20
5	5.36	3.88	61.94	0.32	16.38	11.80	1.39	72409.13
6	12.49	2.68	42.61	1.07	17.35	10.72	1.34	87995.93
7	10.95	2.73	34.39	1.02	16.47	11.08	1.33	85929.49
8	9.56	2.38	44.64	1.23	16.10	11.20	1.34	85183.72
9	10.24	2.52	37.48	1.79	14.76	11.70	1.30	82119.99
10	10.77	2.54	43.71	2.01	14.67	11.68	1.33	82062.21
11	10.32	3.06	41.32	2.20	14.04	11.83	1.31	81179.11
12	7.68	9.93	61.34	2.20	13.22	12.52	1.31	73821.52
13	7.86	2.40	51.61	1.02	15.48	10.75	1.34	81296.20
14	9.53	7.75	39.98	2.79	13.86	10.98	1.32	77559.51
15	9.74	3.60	36.22	2.13	14.87	10.51	1.30	77031.46
16	11.37	6.37	50.32	1.76	15.17	11.30	1.28	79033.24
17	9.55	7.61	36.61	2.16	13.99	11.24	1.28	76606.80
18	8.75	6.52	44.22	1.13	14.76	11.49	1.31	77895.37
19	10.11	2.60	63.79	0.96	15.37	11.55	1.31	83509.00
20	8.98	3.19	50.16	1.37	14.16	11.79	1.30	79217.35
21	9.73	3.32	53.86	1.35	13.95	12.04	1.29	76639.29
22	9.12	3.64	50.33	1.64	13.54	11.93	1.29	79372.73
23	10.54	3.26	51.37	1.57	13.66	11.93	1.29	79367.92
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.50	3.78	48.20	1.66	14.76	11.60	1.32	79875.86
最 大 值	12.49	9.93	63.79	2.79	17.35	12.60	1.44	87995.93
發生時間	6	12	19	14	6	4		6
最 小 值	5.36	1.90	34.39	0.32	13.22	10.51	1.27	72409.13
發生時間	5	3	7	5	12	15		5
零點偏移(率)	-0.03 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.22 %	-0.09 %	-0.03 %		0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月28日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年01月28日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO ₂ _C ppm	#3-H ₂ O %	#3-O ₂ _C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.76	5.67	56.14	0.84	15.25	10.89	1.52	81293.47
1	8.31	5.22	51.22	1.19	14.69	11.05	1.52	80981.14
2	8.46	5.93	47.93	1.28	14.09	10.88	1.52	82079.81
3	8.29	4.26	52.58	1.43	13.25	11.41	1.52	78650.13
4	7.84	3.60	53.02	1.28	13.61	11.40	1.52	78406.71
5	7.30	2.62	59.51	0.92	14.74	11.03	1.52	80473.47
6	8.19	7.63	54.45	1.31	14.47	10.62	1.52	83878.13
7	11.79	5.29	47.71	2.00	13.83	10.86	1.52	82108.12
8	8.26	3.87	45.53	1.64	12.86	11.48	1.51	77942.56
9	8.49	1.17	48.70	1.92	11.98	11.94	1.51	74247.73
10	9.96	4.06	51.43	1.91	13.21	11.40	1.52	77355.66
11	8.56	2.24	51.61	1.85	13.39	11.02	1.50	76817.17
12	8.63	1.64	45.82	1.96	12.33	11.33	1.50	74156.86
13	7.71	1.92	48.28	1.81	12.23	11.24	1.50	73211.12
14	8.65	4.43	47.73	2.06	12.03	11.07	1.50	75279.68
15	7.79	1.41	49.73	1.77	12.04	11.24	1.50	74424.45
16	7.90	3.35	49.78	1.88	12.78	11.04	1.48	75848.75
17	9.13	1.74	50.51	1.58	12.98	11.18	1.48	77338.96
18	8.39	1.44	58.40	1.69	13.78	11.23	1.49	77837.06
19	11.02	1.45	61.92	1.84	13.81	11.24	1.51	78596.88
20	8.71	3.62	61.76	1.98	13.12	11.49	1.52	77294.82
21	10.59	1.65	61.89	1.30	12.51	11.65	1.52	76989.14
22	8.45	1.38	66.19	0.82	13.75	11.41	1.52	77722.09
23	9.17	1.57	56.13	1.13	13.19	11.28	1.52	79184.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.76	3.21	53.25	1.56	13.33	11.22	1.51	78004.94
最 大 值	11.79	7.63	66.19	2.06	15.25	11.94	1.53	83878.13
發生時間	7	6	22	14	0	9		6
最 小 值	7.30	1.17	45.53	0.82	11.98	10.62	1.48	73211.12
發生時間	5	9	8	22	9	6		13
零點偏移(率)	-0.02 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.88 %	-0.80 %	0.25 %	0.14 %		0.16		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								