P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.27	2.71	47.95	0.86	17.23	11.93	1.02	78671.51
1	7.92	2.67	39.77	0.90	18.58	11.42	1.02	81712.26
2	10.81	2.61	42.79	1.88	17.14	11.80	1.02	80031.23
3	10.50	2.54	40.36	1.76	16.07	11.89	1.01	80356.83
4	7.26	4.62	47.29	1.07	17.13	11.68	1.01	81319.72
5	6.96	5.13	57.85	0.95	18.51	11.50	1.02	79298.97
6	8.22	2.74	48.14	1.36	17.41	11.66	1.02	80965.48
7	7.68	2.59	53.41	0.99	17.75	11.65	1.02	80418.28
8	10.11	2.52	45.26	1.43	16.87	11.63	1.01	81670.49
9	10.82	2.50	48.06	1.44	17.70	11.54	1.02	81515.64
10	7.92	2.87	62.49	0.81	18.41	11.91	1.03	77730.62
11	6.10	2.83	69.11	0.55	19.05	11.44	1.02	81680.96
12	4.54	2.70	49.25	0.66	18.75	11.27	1.01	82670.47
13	9.35	2.73	49.90	1.53	17.06	11.63	1.00	81274.58
14	6.33	2.79	39.02	1.73	15.60	12.04	1.01	79111.75
15	7.61	2.60	50.34	1.12	16.89	11.78	1.01	79963.63
16	13.96	6.31	48.41	2.24	15.87	12.02	1.00	80166.46
17	6.72	2.88	64.76	1.85	17.23	11.41	1.01	83194.21
18	10.13	2.66	43.03	1.80	17.80	11.06	1.02	85835.08
19	11.89	3.30	48.46	1.49	17.13	11.25	1.02	84343.32
20	10.46	4.00	49.02	1.28	17.02	11.30	1.03	84489.40
21	8.22	4.09	52.85	1.04	17.02	11.46	1.02	82848.32
22	8.43	4.24	55.11	0.83	17.61	11.35	1.03	83323.84
23	7.73	4.14	51.75	0.83	17.20	11.48	1.02	82201.76
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.54	3.28	50.18	1.27	17.38	11.59	1.02	81449.78
最 大 值	13.96	6.31	69.11	2.24	19.05	12.04	1.04	85835.08
發生時間	16	16	11	16	11	14		18
最 小 值	4.54	2.50	39.02	0.55	15.60	11.06	0.99	77730.62
發生時間	12	9	14	11	14	18		10
零點偏移(率)	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.19 %		0.13		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	10.28	1.35	56.64	1.69	16.33	11.23	0.94	79185.32
1	8.01	2.52	46.73	1.69	17.76	10.96	0.94	81272.43
2	11.20	3.69	41.33	3.03	15.37	11.16	0.94	82031.55
3	9.02	1.85	47.09	2.18	15.64	11.36	0.94	80480.69
4	13.13	1.49	54.01	1.72	18.33	11.19	0.93	83193.44
5	11.35	2.68	54.32	2.10	18.79	11.39	0.90	85209.20
6	7.66	9.31	66.06	1.92	17.44	11.91	0.89	87824.62
7	10.12	3.48	52.90	2.11	17.56	11.76	0.88	85014.70
8	13.37	4.53	49.48	2.85	17.54	11.88	0.89	83841.31
9	10.86	1.81	45.40	2.29	18.20	11.61	0.88	85621.75
10	10.82	1.74	39.81	1.95	18.42	10.88	0.88	85355.67
11	6.42	1.83	48.52	1.25	18.17	11.32	0.91	80699.33
12	9.39	3.56	47.67	0.83	20.05	10.13	0.92	87454.77
13	8.93	1.88	37.57	1.62	18.33	10.35	0.91	86506.90
14	8.06	5.45	38.19	2.26	16.59	11.02	0.91	83548.15
15	8.95	1.99	49.38	2.03	16.72	11.02	0.91	82777.91
16	9.88	3.65	47.57	1.60	17.43	10.64	0.91	84331.70
17	11.00	4.01	46.35	1.94	16.33	10.85	0.92	83996.21
18	10.00	1.89	50.86	1.78	16.48	11.00	0.93	82472.10
19	8.86	2.05	49.75	2.21	15.90	11.05	0.93	82518.58
20	10.87	3.45	55.00	2.20	16.51	10.97	0.90	82412.32
21	11.10	5.19	50.63	1.94	16.44	10.93	0.90	82242.71
22	9.07	3.33	48.20	2.01	16.26	10.96	0.91	81595.59
23	9.67	3.19	50.86	2.52	15.46	11.35	0.90	79274.48
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.92	3.16	48.93	1.99	17.17	11.12	0.91	83285.89
最 大 值	13.37	9.31	66.06	3.03	20.05	11.91	0.94	87824.62
發生時間	8	6	6	2	12	6		6
最 小 值	6.42	1.35	37.57	0.83	15.37	10.13	0.88	79185.32
發生時間	11	0	13	12	2	12		0
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.04 %	0.00 %		-0.03		-0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.09 %	-1.07 %	0.75 %		0.06		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年09月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.36	1.96	56.40	2.52	16.19	11.30	1.69	76781.73
1	6.77	2.14	52.18	2.15	16.39	11.42	1.67	75592.80
2	9.89	2.25	58.44	1.83	16.84	11.52	1.67	74892.64
3	13.71	3.06	52.52	3.02	14.07	11.87	1.67	72014.29
4	7.59	1.07	51.33	2.41	14.56	11.63	1.67	72756.42
5	7.98	1.01	53.54	2.16	15.41	11.43	1.67	74824.98
6	12.48	0.95	60.49	1.75	17.81	11.05	1.67	78554.16
7	11.38	20.54	47.40	3.07	15.76	10.60	1.69	82765.05
8	10.76	1.06	44.14	3.13	15.29	11.10	1.70	70347.16
9	12.82	2.00	57.33	2.57	17.30	11.00	1.68	75059.07
10	8.57	2.16	57.09	2.51	17.82	10.95	1.69	78189.75
11	7.51	2.09	67.72	2.08	17.61	11.37	1.72	75417.58
12	9.04	1.93	45.10	2.73	17.38	10.86	1.73	78113.92
13	7.56	1.78	47.91	2.32	16.56	11.17	1.71	75812.34
14	8.67	2.02	47.74	2.96	15.47	11.19	1.71	75086.11
15	13.43	2.93	49.12	3.12	14.34	11.42	1.71	72755.26
16	12.87	3.94	46.70	3.18	14.79	10.98	1.70	75683.62
17	10.30	2.89	48.51	2.03	14.98	10.90	1.71	75871.98
18	9.99	3.06	47.51	1.55	15.30	10.81	1.69	76398.13
19	9.51	2.78	44.74	3.39	15.04	10.89	1.66	78152.57
20	11.88	3.17	56.11	1.64	15.70	11.08	1.67	78317.21
21	10.88	3.60	48.44	1.07	15.39	11.24	1.67	79182.95
22	9.09	3.66	53.20	1.96	15.27	11.17	1.67	77691.19
23	9.30	3.33	56.45	1.96	16.00	11.37	1.67	79229.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	10.14	3.14	52.09	2.38	15.89	11.18	1.69	76228.75
最 大 值	13.71	20.54	67.72	3.39	17.82	11.87	1.74	82765.05
發生時間	3	7	11	19	10	3		7
最 小 值	6.77	0.95	44.14	1.07	14.07	10.60	1.64	70347.16
發生時間	1	6	8	21	3	7		8
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.06 %	-0.06 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.66 %	-0.37 %	0.33 %		0.33		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								