

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月27日

報表日期: 113年06月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.86	2.43	45.82	0.56	16.85	11.14	0.97	84713.66
1	11.37	2.20	48.02	0.69	18.57	11.02	0.97	84515.92
2	12.16	1.57	43.30	0.79	16.57	11.18	0.97	85114.88
3	10.39	1.53	65.71	0.39	18.65	11.32	0.97	82849.59
4	9.41	2.98	59.11	0.36	18.59	11.41	0.97	81771.83
5	6.91	6.94	55.60	1.53	17.64	11.56	0.98	84650.19
6	9.80	3.94	44.20	2.31	16.28	11.66	0.98	81750.08
7	10.06	3.66	55.71	2.61	16.67	11.64	0.99	81675.41
8	10.64	3.14	63.39	2.74	17.10	11.68	1.02	80598.04
9	10.05	3.03	59.11	2.71	16.46	11.82	1.00	79943.80
10	10.69	4.61	50.32	3.27	15.87	11.56	1.02	82014.21
11	9.40	5.33	41.67	3.17	15.04	11.68	1.00	78294.36
12	8.69	3.83	45.74	2.74	15.37	11.78	1.00	78418.91
13	8.05	3.11	51.63	2.54	15.67	11.86	1.00	79340.83
14	8.57	3.30	55.71	2.42	16.06	12.05	0.99	77366.91
15	9.40	7.82	61.37	1.52	17.45	11.24	1.01	83886.96
16	10.12	5.65	52.71	2.69	17.27	11.26	1.02	84849.04
17	5.64	5.36	52.38	2.96	15.92	11.57	1.00	83838.43
18	10.44	5.06	56.00	3.25	16.26	11.52	1.01	83350.91
19	9.54	4.79	62.07	1.66	17.98	11.33	1.02	83424.25
20	11.01	8.54	40.08	2.45	17.72	10.74	1.02	88180.07
21	9.75	5.54	42.81	2.38	17.26	11.32	1.00	84220.91
22	10.32	4.76	48.45	1.67	18.04	10.98	0.99	86029.72
23	11.21	5.59	40.58	2.36	16.81	11.38	1.00	83928.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.94	4.36	51.73	2.07	16.92	11.45	1.00	82696.98
最 大 值	14.86	8.54	65.71	3.27	18.65	12.05	1.03	88180.07
發生時間	0	20	3	10	3	14		20
最 小 值	5.64	1.53	40.08	0.36	15.04	10.74	0.96	77366.91
發生時間	17	3	20	4	11	20		14
零點偏移(率)	-0.15 %	0.00 %	-0.05 %	-0.01 %		-0.07		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.17 %	-0.86 %	0.25 %		0.09		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年06月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO ₂ _C	#3-H ₂ O	#3-O ₂ _C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.38	1.59	43.65	1.13	17.49	9.25	0.99	80275.36
1	0.65	8.67	40.92	1.04	18.56	9.41	0.99	77075.47
2	0.49	2.22	49.08	1.15	16.15	9.65	0.99	78565.83
3	0.10	1.94	58.33	1.14	17.92	9.66	0.99	75911.61
4	0.67	3.38	54.53	1.13	18.76	9.06	0.98	77340.88
5	1.22	6.46	49.97	1.07	18.46	9.17	0.95	75376.95
6	1.64	3.33	48.97	1.06	17.14	9.79	0.96	71480.12
7	0.67	4.46	54.27	1.31	18.10	9.37	1.00	72530.29
8	0.31	1.14	63.42	1.38	16.92	10.04	1.02	68182.22
9	1.11	2.72	49.04	1.52	15.80	10.25	0.98	67592.36
10	0.76	2.67	46.57	1.48	15.35	9.87	0.99	68875.18
11	1.07	4.21	42.33	1.61	15.23	9.94	1.02	69347.16
12	8.59	7.34	36.29	1.78	15.87	9.45	1.02	71393.06
13	5.83	8.66	34.74	1.62	15.37	9.59	1.02	68868.20
14	2.79	2.97	37.32	0.99	16.42	9.47	1.00	67680.07
15	6.29	1.40	49.03	1.46	17.93	9.55	1.00	69979.11
16	0.82	5.86	51.80	1.15	17.40	9.11	0.99	80632.13
17	0.61	1.93	58.62	1.20	17.33	9.74	1.01	78230.31
18	1.12	2.95	60.09	1.48	15.68	9.89	1.03	76396.22
19	0.10	2.20	59.42	1.11	16.84	9.89	1.01	75587.22
20	0.20	7.90	43.04	1.01	17.19	9.28	0.98	77634.45
21	1.33	6.45	47.96	1.05	17.62	9.49	1.01	78580.40
22	2.71	2.06	54.65	1.46	16.66	9.98	1.04	80570.99
23	0.15	1.57	59.07	1.11	17.85	10.02	1.03	78723.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.65	3.92	49.71	1.27	17.00	9.62	1.00	74451.23
最 大 值	8.59	8.67	63.42	1.78	18.76	10.25	1.05	80632.13
發生時間	12	1	8	12	4	9		16
最 小 值	0.10	1.14	34.74	0.99	15.23	9.06	0.93	67592.36
發生時間	3	8	13	14	11	4		9
零點偏移(率)	-0.06 %	0.00 %	-0.02 %	-0.05 %		-0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.10 %	-0.39 %	-0.99 %	0.15 %		0.49		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								