

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月06日

報表日期: 114年07月06日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 114年07月06日

報表日期: 114年07月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.65	7.93	58.89	0.73	17.92	9.40	1.39	74534.50
1	0.97	7.83	66.21	0.83	17.99	9.59	1.42	76109.74
2	8.38	8.79	60.31	1.06	18.78	9.65	1.43	76339.42
3	4.62	9.53	59.89	1.15	16.67	10.39	1.46	74240.37
4	4.65	12.28	49.39	1.75	16.78	9.69	1.42	76601.05
5	5.28	8.43	57.60	1.11	16.64	10.02	1.40	72541.29
6	4.26	8.28	54.85	0.89	17.28	9.42	1.41	73698.52
7	1.93	7.82	62.27	0.19	19.86	9.40	1.43	75660.05
8	2.50	7.03	50.72	0.67	18.02	9.04	1.42	76957.08
9	2.53	8.66	45.55	0.42	17.80	9.35	1.43	75216.22
10	2.31	9.42	47.71	0.80	16.95	9.78	1.41	72666.68
11	3.55	9.02	50.24	0.87	16.41	9.77	1.41	72177.27
12	2.38	9.93	53.56	0.95	16.37	9.82	1.41	70087.17
13	2.17	8.26	53.32	0.80	16.05	9.85	1.39	69085.44
14	2.38	7.36	55.81	0.52	17.39	9.55	1.39	71069.39
15	2.20	6.83	56.44	0.64	16.46	9.88	1.42	70001.43
16	1.33	10.30	55.30	0.36	19.33	9.28	1.41	68448.44
17	7.08	9.64	43.17	0.69	17.28	8.99	1.39	71702.82
18	6.10	7.58	56.03	1.22	15.31	10.10	1.41	69463.50
19	2.73	10.75	59.18	1.48	15.07	10.02	1.39	69024.26
20	2.45	11.52	53.53	0.90	15.75	10.23	1.39	67061.21
21	2.47	9.87	50.47	0.51	16.93	9.42	1.43	71281.24
22	3.86	8.97	54.16	0.64	16.42	9.59	1.43	69989.01
23	3.37	9.30	50.94	0.32	18.04	9.50	1.53	68234.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.34	8.97	54.40	0.81	17.15	9.66	1.42	72174.61
最 大 值	8.38	12.28	66.21	1.75	19.86	10.39	2.01	76957.08
發生時間	2	4	1	4	7	3		8
最 小 值	0.65	6.83	43.17	0.19	15.07	8.99	1.37	67061.21
發生時間	0	15	17	7	19	17		20
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.70 %	-0.32 %	0.89 %		-0.03		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								