

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.25	1.84	48.16	2.92	17.96	11.79	1.31	71883.78
1	5.98	1.86	57.59	2.69	18.85	11.73	1.32	72416.65
2	2.63	3.38	62.87	2.51	18.50	11.68	1.32	73422.94
3	5.24	3.56	47.70	3.05	17.53	11.83	1.31	72947.83
4	5.61	5.28	61.00	2.91	17.45	11.81	1.32	72825.23
5	10.83	4.45	54.34	3.59	16.64	12.04	1.33	69430.34
6	7.60	3.56	52.04	3.33	16.66	12.07	1.34	70559.88
7	9.16	3.47	55.29	3.26	16.81	11.95	1.36	71261.33
8	5.39	3.61	64.97	2.81	17.79	12.13	1.38	69260.32
9	5.42	3.43	50.40	2.90	17.41	11.87	1.41	71535.91
10	5.31	3.21	49.43	2.93	17.08	11.89	1.37	71917.21
11	7.23	3.39	55.30	2.82	18.31	11.77	1.36	71112.05
12	7.26	3.23	59.56	2.83	17.99	11.53	1.40	73637.59
13	8.41	3.65	53.82	3.55	16.68	12.30	1.41	68626.16
14	2.57	3.14	67.49	2.37	18.16	11.57	1.41	73517.62
15	2.72	3.34	62.57	2.49	18.02	11.26	1.41	75771.57
16	4.70	4.40	49.28	2.86	16.67	12.01	1.37	71442.97
17	0.32	3.28	59.59	2.52	17.43	12.02	1.34	70279.79
18	0.53	4.58	49.39	3.07	16.33	12.71	1.35	65869.12
19	0.13	5.32	61.26	2.82	17.40	12.42	1.45	68051.86
20	1.78	3.50	47.57	2.61	18.01	11.66	1.41	73562.41
21	4.03	6.21	57.13	2.92	17.84	11.95	1.41	70739.49
22	5.51	3.53	45.27	2.86	17.70	11.68	1.41	73078.68
23	5.66	3.32	49.74	2.95	17.01	12.02	1.41	70362.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	5.09	3.69	55.07	2.90	17.51	11.90	1.37	71396.38
最大值	10.83	6.21	67.49	3.59	18.85	12.71	1.60	75771.57
發生時間	5	21	14	5	1	18		15
最小值	0.13	1.84	45.27	2.37	16.33	11.26	1.30	65869.12
發生時間	19	0	22	14	18	15		18
零點偏移(率)	-0.15 %	-0.02 %	0.00 %	-0.00 %		-0.04	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.50 %	0.05 %	-0.10 %	0.12 %		0.10	0.00	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.29	6.14	51.60	1.63	19.34	9.92	1.41	84807.23
1	4.30	8.02	60.44	1.12	21.30	9.66	1.41	87395.58
2	9.23	5.87	50.42	2.29	19.49	9.63	1.40	87217.24
3	8.79	3.72	48.31	1.95	19.41	9.87	1.41	86119.29
4	6.51	3.60	55.33	1.58	19.70	10.15	1.43	84245.08
5	7.76	6.45	47.55	1.88	19.46	10.05	1.42	85585.35
6	9.27	5.80	42.15	1.83	20.45	9.66	1.42	82773.68
7	7.50	4.07	57.79	1.66	19.95	10.34	1.43	82112.70
8	9.82	5.66	41.66	2.26	20.38	9.64	1.43	84776.64
9	8.49	5.85	48.22	2.24	19.73	9.72	1.42	83825.80
10	8.07	4.14	61.45	1.32	21.30	10.24	1.38	80533.92
11	6.15	4.98	40.89	1.44	21.36	9.69	1.40	81873.13
12	1.47	5.03	68.76	1.55	18.54	12.02	1.41	65756.55
13	0.12	9.57	36.30	1.79	17.85	12.21	1.38	66604.75
14	1.39	5.31	45.18	1.65	18.05	10.86	1.38	78744.20
15	1.38	8.68	50.72	2.13	16.48	11.32	1.39	75016.31
16	6.82	3.58	43.02	2.20	18.76	10.26	1.40	80367.83
17	4.30	3.84	41.07	1.69	18.82	9.68	1.38	84468.58
18	5.50	4.51	49.21	2.05	18.27	9.97	1.37	82677.91
19	8.34	5.18	48.17	2.16	19.29	9.61	1.38	86815.09
20	8.78	3.08	53.47	2.16	18.97	9.81	1.40	86548.91
21	8.20	1.86	51.40	2.42	18.91	10.21	1.41	80580.37
22	6.73	2.44	39.34	2.08	19.80	9.64	1.41	80317.28
23	7.25	4.99	40.00	2.12	19.50	9.69	1.39	82775.20
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.35	5.10	48.85	1.88	19.38	10.16	1.40	81747.44
最大值	9.82	9.57	68.76	2.42	21.36	12.21	1.44	87395.58
發生時間	8	13	12	21	11	13		1
最小值	0.12	1.86	36.30	1.12	16.48	9.61	1.37	65756.55
發生時間	13	21	13	1	15	19		12
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.24 %	0.00 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.71 %	0.07 %	-0.41 %	0.27 %		-0.12	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年04月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.92	1.98	58.15	2.46	17.65	10.65	1.49	86739.65
1	3.46	1.42	56.72	2.30	18.87	10.52	1.49	87194.74
2	6.86	4.54	60.65	2.66	17.23	10.82	1.50	83752.00
3	8.75	5.52	53.69	2.64	17.73	10.46	1.49	86326.54
4	7.74	5.39	60.81	2.59	17.49	10.57	1.49	85808.30
5	8.34	5.47	52.10	2.59	17.77	10.55	1.49	85605.72
6	8.58	3.65	56.32	2.59	17.30	10.76	1.50	85956.36
7	8.63	5.36	63.21	2.49	16.98	11.56	1.47	78252.90
8	9.19	6.93	55.98	2.52	17.40	10.76	1.48	82813.92
9	9.90	5.38	52.70	2.63	18.81	10.19	1.49	86893.24
10	8.81	5.16	52.38	2.23	20.46	9.99	1.49	87846.56
11	9.13	7.56	46.15	2.26	19.35	10.09	1.49	86203.05
12	9.92	6.75	56.71	2.44	18.58	10.34	1.49	89857.95
13	8.85	8.39	48.30	2.64	16.75	10.50	1.49	86864.09
14	9.50	4.78	58.03	2.83	16.91	10.31	1.48	85899.23
15	9.69	5.93	50.69	2.84	17.40	10.12	1.48	87098.09
16	5.83	4.37	58.27	2.52	16.52	10.86	1.48	81729.42
17	5.01	4.88	65.80	2.40	19.15	10.09	1.49	87207.59
18	5.33	6.41	50.06	2.20	16.70	10.59	1.48	85844.95
19	4.48	7.32	53.51	2.27	18.08	10.17	1.49	86543.75
20	7.81	6.62	55.46	2.94	15.64	10.93	1.49	81593.02
21	4.14	5.95	57.48	2.42	16.82	10.83	1.49	80397.80
22	4.94	6.45	54.96	2.32	16.88	10.97	1.49	78537.68
23	6.36	10.14	47.52	2.51	18.84	9.50	1.49	88841.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.42	5.68	55.24	2.51	17.72	10.51	1.49	85158.68
最大值	9.92	10.14	65.80	2.94	20.46	11.56	1.52	89857.95
發生時間	12	23	17	20	10	7		12
最小值	3.46	1.42	46.15	2.20	15.64	9.50	1.46	78252.90
發生時間	1	1	11	18	20	23		7
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.11 %	0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.45 %	0.17 %	-0.19 %	0.13 %		-0.07	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								