P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年12月16日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.10	4.00	50.97	1.85	14.11	11.81	1.27	82861.92
1	8.28	4.26	65.19	0.85	15.14	12.34	1.29	77500.67
2	9.64	3.88	53.26	1.33	13.86	11.91	1.28	82784.27
3	10.53	4.52	49.97	2.63	12.27	12.21	1.27	81606.14
4	7.19	4.66	61.46	2.69	12.71	12.31	1.27	80268.26
5	10.44	5.14	58.57	3.24	12.05	12.53	1.27	79526.17
6	8.29	3.59	63.43	2.50	12.19	12.48	1.28	78596.14
7	8.70	3.13	53.36	2.34	12.88	12.28	1.29	79931.65
8	9.48	5.19	47.22	3.42	12.03	12.32	1.29	80377.35
9	9.68	3.40	40.44	3.95	11.79	12.02	1.27	81691.47
10	10.52	3.58	46.03	3.91	12.15	12.33	1.27	80595.25
11	6.88	3.62	56.27	3.03	12.49	12.31	1.25	80509.96
12	4.45	5.24	57.39	2.94	12.17	12.62	1.23	77627.31
13	4.31	3.55	53.30	2.71	12.57	12.52	1.23	78129.96
14	6.78	6.81	42.85	3.63	11.66	12.35	1.23	80628.07
15	4.67	2.60	58.29	2.02	13.36	12.42	1.23	78428.62
16	5.73	3.61	52.37	1.77	14.02	12.05	1.23	81512.47
17	5.39	3.61	57.43	0.96	14.84	11.42	1.25	86095.04
18	8.41	3.66	46.32	2.00	14.09	11.62	1.25	84439.33
19	2.27	3.64	53.66	0.97	14.71	11.96	1.26	81490.47
20	6.42	3.48	52.89	1.12	15.09	11.59	1.24	84085.79
21	6.51	3.34	52.61	1.08	15.51	11.36	1.23	85945.97
22	7.97	3.42	44.99	1.56	14.69	11.73	1.23	82880.77
23	8.05	3.54	48.63	1.09	15.29	11.77	1.23	82323.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.49	3.98	52.79	2.23	13.40	12.09	1.26	81243.18
最 大 值	10.53	6.81	65.19	3.95	15.51	12.62	1.29	86095.04
發生時間	3	14	1	9	21	12		17
最 小 值	2.27	2.60	40.44	0.85	11.66	11.36	1.21	77500.67
發生時間	19	15	9	1	14	21		1
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.00 %	0.00 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	1.08 %	0.16 %	0.03 %	-0.13 %		0.22		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年12月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.99	1.71	44.57	3.31	12.90	11.76	1.17	81015.47
1	8.53	2.18	53.76	2.05	15.08	11.77	1.18	79499.62
2	7.75	2.00	46.72	2.47	14.57	10.95	1.17	87001.47
3	7.71	3.07	47.22	3.62	12.26	11.66	1.15	83138.85
4	8.06	3.60	50.00	2.87	10.75	12.25	1.15	79233.85
5	7.00	3.18	64.09	2.26	10.76	12.61	1.15	75666.62
6	7.00	9.05	65.81	2.70	10.76	12.61	1.15	76010.45
7	7.00	7.44	59.53	2.22	10.76	12.61	1.15	76246.66
8	7.00	7.44	59.53	2.22	10.76	12.61	1.15	75115.60
9	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.12	122656.12
10	8.38	2.47	55.45	2.53	11.36	11.89	1.10	87603.68
11	6.72	2.42	53.01	3.21	11.30	11.98	1.10	81529.03
12	0.67	3.61	56.83	1.96	12.39	11.82	1.09	82028.77
13	1.86	2.96	57.81	3.26	11.50	11.85	1.09	81417.36
14	2.90	2.38	60.10	3.31	12.77	11.66	1.08	81471.23
15	4.75	2.49	62.73	3.00	13.29	11.43	1.08	83624.08
16	5.45	3.10	45.78	3.29	13.59	11.08	1.06	82478.33
17	5.13	3.43	48.17	3.11	13.86	10.90	1.09	86370.30
18	6.82	3.69	52.51	2.11	14.67	10.90	1.10	87189.58
19	4.47	11.42	37.30	2.70	13.57	11.04	1.08	86456.92
20	7.12	1.38	42.10	2.32	13.64	11.26	1.06	84530.63
21	3.86	1.22	43.98	2.48	13.38	11.25	1.07	84671.57
22	3.67	1.68	48.22	2.34	13.71	11.32	1.09	84432.82
23	3.26	2.04	49.97	1.91	14.66	11.26	1.09	83533.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	24	24
平 均 值	5.66	3.65	52.40	2.66	12.71	11.67	1.11	83871.77
最 大 值	8.53	11.42	65.81	3.62	15.08	12.61	1.18	122656.12
發生時間	1	19	6	3	1	5		9
最 小 值	0.67	1.22	37.30	1.91	10.75	10.90	1.06	75115.60
發生時間	12	21	19	23	4	17		8
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.02 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.12 %	-0.70 %	-0.11 %		0.14		0.00 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 113年12月16日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.32	2.52	58.15	2.37	12.32	11.63	1.52	78896.61
1	10.14	3.37	60.73	1.42	14.37	11.60	1.52	76905.22
2	9.73	2.47	55.96	1.93	13.98	11.03	1.50	82269.39
3	11.15	2.92	54.46	2.68	12.33	11.41	1.49	80451.33
4	11.23	3.63	56.08	2.80	12.17	11.59	1.50	79811.75
5	6.72	2.66	55.24	2.45	12.37	11.62	1.50	79138.97
6	5.22	2.35	58.63	1.64	13.87	11.37	1.50	79716.11
7	7.62	3.10	54.76	2.38	12.42	11.56	1.52	76758.41
8	9.95	2.91	56.25	3.61	12.27	11.61	1.52	78983.30
9	12.02	6.96	50.65	4.11	11.32	11.54	1.51	78381.60
10	10.27	2.98	50.60	2.14	12.27	11.51	1.52	76215.55
11	9.35	2.55	53.43	1.97	12.98	11.47	1.53	76475.07
12	9.36	2.35	57.10	2.88	13.95	11.25	1.53	78472.81
13	6.91	2.39	47.19	2.19	13.01	11.20	1.54	76028.72
14	5.19	2.28	51.55	2.08	13.77	11.20	1.52	75746.49
15	4.99	2.81	52.57	1.27	14.73	11.13	1.52	80065.31
16	6.01	3.02	50.11	3.31	14.29	10.93	1.52	81189.99
17	10.16	4.20	46.28	3.55	13.77	10.77	1.54	80724.41
18	6.69	2.98	48.05	0.75	14.66	10.61	1.53	81517.97
19	5.85	2.98	45.91	0.67	14.38	10.86	1.53	80905.33
20	7.47	2.88	51.81	0.79	13.80	11.19	1.55	80230.81
21	6.70	3.25	51.07	0.74	15.08	10.81	1.54	82785.15
22	4.53	4.64	54.60	2.38	15.10	11.01	1.55	80981.23
23	8.22	3.34	51.46	2.52	16.41	10.40	1.55	85092.60
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.20	3.15	53.03	2.19	13.57	11.22	1.52	79489.34
最 大 值	12.02	6.96	60.73	4.11	16.41	11.63	1.55	85092.60
發生時間	9	9	1	9	23	0		23
最 小 值	4.53	2.28	45.91	0.67	11.32	10.40	1.45	75746.49
發生時間	22	14	19	19	9	23		14
零點偏移(率)	-0.11 %	0.00 %	-0.08 %	-0.01 %		-0.06		0.00 %
全幅偏移(率)	0.76 %	-0.03 %	0.35 %	-0.22 %		0.25		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								