

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月15日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月15日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.39	2.68	56.67	1.74	17.60	10.30	0.88	86612.91
1	2.90	4.85	60.82	1.52	19.27	9.96	0.89	87456.73
2	2.28	5.94	54.67	1.38	19.34	10.00	0.90	87194.49
3	5.78	3.13	50.05	1.36	19.47	9.78	0.90	89487.32
4	8.25	3.06	54.36	2.18	17.49	10.48	0.90	85866.30
5	8.41	3.06	62.54	1.63	17.74	10.68	0.89	83791.61
6	5.76	3.58	59.29	1.51	17.71	10.77	0.90	82784.73
7	6.17	3.61	47.39	2.62	16.47	11.05	0.91	81553.46
8	6.34	4.00	54.10	2.39	17.05	10.94	0.91	82520.90
9	7.54	5.69	53.04	2.76	16.74	10.80	0.89	83661.13
10	11.06	6.16	43.82	3.78	15.67	11.12	0.90	81385.96
11	1.55	7.95	38.40	3.34	15.07	11.45	0.90	78688.34
12	0.87	3.02	44.56	2.69	16.23	10.70	0.91	84679.69
13	13.60	1.23	52.11	3.43	15.00	11.13	0.90	82582.97
14	1.62	0.83	38.83	1.71	17.95	10.63	0.91	83829.71
15	2.14	1.19	35.41	2.20	17.03	10.71	0.90	83969.81
16	1.27	3.91	38.05	1.79	17.13	10.63	0.89	84752.31
17	2.71	5.23	44.21	1.71	17.34	10.13	0.88	85197.36
18	5.29	2.81	41.81	2.46	15.93	10.46	0.88	84541.39
19	10.22	5.12	54.13	2.80	15.95	10.77	0.90	84621.23
20	7.94	1.87	56.94	2.14	16.75	10.60	0.90	86292.77
21	9.73	2.89	56.58	2.89	16.21	10.79	0.90	86833.69
22	8.02	2.10	53.60	3.39	15.98	10.73	0.90	83590.55
23	8.87	2.55	59.40	1.97	17.71	10.44	0.90	85898.90
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.86	3.60	50.45	2.31	17.03	10.63	0.90	84491.43
最 大 值	13.60	7.95	62.54	3.78	19.47	11.45	0.92	89487.32
發生時間	13	11	5	10	3	11		3
最 小 值	0.87	0.83	35.41	1.36	15.00	9.78	0.88	78688.34
發生時間	12	14	15	3	13	3		11
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.25 %	-0.05 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.11 %	0.31 %	0.33 %	0.05 %		0.08		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月15日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	7.35	1.80	59.17	2.93	15.09	11.16	1.78	79247.48
1	8.26	1.88	61.00	3.03	14.97	11.24	1.77	78788.24
2	8.20	1.92	60.07	3.06	15.36	11.08	1.76	80213.22
3	8.33	4.77	60.54	2.99	15.06	11.06	1.74	80938.26
4	11.22	4.41	57.60	2.98	15.05	10.88	1.74	82524.35
5	9.10	4.45	58.69	3.01	14.51	11.05	1.74	81455.94
6	10.51	4.55	60.78	3.03	14.76	11.03	1.75	81315.38
7	8.45	3.99	59.40	3.73	15.30	11.28	1.71	78414.65
8	9.82	3.45	60.22	3.95	15.32	11.14	1.76	77397.18
9	10.48	4.02	56.90	4.31	14.31	11.33	1.71	76732.58
10	10.55	3.83	57.13	4.37	14.18	11.34	1.75	76897.28
11	9.21	5.37	52.60	4.30	14.18	11.35	1.71	75905.31
12	9.46	3.78	55.56	4.20	14.38	11.25	1.69	74557.47
13	10.23	2.88	60.14	3.89	15.27	11.08	1.69	75379.12
14	10.16	3.34	57.01	3.57	16.90	10.59	1.69	78975.19
15	9.75	3.41	57.17	3.85	15.31	11.14	1.74	76053.83
16	10.66	3.49	60.03	3.48	17.24	10.62	1.70	81100.25
17	9.53	3.36	59.92	3.61	18.65	10.09	1.73	84900.25
18	10.04	4.58	49.61	3.65	16.19	10.68	1.76	81727.61
19	12.86	3.93	50.87	3.86	16.43	10.73	1.71	80493.28
20	9.99	4.02	61.96	3.63	15.51	10.84	1.69	79091.23
21	9.80	3.15	61.96	3.69	15.17	11.03	1.69	79158.96
22	8.81	3.12	58.95	3.84	15.04	11.19	1.69	77645.47
23	7.14	3.37	59.77	3.45	15.90	11.09	1.69	77621.09
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.58	3.62	58.21	3.60	15.42	11.01	1.72	79022.23
最 大 值	12.86	5.37	61.96	4.37	18.65	11.35	1.78	84900.25
發生時間	19	11	20	10	17	11		17
最 小 值	7.14	1.80	49.61	2.93	14.18	10.09	1.68	74557.47
發生時間	23	0	18	0	10	17		12
零點偏移(率)	-0.41 %	-0.00 %	-0.31 %	-0.01 %		-0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.35 %	0.44 %	-0.30 %	-0.50 %		0.23		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								