

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月07日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.56	3.35	45.01	2.08	16.34	11.45	1.02	77974.13
1	5.25	2.92	46.01	3.04	16.17	11.18	1.02	80836.44
2	8.80	3.79	63.56	2.22	16.29	11.71	1.02	76554.50
3	7.97	3.89	49.07	2.18	16.57	11.46	1.02	78097.75
4	7.67	3.94	52.82	2.22	16.76	11.43	1.01	77926.35
5	10.05	4.10	44.80	2.65	15.98	11.23	0.99	80323.02
6	9.81	3.49	55.56	2.12	16.49	11.33	1.02	76794.40
7	9.90	3.58	44.02	2.98	15.22	11.46	1.02	78963.73
8	7.22	3.50	50.26	3.30	14.56	11.60	1.01	78270.50
9	7.54	4.13	49.88	3.57	13.98	11.77	1.01	77723.61
10	9.90	5.13	49.27	4.46	遺失	12.00	1.02	遺失
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.05	保養
16	2.72	3.02	48.88	1.64	15.66	11.12	1.05	81865.29
17	1.20	2.71	48.63	2.30	14.71	11.59	1.04	78072.88
18	1.78	4.12	54.29	2.61	16.03	11.04	1.05	81903.14
19	1.72	3.82	52.32	2.08	15.90	11.05	1.06	81906.91
20	4.85	4.03	48.79	2.54	15.10	11.21	1.06	80842.08
21	5.99	3.88	52.45	1.92	16.21	10.94	1.06	82143.75
22	5.70	4.61	48.06	2.56	15.14	11.47	1.06	78893.06
23	4.27	4.31	51.83	2.99	14.80	11.33	1.06	80511.37
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	19	19	19	19	18	19	20	18
平 均 值	6.10	3.81	50.29	2.60	15.66	11.39	1.03	79422.38
最 大 值	10.05	5.13	63.56	4.46	16.76	12.00	1.06	82143.75
發生時間	5	10	2	10	4	10		21
最 小 值	1.20	2.71	44.02	1.64	13.98	10.94	0.99	76554.50
發生時間	17	17	7	16	9	21		2
零點偏移(率)	-0.14 %	0.00 %	-0.04 %	-0.03 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.54 %	0.13 %	0.10 %		0.01		0.10 %
有效比率	79.17 %	79.17 %	79.17 %	79.17 %	75.00 %	79.17 %	83.33 %	75.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月07日

[illegible]