

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月12日

報表日期: 113年07月12日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.96	3.83	55.18	1.10	20.63	10.99	1.03	83618.21
1	8.33	4.33	60.07	2.41	19.84	11.45	1.02	80403.04
2	9.79	6.08	59.09	2.99	18.67	11.54	1.02	80532.44
3	13.64	3.99	62.15	2.73	18.40	11.67	1.02	79846.96
4	8.73	3.89	57.81	1.84	18.90	11.33	1.02	82177.41
5	8.16	5.41	55.14	1.71	18.58	11.61	1.05	79559.26
6	8.64	5.46	48.56	1.90	18.18	11.43	1.04	81753.13
7	9.78	6.56	49.53	2.43	16.89	11.83	1.05	79281.21
8	9.14	4.93	54.39	1.40	18.54	11.38	1.08	81626.63
9	9.27	4.19	48.59	2.14	17.42	11.65	1.09	80730.52
10	10.05	11.15	45.46	1.32	19.53	11.06	1.06	83041.26
11	10.72	5.46	42.34	2.12	18.22	11.41	1.07	81371.68
12	10.30	3.93	50.81	1.73	18.98	11.32	1.09	81438.61
13	10.80	3.60	47.31	1.89	17.95	11.58	1.07	81116.78
14	8.98	5.79	42.42	1.74	18.18	11.24	1.06	80166.94
15	9.22	4.27	45.25	1.39	19.03	10.85	1.06	82260.24
16	8.62	3.63	49.70	1.45	19.19	10.92	1.06	81621.10
17	8.63	3.50	51.62	1.18	19.78	10.87	1.06	81303.50
18	9.03	4.54	47.54	1.92	17.45	11.26	1.06	78964.37
19	8.96	6.87	45.77	2.60	16.34	11.25	1.06	78478.44
20	12.85	5.12	54.86	2.19	17.49	11.17	1.06	78002.57
21	11.35	4.22	57.29	1.99	17.67	11.34	1.05	80499.34
22	10.83	5.04	39.35	2.47	16.50	11.81	1.04	79503.67
23	8.55	3.67	55.30	1.03	18.48	11.95	1.05	78394.25
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.72	4.98	51.06	1.90	18.37	11.37	1.05	80653.82
最 大 值	13.64	11.15	62.15	2.99	20.63	11.95	1.09	83618.21
發生時間	3	10	3	2	0	23		0
最 小 值	8.16	3.50	39.35	1.03	16.34	10.85	1.02	78002.57
發生時間	5	17	22	23	19	15		20
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.02 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.08		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.59 %	-0.06 %	0.35 %		-0.22		0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年07月12日

報表日期: 113年07月12日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.27	4.58	67.57	1.06	17.48	11.40	0.95	74947.84
1	1.23	5.48	56.34	1.24	18.08	10.97	0.97	78321.50
2	1.34	6.13	50.84	1.21	16.98	10.59	0.95	80387.20
3	5.46	4.28	52.58	1.56	16.76	10.84	0.93	80043.56
4	1.78	3.89	50.95	1.34	16.22	11.03	0.93	76607.87
5	2.40	7.26	47.61	1.47	15.70	11.13	0.93	76582.02
6	1.23	5.31	50.09	1.45	15.91	11.02	0.95	76843.34
7	3.60	3.03	56.54	1.63	16.63	10.99	0.93	80167.88
8	1.92	2.44	54.00	1.17	16.49	11.28	0.95	78443.01
9	1.99	3.10	50.68	1.31	16.16	11.44	0.91	80201.48
10	1.33	2.22	55.82	1.14	16.09	11.51	0.91	79920.88
11	1.69	2.56	57.05	0.86	17.75	11.22	0.93	80796.62
12	1.26	2.92	52.38	1.24	16.07	11.39	0.92	80403.45
13	2.05	3.85	58.32	1.13	16.19	11.48	0.89	78741.09
14	1.77	6.25	58.02	1.27	15.70	11.41	0.91	77018.46
15	3.67	3.20	56.39	1.26	16.30	10.90	0.92	77448.06
16	0.80	2.30	62.41	1.27	15.63	11.17	0.94	76067.33
17	0.30	2.40	58.55	1.24	15.59	11.15	0.95	75021.32
18	3.10	2.91	61.17	1.27	15.89	11.16	0.95	73944.87
19	1.77	2.68	60.48	1.50	15.33	10.87	0.93	76644.95
20	4.60	5.65	49.09	1.38	15.86	10.45	0.91	75494.11
21	2.55	3.11	48.16	1.65	14.97	10.43	0.89	73585.50
22	5.31	2.34	48.35	1.21	15.97	10.63	0.93	74124.75
23	4.43	2.61	50.89	0.79	17.54	10.34	0.93	76057.75
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.37	3.77	54.76	1.28	16.30	11.03	0.93	77408.95
最 大 值	5.46	7.26	67.57	1.65	18.08	11.51	0.98	80796.62
發生時間	3	5	0	21	1	10		11
最 小 值	0.30	2.22	47.61	0.79	14.97	10.34	0.88	73585.50
發生時間	17	10	5	23	21	23		21
零點偏移(率)	-0.07 %	-0.00 %	-0.09 %	0.00 %		-0.03		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.17 %	-0.18 %	-0.01 %		0.30		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								