





## P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年05月16日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.29	1.91	59.73	1.85	16.52	10.19	1.45	80254.24
1	1.48	1.95	60.24	1.91	17.70	10.17	1.48	81349.34
2	1.49	6.31	59.31	1.71	18.35	9.99	1.46	80008.75
3	3.44	5.01	59.27	1.99	17.87	9.90	1.43	81644.78
4	4.00	2.50	64.42	2.04	17.03	10.09	1.43	79584.15
5	3.86	1.91	56.81	1.95	17.41	10.01	1.43	78714.43
6	2.66	2.63	58.20	1.97	17.31	10.06	1.43	80826.79
7	1.28	1.15	60.74	2.12	17.53	10.26	1.46	81821.43
8	5.33	2.92	64.08	2.03	17.36	9.94	1.45	84488.06
9	10.41	4.67	59.99	2.91	17.27	9.91	1.43	82090.03
10	4.65	2.76	60.10	2.68	15.71	10.14	1.41	76930.18
11	6.87	5.17	57.35	2.51	17.14	9.76	1.44	80141.08
12	2.31	5.07	63.82	0.88	16.27	10.34	1.46	79594.12
13	7.96	10.35	48.72	2.69	18.80	9.01	1.44	81229.15
14	6.48	2.21	51.44	0.57	16.15	10.22	1.43	79198.72
15	5.72	10.64	46.61	1.02	16.00	9.40	1.42	75088.79
16	6.77	2.52	56.62	1.70	15.02	10.13	1.41	76475.75
17	10.54	2.55	61.38	1.36	16.52	9.70	1.39	77845.22
18	5.64	2.23	58.52	1.77	17.85	9.50	1.39	78268.51
19	14.55	5.64	58.65	2.54	15.97	9.52	1.40	81838.18
20	4.25	2.06	57.65	1.93	15.61	10.00	1.40	78328.69
21	5.99	3.61	60.66	1.54	15.18	9.91	1.43	77269.02
22	12.02	5.61	63.90	1.89	15.79	10.07	1.44	74503.35
23	4.81	3.71	62.33	1.25	17.66	9.87	1.43	78677.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.62	3.96	58.77	1.87	16.83	9.92	1.43	79423.76
最 大 值	14.55	10.64	64.42	2.91	18.80	10.34	1.49	84488.06
發生時間	19	15	4	9	13	12		8
最 小 值	1.28	1.15	46.61	0.57	15.02	9.01	1.38	74503.35
發生時間	7	7	15	14	16	13		22
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.03 %	-0.02 %	0.00 %		0.00		-0.20 %
全幅偏移(率)	-0.80 %	-0.01 %	-0.54 %	0.23 %		0.03		-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								