

報表日期: 113年10月14日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.17	3.22	47.93	1.31	17.90	11.03	1.08	85742.60
1	7.89	4.86	41.62	1.87	18.55	11.14	1.07	84274.76
2	8.25	2.59	39.59	2.08	16.79	11.53	1.06	82813.00
3	5.79	7.17	66.77	0.97	18.44	11.61	1.07	80962.23
4	7.95	6.26	54.40	2.06	17.00	11.48	1.07	83125.50
5	8.89	5.28	56.73	1.65	18.89	11.08	1.06	84026.86
6	6.22	3.84	63.48	1.55	17.80	11.35	1.06	83693.00
7	3.62	5.66	61.74	1.07	18.73	11.61	1.06	80313.63
8	1.94	2.32	55.88	0.62	19.84	11.01	1.09	83987.03
9	3.38	1.73	59.49	0.71	20.11	10.63	1.09	86900.34
10	9.40	3.46	53.73	1.46	17.59	11.29	1.07	83574.88
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
15	2.00	4.62	47.83	3.91	16.95	11.42	1.08	83391.40
16	3.49	2.53	52.90	3.58	17.09	11.18	1.09	85366.58
17	4.73	2.47	50.58	3.43	17.55	10.99	1.07	86358.65
18	7.68	5.43	51.56	4.23	16.86	11.21	1.05	85195.89
19	7.19	3.21	51.78	1.08	17.46	10.91	1.06	86605.13
20	6.64	2.28	48.81	1.69	16.53	11.19	1.06	85397.00
21	7.35	2.65	54.79	1.70	18.41	10.98	1.07	85365.67
22	9.49	2.52	45.78	2.11	17.33	10.99	1.08	86455.62
23	7.83	2.35	60.77	2.54	17.28	11.42	1.09	82578.16
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	20	20
平 均 值	6.45	3.72	53.31	1.98	17.86	11.20	1.07	84306.40
最 大 值	9.49	7.17	66.77	4.23	20.11	11.61	1.09	86900.34
發生時間	22	3	3	18	9	3		9
最 小 值	1.94	1.73	39.59	0.62	16.53	10.63	1.05	80313.63
發生時間	8	9	2	8	20	9		7
零點偏移(率)	-0.15 %	0.00 %	-0.04 %	-0.54 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.78 %	-0.01 %	-0.06 %		0.03		0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月14日

[illegible]