

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月20日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	2.42	3.79	51.95	1.33	17.29	11.04	1.03	93724.52
1	1.45	5.70	59.37	1.10	17.64	11.37	1.04	90639.64
2	3.87	6.67	46.40	1.33	17.99	11.00	1.02	94171.99
3	6.31	8.50	45.72	2.07	17.20	11.70	1.02	88304.52
4	9.30	7.37	55.34	2.56	16.25	11.84	1.02	87378.06
5	3.94	13.41	59.78	3.00	15.95	12.31	1.01	92979.89
6	7.77	12.63	60.42	2.06	16.87	11.84	1.01	85667.73
7	8.24	9.27	57.68	2.62	17.04	11.59	1.02	88436.30
8	8.37	8.96	52.08	2.24	16.80	11.58	1.00	87309.10
9	9.23	9.33	54.90	2.17	16.77	11.45	1.00	86969.04
10	9.78	9.94	67.08	2.22	17.31	11.49	1.02	87009.13
11	8.84	9.15	51.46	2.76	16.04	11.58	1.00	86030.71
12	9.52	8.72	56.67	2.30	17.17	11.44	0.99	88725.15
13	7.08	12.33	67.02	1.81	17.39	11.79	0.99	85119.54
14	2.82	10.12	58.46	3.27	15.05	12.44	1.00	77224.41
15	0.57	7.22	61.70	2.27	15.96	12.43	0.99	76436.90
16	1.42	8.76	60.06	3.16	15.15	12.70	1.02	76957.20
17	2.03	4.97	62.07	1.82	16.94	12.50	1.05	81103.98
18	8.58	7.65	53.19	1.57	18.60	11.15	1.04	92203.37
19	6.02	11.89	46.96	1.65	17.60	11.99	1.02	85522.96
20	0.90	6.26	48.35	1.15	19.34	10.31	1.02	97217.82
21	0.11	7.43	49.32	2.16	16.80	11.64	1.02	87647.56
22	0.17	20.43	43.46	4.27	14.78	11.83	1.02	82526.54
23	0.10	1.59	41.23	2.00	16.47	11.34	1.02	84302.56
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	4.95	8.84	54.61	2.20	16.85	11.68	1.02	86817.03
最大值	9.78	20.43	67.08	4.27	19.34	12.70	1.06	97217.82
發生時間	10	22	10	22	20	16		20
最小值	0.10	1.59	41.23	1.10	14.78	10.31	0.97	76436.90
發生時間	23	23	23	1	22	20		15
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.31 %	-0.01 %		0.01		0.00 %
全幅偏移(率)	0.04 %	-0.20 %	-0.17 %	0.53 %		0.05		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月20日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	0.05	1.24	41.27	1.85	17.20	10.64	1.07	83947.61
1	0.09	9.62	51.41	2.01	17.11	9.80	1.08	90952.94
2	0.46	3.87	56.09	1.94	17.34	10.35	1.08	86107.88
3	0.84	6.88	52.47	2.52	17.23	10.38	1.08	85879.80
4	1.24	2.63	58.18	2.35	17.62	10.30	1.07	86022.87
5	1.63	2.96	58.61	2.01	18.10	10.44	1.08	84057.79
6	2.01	9.65	58.81	3.04	16.51	11.02	1.10	84729.17
7	6.73	9.01	56.98	2.43	17.34	10.49	1.11	84830.40
8	6.97	11.70	57.51	2.47	17.28	10.69	1.13	82289.88
9	9.19	8.54	50.35	1.78	18.16	10.24	1.11	85581.52
10	7.88	6.34	54.36	2.42	16.94	10.51	1.12	84762.12
11	9.10	7.44	64.40	2.20	17.22	10.53	1.12	83987.82
12	8.79	8.06	52.49	2.30	16.73	10.45	1.12	84707.45
13	7.27	10.25	49.87	2.68	15.71	10.45	1.12	86532.99
14	2.88	5.59	62.56	2.84	14.48	11.67	1.10	76778.15
15	0.73	6.61	50.23	2.50	15.17	11.27	1.09	72537.48
16	1.49	8.50	55.18	2.32	16.40	10.74	1.07	80080.60
17	0.08	5.73	57.96	1.29	18.35	10.54	1.08	81669.84
18	0.85	4.64	52.10	1.90	18.66	9.77	1.10	89082.67
19	1.05	5.71	53.13	1.74	18.55	10.06	1.11	87277.12
20	0.02	3.50	62.42	2.23	17.82	11.20	1.10	78283.75
21	0.00	4.08	46.97	4.09	17.61	10.19	1.10	86079.72
22	0.70	5.58	49.73	3.17	15.21	10.78	1.10	82601.72
23	0.43	1.07	53.62	2.19	16.87	10.55	1.10	83821.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	2.94	6.22	54.45	2.34	17.07	10.54	1.10	83858.45
最大值	9.19	11.70	64.40	4.09	18.66	11.67	1.14	90952.94
發生時間	9	8	11	21	18	14		1
最小值	0.00	1.07	41.27	1.29	14.48	9.77	1.07	72537.48
發生時間	21	23	0	17	14	18		15
零點偏移(率)	0.00 %	-0.02 %	-0.09 %	-0.07 %		0.02		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.04 %	0.04 %	-0.53 %	0.04 %		-0.22		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年08月20日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	9.03	4.49	55.89	2.67	16.55	10.36	1.00	89588.56
3	9.41	3.46	54.27	1.90	16.33	10.88	1.01	83766.55
4	8.56	5.59	62.76	2.46	14.89	11.51	1.00	78502.36
5	10.02	3.98	58.89	2.34	15.79	11.15	1.02	80264.68
6	8.87	5.32	62.42	2.35	15.12	11.53	1.04	76147.28
7	10.94	8.28	60.15	2.72	14.44	11.50	1.02	81373.84
8	9.28	8.45	60.39	2.11	15.50	11.33	1.04	78029.63
9	9.96	7.51	62.50	1.82	16.34	10.98	1.03	79368.20
10	8.72	8.66	60.55	2.03	15.22	11.25	1.00	75956.34
11	10.57	11.93	58.50	2.57	14.78	11.17	1.00	75193.74
12	10.33	10.67	65.61	1.77	16.44	10.92	1.05	79790.48
13	8.29	6.22	60.84	1.71	15.97	10.73	1.03	76938.98
14	9.55	8.61	56.36	2.35	14.29	11.42	0.98	68277.63
15	7.30	8.86	55.50	2.69	13.88	11.74	0.97	66800.75
16	8.79	9.91	63.93	2.86	13.84	12.14	0.99	64377.32
17	7.03	13.10	61.48	1.73	16.11	11.19	0.99	73654.02
18	9.05	9.65	59.14	1.96	15.01	11.33	0.99	77813.17
19	4.95	2.98	63.76	1.53	17.91	10.54	1.02	83570.57
20	4.50	5.03	61.14	2.16	14.60	11.51	1.02	74647.56
21	0.22	6.45	57.66	1.20	17.15	11.40	1.02	77233.01
22	0.72	3.82	59.16	1.94	14.75	11.43	1.02	76672.35
23	0.54	2.12	50.97	1.98	14.98	11.23	1.02	76000.73
監測時數	22	22	22	22	22	22	22	22
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平均值	7.57	7.05	59.63	2.13	15.45	11.24	1.01	76998.53
最大值	10.94	13.10	65.61	2.86	17.91	12.14	1.05	89588.56
發生時間	7	17	12	16	19	16		2
最小值	0.22	2.12	50.97	1.20	13.84	10.36	0.97	64377.32
發生時間	21	23	23	21	16	2		16
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.01 %	-0.05 %	-0.03 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.09 %	0.28 %	-0.77 %	0.34 %		0.03		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								