

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月10日

[illegible]

報表日期: 113年05月10日

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年05月10日

報表日期: 113年05月10日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.60	7.95	56.54	0.75	18.02	10.48	1.03	82094.97
1	1.24	7.19	53.69	0.87	17.37	10.89	1.02	79692.82
2	1.52	5.66	54.13	0.87	16.50	10.53	1.03	82863.78
3	4.97	5.59	49.60	1.04	17.39	10.22	1.03	84027.50
4	3.82	11.63	59.93	1.04	17.90	10.91	1.04	78861.93
5	0.46	6.39	56.92	0.71	18.98	10.05	1.04	84295.74
6	0.80	6.43	49.46	0.94	17.01	10.27	1.02	84448.53
7	2.46	5.48	52.29	1.22	14.97	10.58	1.00	81630.90
8	2.63	2.21	51.23	1.02	15.76	10.30	1.01	79144.87
9	1.57	2.60	48.05	1.04	15.12	10.20	1.00	76513.61
10	0.64	2.86	47.47	0.66	16.47	9.99	0.99	76362.60
11	3.25	2.84	46.37	1.01	16.12	9.93	1.02	77270.97
12	0.39	3.01	43.62	0.99	14.71	10.27	1.00	76180.32
13	1.01	2.94	46.62	1.09	14.86	10.28	1.02	75376.34
14	1.18	3.15	51.08	0.84	15.77	10.60	1.02	70486.39
15	1.05	2.78	56.12	1.13	15.34	10.35	1.02	78710.07
16	2.90	3.57	52.23	1.69	14.34	10.58	0.99	78773.68
17	0.64	2.48	60.51	1.13	15.21	10.71	1.00	79992.80
18	1.02	2.43	60.76	0.85	16.25	10.36	1.04	83595.57
19	0.64	3.87	49.12	1.44	14.71	10.43	0.99	78662.21
20	0.65	3.07	52.92	0.85	15.39	10.47	0.99	77965.35
21	0.11	2.66	51.02	0.72	15.54	10.25	0.99	78962.60
22	0.17	6.86	54.34	0.59	16.26	10.09	0.99	79527.94
23	0.26	11.17	64.86	0.53	16.69	10.75	0.98	76938.07
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.46	4.78	52.87	0.96	16.11	10.40	1.01	79265.82
最 大 值	4.97	11.63	64.86	1.69	18.98	10.91	1.09	84448.53
發生時間	3	4	23	16	5	4		6
最 小 值	0.11	2.21	43.62	0.53	14.34	9.93	0.97	70486.39
發生時間	21	8	12	23	16	11		14
零點偏移(率)	-0.05 %	0.01 %	-0.02 %	-0.07 %		-0.05		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.17 %	-0.26 %	0.14 %		0.57		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								