

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月23日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.74	6.70	52.73	0.80	17.55	10.93	1.04	87213.89
1	9.64	9.63	50.98	1.02	17.78	11.07	1.03	86076.12
2	8.69	9.04	47.20	1.37	16.42	11.40	1.04	84471.79
3	8.87	9.72	44.68	1.53	15.27	11.53	1.04	84254.68
4	10.08	8.41	51.95	1.33	15.94	11.52	1.05	84384.02
5	8.44	10.84	54.51	1.06	16.27	11.38	1.05	85342.64
6	9.41	7.53	53.37	1.13	16.83	11.26	1.06	85709.06
7	8.79	7.85	51.06	1.19	16.27	11.32	1.06	85476.71
8	7.07	6.83	60.36	0.63	17.42	11.00	1.06	86771.04
9	7.98	7.70	42.85	1.19	15.99	11.18	1.07	84869.40
10	7.29	6.79	50.36	1.03	16.87	11.27	1.07	84519.82
11	5.90	6.81	49.18	1.09	16.69	11.17	1.04	85666.95
12	3.30	6.44	62.73	0.78	17.31	11.32	1.06	84160.19
13	3.89	4.83	56.63	0.73	18.43	10.82	1.06	87415.24
14	4.52	5.20	51.27	0.44	18.24	10.46	1.06	90685.96
15	0.65	5.70	54.81	0.61	17.15	11.25	1.06	84972.69
16	1.43	1.78	57.09	1.15	17.14	11.28	1.06	84434.16
17	4.42	2.72	61.64	0.85	17.95	11.25	1.06	84276.59
18	5.38	5.15	46.18	1.11	16.97	11.55	1.04	82240.44
19	7.31	4.28	45.79	1.04	18.07	10.75	1.05	88186.12
20	7.03	3.15	48.45	1.07	17.36	11.23	1.05	84676.72
21	7.55	2.44	46.98	1.14	17.57	11.31	1.04	83274.67
22	9.88	2.37	41.38	0.64	19.46	10.05	1.05	92517.59
23	9.10	2.52	42.41	1.22	16.94	11.35	1.06	83035.01
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.10	6.02	51.02	1.01	17.16	11.15	1.05	85609.65
最大值	13.74	10.84	62.73	1.53	19.46	11.55	1.09	92517.59
發生時間	0	5	12	3	22	18		22
最小值	0.65	1.78	41.38	0.44	15.27	10.05	1.03	82240.44
發生時間	15	16	22	14	3	22		18
零點偏移(率)	-0.01 %	0.01 %	-0.05 %	-0.00 %		0.01		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.11 %	-0.33 %	-0.34 %		0.41		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月23日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.90	2.90	41.18	2.96	16.92	9.95	0.86	89502.98
1	8.89	5.80	35.35	1.47	16.37	10.58	0.88	85555.47
2	9.00	6.34	35.09	3.06	17.63	10.30	0.90	87747.52
3	9.70	4.00	37.30	2.71	18.16	10.44	0.91	88784.07
4	8.28	7.00	42.13	3.48	15.56	10.77	0.90	87439.56
5	7.35	4.99	39.39	3.21	16.07	10.75	0.91	85980.73
6	11.44	7.46	36.36	2.47	16.38	10.36	0.90	84534.89
7	8.67	6.90	36.59	2.44	15.25	10.56	0.90	85575.46
8	9.31	2.97	33.36	3.49	17.20	10.18	0.92	87027.72
9	8.81	3.35	36.56	3.34	15.96	10.42	0.92	87161.97
10	3.65	2.42	38.46	2.43	15.23	10.77	0.89	82384.22
11	0.90	3.13	38.55	2.08	16.44	10.13	0.87	88208.40
12	0.53	7.34	43.26	1.79	15.89	10.75	0.89	83669.30
13	1.74	5.81	46.19	1.80	16.68	10.42	0.90	87948.66
14	1.05	9.25	39.84	1.72	15.20	10.58	0.90	86959.69
15	0.25	4.79	39.48	1.95	15.83	10.53	0.90	86831.21
16	1.75	5.57	36.83	2.27	15.46	10.59	0.90	86091.53
17	2.82	3.78	45.83	1.46	16.53	11.06	0.89	78553.61
18	4.06	7.43	41.45	2.19	16.51	10.36	0.90	86015.34
19	4.77	9.42	39.31	2.56	14.73	10.67	0.90	85631.38
20	7.43	4.65	39.63	2.72	14.46	10.75	0.90	85091.68
21	9.41	4.84	37.53	3.09	14.89	10.77	0.89	84215.84
22	8.16	2.77	45.78	2.01	17.72	9.94	0.88	88989.99
23	9.18	3.39	46.79	2.07	16.67	10.21	0.89	88068.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.13	5.26	39.68	2.45	16.16	10.49	0.90	86165.41
最大值	11.44	9.42	46.79	3.49	18.16	11.06	0.93	89502.98
發生時間	6	19	23	8	3	17		0
最小值	0.25	2.42	33.36	1.46	14.46	9.94	0.85	78553.61
發生時間	15	10	8	17	20	22		17
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %		0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	-0.51 %	0.03 %	-0.47 %	0.09 %		0.22		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年12月23日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.33 %	0.00 %	-0.05 %	-0.02 %		0.04		0.20 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.06 %	-0.36 %	0.00 %		0.25		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								