

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月26日

報表日期: 113年03月26日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年03月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年03月26日

報表日期: 113年03月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.76	2.87	48.14	0.42	16.72	10.46	1.00	75587.50
1	3.76	3.81	57.00	0.37	17.92	10.55	1.01	76237.55
2	2.15	3.68	52.23	0.34	17.07	10.28	1.01	77376.57
3	2.69	3.45	53.73	0.71	16.35	10.51	1.03	79101.46
4	1.76	3.48	57.87	0.48	16.80	10.52	1.02	78100.98
5	4.25	3.91	51.78	0.84	16.38	10.29	1.00	77918.02
6	4.63	3.96	53.80	0.79	16.54	10.21	1.00	77063.13
7	2.86	4.06	51.48	0.89	14.87	10.94	1.03	72793.61
8	10.10	3.62	52.56	1.21	15.23	10.80	1.02	74857.63
9	9.70	3.37	56.08	0.99	15.70	10.62	1.03	76760.93
10	9.28	3.28	56.03	0.75	15.95	10.51	1.01	78722.94
11	3.76	3.11	60.02	1.05	14.97	10.92	1.02	76853.16
12	2.80	3.36	54.43	1.63	13.58	11.00	1.02	74126.60
13	3.20	3.65	56.29	1.77	13.66	10.90	1.02	74041.09
14	8.68	6.93	54.84	2.76	13.04	10.86	0.99	73160.14
15	9.14	6.81	50.64	1.96	11.66	11.24	0.99	69918.39
16	8.77	2.95	51.94	2.51	13.49	10.45	1.00	77524.43
17	4.08	2.26	54.33	1.28	14.10	10.62	1.00	76196.77
18	5.20	4.54	53.45	0.74	15.83	10.24	0.99	78610.23
19	3.50	4.30	50.15	1.09	14.47	10.47	0.99	76690.04
20	6.27	4.23	49.34	1.42	14.34	10.51	0.99	76607.94
21	6.53	3.14	51.76	0.86	15.40	10.44	0.99	77380.23
22	6.69	4.92	51.42	0.95	15.51	10.45	1.00	76900.49
23	4.00	4.25	53.75	0.85	15.09	10.78	1.00	75233.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.31	3.91	53.46	1.11	15.19	10.61	1.01	76156.81
最 大 值	10.10	6.93	60.02	2.76	17.92	11.24	1.04	79101.46
發生時間	8	14	11	14	1	15		3
最 小 值	1.76	2.26	48.14	0.34	11.66	10.21	0.96	69918.39
發生時間	4	17	0	2	15	6		15
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.02 %	-0.01 %	0.00 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	0.01 %	0.05 %		0.08		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								