

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月06日

報表日期: 113年10月06日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年10月06日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.81	2.14	37.97	0.97	21.25	9.97	0.94	85412.53
1	4.41	2.79	41.60	2.00	20.31	10.39	0.94	82711.61
2	4.73	1.74	49.91	1.61	19.44	10.62	0.94	82657.85
3	5.47	3.01	41.67	1.67	21.08	9.75	0.94	88192.22
4	7.25	1.95	41.05	2.00	20.12	10.07	0.94	86816.65
5	3.80	5.36	44.80	1.02	20.59	10.04	0.93	85888.67
6	13.52	2.86	48.39	0.58	20.74	10.14	0.89	86112.72
7	8.30	3.64	45.13	1.01	19.52	10.81	0.89	80736.87
8	9.54	2.06	44.53	1.75	20.16	10.08	0.90	85710.06
9	9.22	2.85	40.92	1.35	19.75	10.38	0.88	83811.79
10	6.96	2.98	49.30	0.86	20.01	10.92	0.89	79641.88
11	9.24	5.64	36.69	1.19	22.03	9.33	0.89	89220.25
12	9.66	1.48	46.74	1.25	19.38	10.43	0.90	83346.88
13	10.58	2.85	52.86	1.83	19.00	10.72	0.89	81679.51
14	9.86	1.72	51.85	1.09	19.67	10.58	0.88	81960.66
15	9.41	3.67	43.95	0.88	20.71	10.17	0.89	84014.03
16	6.48	3.73	56.74	0.59	20.04	11.07	0.90	78232.38
17	7.95	6.91	29.92	1.30	18.85	10.57	0.88	83493.39
18	6.95	7.86	43.96	2.28	16.76	11.20	0.88	79755.06
19	7.68	4.08	47.22	1.93	19.60	10.53	0.88	82479.75
20	8.98	0.30	47.78	0.86	20.27	10.32	0.88	83999.07
21	9.01	2.90	41.54	0.94	19.83	10.50	0.88	82842.09
22	10.42	2.74	41.95	1.00	20.21	10.19	0.88	85347.17
23	10.09	2.41	45.23	0.93	20.07	10.34	0.89	83973.42
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.10	3.24	44.65	1.29	19.97	10.38	0.90	83668.19
最 大 值	13.52	7.86	56.74	2.28	22.03	11.20	0.94	89220.25
發生時間	6	18	16	18	11	18		11
最 小 值	3.80	0.30	29.92	0.58	16.76	9.33	0.88	78232.38
發生時間	5	20	17	6	18	11		16
零點偏移(率)	-0.08 %	-0.00 %	-0.03 %	0.00 %		-0.52		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	-0.17 %	-0.46 %	0.60 %		0.22		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年10月06日

報表日期: 113年10月06日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	8.89	2.60	50.59	1.68	15.65	11.51	1.69	73436.96
1	2.94	2.33	53.87	2.12	17.44	11.00	1.70	76971.54
2	3.89	2.08	55.06	2.24	17.51	10.86	1.69	78437.93
3	5.38	2.20	58.16	2.42	18.56	10.73	1.66	79814.35
4	3.60	2.30	55.13	1.91	18.62	10.82	1.66	79385.26
5	3.01	2.20	53.87	1.80	18.31	10.64	1.67	80737.13
6	2.67	2.44	61.15	1.80	17.82	11.28	1.68	76587.46
7	8.91	2.64	62.23	1.66	17.07	11.44	1.68	76403.35
8	11.71	2.40	59.03	1.62	16.75	11.24	1.71	77726.03
9	14.12	2.34	58.68	1.77	16.42	11.34	1.67	76836.24
10	12.22	2.14	64.53	1.50	17.63	11.12	1.69	77749.81
11	10.93	2.09	60.34	1.53	17.09	11.12	1.70	78596.96
12	12.43	2.15	61.58	1.51	18.14	10.85	1.68	79329.11
13	9.85	2.09	61.94	1.41	17.57	11.06	1.64	78371.25
14	12.65	2.12	60.32	1.63	17.59	11.00	1.65	78430.72
15	10.47	4.05	62.51	2.22	15.57	11.52	1.68	76002.66
16	10.45	1.50	56.98	3.06	15.05	11.49	1.70	75370.31
17	12.84	2.26	60.14	2.26	16.20	11.31	1.68	76458.19
18	8.77	2.31	54.33	2.04	15.61	11.26	1.65	75736.27
19	13.05	2.02	55.45	2.18	16.31	11.04	1.65	75821.08
20	9.51	1.99	56.13	2.01	17.20	10.94	1.68	74184.75
21	6.92	2.16	57.56	1.60	18.37	10.83	1.70	74408.56
22	11.61	4.84	49.85	1.85	17.60	10.50	1.70	77561.26
23	14.80	3.76	46.56	2.87	16.87	10.67	1.71	75747.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.23	2.46	57.33	1.95	17.12	11.07	1.68	77087.71
最 大 值	14.80	4.84	64.53	3.06	18.62	11.52	1.72	80737.13
發生時間	23	22	10	16	4	15		5
最 小 值	2.67	1.50	46.56	1.41	15.05	10.50	1.64	73436.96
發生時間	6	16	23	13	16	22		0
零點偏移(率)	-0.09 %	0.00 %	-0.02 %	0.00 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.14 %	-0.28 %	0.29 %		0.44		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								