

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月30日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.06	3.40	61.53	4.59	17.67	10.64	1.36	74573.91
1	6.05	3.81	63.62	4.78	18.26	10.91	1.36	72273.65
2	8.83	5.26	57.12	5.70	16.24	10.92	1.37	71476.58
3	8.93	3.77	59.08	6.32	15.74	11.20	1.34	68982.68
4	7.86	12.53	59.72	5.36	18.27	10.36	1.34	74076.82
5	4.33	3.57	40.35	4.37	16.24	11.08	1.35	71149.73
6	4.77	2.25	54.76	3.92	16.82	10.89	1.35	69288.16
7	8.75	2.08	57.34	4.28	17.16	10.91	1.36	69174.45
8	9.28	2.36	52.42	4.44	16.89	10.80	1.34	69693.45
9	8.06	2.04	59.22	3.74	18.59	10.49	1.33	70906.56
10	9.85	3.18	55.87	4.42	18.25	10.28	1.33	69922.02
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.33	66536.76
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.33	66139.03
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.33	68391.63
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.33	68129.24
15	2.81	1.98	51.35	4.50	17.46	10.72	1.31	69418.40
16	4.78	1.66	57.31	4.81	17.51	10.63	1.33	70571.96
17	4.42	1.85	67.77	4.67	18.50	11.08	1.33	69151.36
18	8.20	1.85	64.75	4.89	17.35	10.57	1.35	74674.91
19	8.55	1.81	53.24	5.26	16.36	10.93	1.38	70922.66
20	5.12	1.64	65.28	4.83	16.41	10.80	1.39	71381.92
21	6.47	2.27	54.88	5.05	16.42	10.71	1.38	71240.49
22	7.91	1.69	55.00	5.33	16.55	10.76	1.36	70899.04
23	6.96	1.59	64.17	5.13	17.51	10.89	1.37	71157.65
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	24	24
平均值	6.80	3.03	57.74	4.82	17.21	10.78	1.35	70422.21
最大值	9.85	12.53	67.77	6.32	18.59	11.20	1.40	74674.91
發生時間	10	4	17	3	9	3		18
最小值	2.81	1.59	40.35	3.74	15.74	10.28	1.28	66139.03
發生時間	15	23	5	9	3	10		12
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.10 %	-0.06 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.82 %	-0.23 %	-0.57 %	0.11 %		-0.04	0.00	0.30 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月30日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	7.96	3.40	53.77	1.74	18.90	9.39	1.34	85239.74
1	8.49	6.17	62.29	2.31	18.21	9.90	1.34	83002.27
2	8.03	2.56	56.09	2.77	16.06	9.89	1.34	79859.54
3	8.45	3.25	65.54	2.60	17.84	9.64	1.35	85329.05
4	4.74	2.33	62.88	2.14	17.46	9.86	1.35	84722.71
5	2.50	2.53	60.72	1.55	19.12	9.20	1.35	86937.54
6	2.23	3.74	52.16	1.54	19.38	9.61	1.39	86953.66
7	6.11	4.62	48.54	1.72	18.86	9.39	1.38	83647.07
8	5.50	5.08	55.21	1.14	20.45	9.19	1.41	83600.82
9	3.94	5.46	45.00	1.68	18.59	9.63	1.41	80402.60
10	4.98	4.16	43.61	1.68	18.09	9.56	1.38	79365.38
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	81114.78
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	82607.45
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	80963.94
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.39	80447.74
15	3.82	1.89	53.21	1.97	17.84	10.05	1.40	82639.84
16	6.04	1.76	53.54	2.10	18.10	9.68	1.42	85174.53
17	8.15	1.75	47.58	2.59	17.21	9.78	1.41	84159.36
18	7.83	2.88	54.74	2.34	17.96	9.54	1.41	81881.70
19	4.37	1.72	52.21	1.96	17.80	9.36	1.41	82727.28
20	2.67	5.54	53.01	1.82	17.66	9.38	1.41	81850.19
21	4.64	2.53	44.75	2.00	18.12	9.15	1.38	82409.55
22	5.41	2.54	48.82	2.32	16.69	9.95	1.38	77362.60
23	1.47	2.23	64.06	1.71	18.47	10.27	1.39	73956.51
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	24	24
平均值	5.37	3.31	53.89	1.98	18.14	9.62	1.38	82348.16
最大值	8.49	6.17	65.54	2.77	20.45	10.27	1.43	86953.66
發生時間	1	1	3	2	8	23		6
最小值	1.47	1.72	43.61	1.14	16.06	9.15	1.33	73956.51
發生時間	23	19	10	8	2	21		23
零點偏移(率)	-0.09 %	-0.08 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.01	0.00	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.27 %	-0.00 %	-0.65 %	0.02 %		-0.16	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月30日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.25	6.80	63.86	4.19	17.26	10.46	1.41	84306.44
1	6.10	8.77	62.13	4.19	18.15	10.30	1.39	85875.99
2	8.71	9.35	60.68	4.87	16.91	10.39	1.38	84064.95
3	9.25	1.72	64.10	5.09	16.61	10.39	1.38	84145.66
4	4.81	2.01	61.86	4.37	17.52	10.37	1.38	84545.19
5	2.63	6.58	58.41	4.16	17.61	10.05	1.39	86564.15
6	4.55	2.31	65.38	4.33	16.45	10.58	1.41	83543.61
7	3.35	7.46	57.39	3.02	18.20	10.06	1.40	86557.62
8	6.02	7.47	59.37	3.35	17.42	10.48	1.39	87362.37
9	6.39	2.02	61.18	3.42	18.17	10.09	1.37	82431.27
10	9.19	5.49	57.51	3.42	18.12	9.92	1.37	81986.50
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.39	80717.04
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.38	79718.08
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.37	77115.66
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.36	76712.94
15	6.12	3.59	63.03	5.98	14.15	10.61	1.36	78122.85
16	7.90	2.46	59.01	4.64	16.62	9.88	1.38	81959.73
17	7.69	1.99	64.28	4.61	17.01	10.30	1.38	79611.19
18	7.10	3.73	61.08	4.54	18.76	9.64	1.38	86028.23
19	5.94	5.82	53.45	6.18	15.30	10.23	1.38	80047.61
20	6.30	2.24	61.20	4.46	16.45	10.19	1.37	81377.98
21	5.97	5.30	59.27	4.48	16.31	10.28	1.36	80508.59
22	8.70	1.76	64.95	4.65	16.56	10.40	1.37	80081.09
23	6.47	3.13	60.87	4.45	17.86	10.09	1.37	79816.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	24	24
平均值	6.42	4.50	60.95	4.42	17.07	10.24	1.38	82216.71
最大值	9.25	9.35	65.38	6.18	18.76	10.61	1.42	87362.37
發生時間	3	2	6	19	18	15		8
最小值	2.63	1.72	53.45	3.02	14.15	9.64	1.32	76712.94
發生時間	5	3	19	7	15	18		14
零點偏移(率)	-0.17 %	-0.03 %	-0.03 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.39 %	0.13 %	-0.63 %	0.00 %		-0.07	0.00	0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	100.00 %	100.00 %
備註								