

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年12月10日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	5.30	3.77	61.22	0.82	16.41	11.92	1.02	79419.50
1	4.87	2.61	46.26	1.10	18.26	11.24	1.02	83465.84
2	7.59	1.55	51.42	0.94	17.53	11.25	1.02	84365.06
3	7.13	3.48	32.95	1.49	16.08	11.84	1.01	80801.24
4	6.85	1.95	31.14	1.08	16.68	11.37	1.01	84437.13
5	0.88	3.09	33.82	2.29	14.10	12.01	1.02	79291.14
6	5.16	1.34	40.82	1.30	14.89	12.07	1.02	79527.41
7	7.29	1.25	38.84	1.36	14.51	12.08	1.04	79286.60
8	5.47	1.89	36.35	1.15	15.08	11.93	1.03	79093.06
9	8.89	2.66	50.25	1.19	14.92	11.85	1.04	77900.13
10	5.63	3.48	49.38	1.51	14.04	12.12	1.06	75193.09
11	6.84	3.78	49.72	0.96	15.69	11.65	1.06	79222.05
12	1.75	1.88	46.51	1.45	14.19	12.01	1.06	77967.58
13	4.82	7.51	44.37	2.23	12.78	12.38	1.05	74418.46
14	10.27	1.56	46.98	0.30	15.48	11.76	1.03	77851.65
15	8.22	4.89	61.44	1.96	13.70	12.34	1.06	75359.73
16	2.50	4.58	67.51	2.05	13.29	12.79	1.06	74631.72
17	3.20	4.33	56.13	1.26	14.69	12.28	1.06	78536.09
18	4.28	3.20	49.88	0.35	16.59	11.60	1.06	82533.36
19	8.84	3.07	57.60	0.86	15.85	11.69	1.05	82472.84
20	12.77	4.32	60.69	1.76	14.22	12.16	1.04	79697.64
21	12.50	3.38	66.00	1.46	14.54	12.04	1.05	80493.17
22	14.36	3.55	60.63	1.48	15.02	12.17	1.06	79016.55
23	11.61	3.76	54.08	1.15	14.69	12.40	1.05	77158.80
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.96	3.20	49.75	1.31	15.13	11.96	1.04	79255.83
最 大 值	14.36	7.51	67.51	2.29	18.26	12.79	1.08	84437.13
發生時間	22	13	16	5	1	16		4
最 小 值	0.88	1.25	31.14	0.30	12.78	11.24	1.00	74418.46
發生時間	5	7	4	14	13	1		13
零點偏移(率)	-0.13 %	-0.00 %	-0.01 %	0.00 %		-0.09		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.50 %	-0.23 %	1.21 %		0.21		0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年12月10日

報表日期: 113年12月10日

[illegible]