

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年11月24日

報表日期: 113年11月24日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.13	2.24	51.85	1.64	15.38	11.75	1.05	82237.55
1	6.54	2.32	50.72	1.56	16.36	11.71	1.05	81566.26
2	3.23	2.21	52.15	1.33	15.03	12.13	1.05	79581.60
3	3.31	2.21	49.88	1.26	14.98	11.93	1.05	81074.46
4	5.09	3.74	54.79	1.56	15.06	11.88	1.06	81974.88
5	9.48	3.01	48.83	2.21	14.89	11.72	1.04	80924.49
6	7.66	2.27	60.06	1.37	15.96	11.77	1.04	81278.70
7	8.89	2.21	53.16	2.15	14.91	11.68	1.04	83267.72
8	6.73	2.31	61.67	1.62	15.01	12.30	1.05	77809.90
9	6.72	2.23	55.13	1.50	15.39	11.89	1.06	80780.09
10	5.03	2.23	58.77	1.18	15.69	11.79	1.08	81083.86
11	6.98	2.18	55.77	1.56	14.80	11.91	1.04	80605.46
12	6.60	2.18	54.64	1.87	14.28	12.09	1.02	79724.37
13	7.77	2.27	54.71	2.04	14.51	11.99	1.04	80685.20
14	8.09	2.39	61.93	1.77	14.70	12.32	1.05	77548.90
15	8.90	2.42	57.16	1.35	15.75	11.81	1.04	80805.39
16	9.79	2.33	56.61	1.88	14.70	11.73	1.02	82621.40
17	1.42	5.02	74.16	1.39	14.48	13.61	1.13	66266.06
18	0.42	6.11	36.68	0.45	17.58	11.80	1.10	79566.26
19	4.36	3.36	49.49	1.22	15.59	11.69	1.06	82459.07
20	4.27	3.50	47.47	1.97	14.42	12.23	1.07	78441.30
21	6.16	3.87	50.36	2.50	13.27	12.51	1.06	77042.01
22	4.24	2.53	48.47	3.17	12.60	12.55	1.07	76997.99
23	3.10	2.87	51.82	2.27	13.61	12.65	1.07	75506.12
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.87	2.83	54.01	1.70	14.96	12.06	1.06	79577.04
最 大 值	9.79	6.11	74.16	3.17	17.58	13.61	1.31	83267.72
發生時間	16	18	17	22	18	17		7
最 小 值	0.42	2.18	36.68	0.45	12.60	11.68	1.02	66266.06
發生時間	18	11	18	18	22	7		17
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.14 %	-0.01 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.45 %	0.49 %	-0.62 %		0.14		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年11月24日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數	0	0	0	0	0	0	0	0
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	0	0	0	0	0	0	0	0
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)								
全幅偏移(率)								
有效比率								
備註								