

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月03日

報表日期: 113年06月03日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年06月03日

報表日期: 113年06月03日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	3.29	4.69	66.44	1.33	18.00	10.66	0.99	80316.74
1	7.23	3.75	53.16	1.59	19.09	9.41	0.99	89021.66
2	4.98	4.19	44.05	1.55	15.54	10.69	0.99	81979.60
3	5.60	3.83	47.95	1.08	17.72	10.34	0.99	84306.90
4	2.08	3.60	45.93	1.09	16.69	10.72	0.99	81548.23
5	5.53	3.59	49.34	1.08	17.71	10.35	0.99	82688.30
6	1.07	4.90	44.95	0.97	16.13	10.88	0.99	78603.56
7	7.45	3.42	56.86	0.80	16.83	10.43	0.99	82094.83
8	4.03	4.27	56.34	0.49	17.10	10.15	0.99	83850.40
9	10.47	5.97	45.20	0.89	16.20	10.63	0.99	80450.83
10	2.81	6.08	49.77	0.33	17.37	10.37	0.99	79663.89
11	4.44	7.00	47.48	0.83	15.61	10.57	0.99	77561.90
12	0.41	3.20	57.05	0.56	15.63	10.76	0.99	78417.88
13	2.20	3.48	61.72	0.51	16.69	10.78	1.00	81305.35
14	0.34	3.81	54.98	0.51	17.56	10.30	1.02	82590.75
15	1.44	4.41	42.46	0.77	15.92	10.66	0.99	79904.13
16	1.58	3.87	45.92	0.68	16.32	10.60	0.99	80870.20
17	3.19	7.32	44.19	1.15	15.27	10.79	0.99	79552.28
18	3.03	1.28	58.80	0.75	17.03	10.56	0.99	82385.61
19	2.51	2.89	48.24	0.59	17.26	10.29	0.99	84805.79
20	3.61	4.83	48.63	0.70	16.51	10.61	0.99	83002.36
21	1.09	5.44	51.44	0.52	17.16	10.75	1.00	80713.59
22	2.94	5.80	51.29	0.56	18.10	9.98	1.00	86688.04
23	0.10	2.39	63.34	0.46	17.45	10.49	1.01	82937.67
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.39	4.33	51.48	0.82	16.87	10.49	0.99	81885.85
最 大 值	10.47	7.32	66.44	1.59	19.09	10.88	1.02	89021.66
發生時間	9	17	0	1	1	6		1
最 小 值	0.10	1.28	42.46	0.33	15.27	9.41	0.96	77561.90
發生時間	23	18	15	10	17	1		11
零點偏移(率)	-0.16 %	0.00 %	-0.30 %	0.00 %		-0.10		-0.10 %
全幅偏移(率)	-1.22 %	-0.72 %	-0.03 %	-0.14 %		0.36		-0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								