

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年02月13日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 113年02月13日

報表日期: 113年02月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	4.84	4.74	60.76	1.13	14.05	11.11	1.08	74374.78
1	7.57	5.29	61.28	1.20	16.11	10.65	1.08	81018.14
2	8.97	5.26	58.77	1.32	14.45	10.81	1.08	79583.25
3	8.04	5.47	62.93	1.17	14.64	10.81	1.09	77285.92
4	9.63	4.94	58.68	0.97	14.65	10.79	1.10	80829.30
5	7.98	5.47	59.56	1.13	15.01	10.48	1.09	79966.99
6	10.41	5.61	52.47	1.57	13.61	10.77	1.06	78474.20
7	6.13	4.95	59.83	1.20	13.77	11.00	1.09	71955.82
8	12.69	5.20	54.01	1.19	14.32	10.50	1.10	80029.63
9	6.26	6.04	58.43	2.31	11.95	11.30	1.10	73535.17
10	3.83	4.67	61.63	0.88	14.58	10.71	1.12	76309.93
11	3.19	5.51	57.34	0.67	14.75	10.56	1.12	79709.70
12	0.52	5.16	62.37	0.66	15.22	10.73	1.13	79241.15
13	1.06	5.89	57.14	1.24	13.56	11.07	1.11	78872.66
14	0.15	5.35	66.99	0.35	17.23	10.23	1.11	83202.73
15	0.98	5.84	46.48	0.48	16.05	10.51	1.10	82441.88
16	0.97	5.57	61.97	0.23	17.46	10.39	1.11	81787.70
17	1.91	6.10	56.51	0.48	15.83	10.33	1.10	82307.07
18	1.22	5.23	51.41	0.25	17.05	9.98	1.10	81560.37
19	1.28	6.79	55.69	0.59	15.04	10.82	1.10	75920.73
20	1.27	5.50	59.20	0.71	14.98	10.82	1.10	77951.91
21	1.59	5.33	60.94	0.50	15.74	10.65	1.09	77884.01
22	1.28	5.22	60.35	0.25	17.53	10.25	1.09	81714.42
23	0.90	5.52	55.94	0.25	17.14	10.39	1.08	80364.77
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.28	5.44	58.36	0.86	15.20	10.65	1.10	79013.43
最 大 值	12.69	6.79	66.99	2.31	17.53	11.30	1.14	83202.73
發生時間	8	19	14	9	22	9		14
最 小 值	0.15	4.67	46.48	0.23	11.95	9.98	1.05	71955.82
發生時間	14	10	15	16	9	18		7
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.00 %	-0.14 %	-0.02 %		0.09		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	-0.29 %	0.02 %	-0.13 %		-0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								