

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年01月26日

[illegible]

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年01月26日

報表日期: 115年01月26日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.04	12.00	44.76	2.21	16.26	9.56	1.35	69676.30
1	8.21	13.37	33.59	2.60	18.31	8.72	1.35	70074.55
2	7.94	13.11	35.84	3.19	16.58	9.12	1.36	69976.79
3	8.23	11.34	39.94	2.55	16.46	9.10	1.36	70267.91
4	7.87	11.59	37.73	2.27	15.99	9.37	1.36	70313.59
5	7.80	12.61	36.09	2.77	15.95	9.25	1.36	72244.14
6	8.81	11.67	38.13	2.20	15.61	9.52	1.36	70036.96
7	4.78	11.55	38.34	1.82	16.51	9.33	1.36	68386.59
8	9.52	11.97	32.45	2.51	17.39	8.77	1.36	72940.09
9	8.90	12.51	33.35	2.60	16.81	8.94	1.36	71241.77
10	8.69	10.77	31.16	2.34	16.96	9.01	1.36	71313.40
11	8.63	11.28	34.30	1.98	17.99	8.99	1.36	71006.45
12	8.14	11.30	45.27	2.17	17.95	9.13	1.36	69601.32
13	9.06	11.28	52.15	2.41	17.09	9.14	1.37	73443.08
14	8.18	11.83	47.95	2.21	14.82	9.99	1.37	72110.34
15	9.08	12.22	39.03	1.97	15.52	9.89	1.36	70415.74
16	8.41	11.55	38.00	1.74	15.90	9.60	1.36	71833.42
17	7.92	11.52	36.33	1.60	15.98	9.71	1.36	72770.19
18	7.37	11.05	45.01	1.79	16.55	9.65	1.36	72209.80
19	7.88	11.33	43.75	1.93	15.68	9.54	1.36	72264.41
20	8.82	11.58	45.09	2.14	16.05	9.53	1.36	72805.11
21	8.44	11.20	47.24	1.95	15.65	10.16	1.36	72562.77
22	8.38	11.57	53.57	2.65	14.10	10.43	1.36	71756.24
23	8.11	11.19	58.98	1.81	16.97	9.97	1.37	74412.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.22	11.72	41.17	2.23	16.38	9.43	1.36	71402.66
最 大 值	9.52	13.37	58.98	3.19	18.31	10.43	1.38	74412.94
發生時間	8	1	23	2	1	22		23
最 小 值	4.78	10.77	31.16	1.60	14.10	8.72	1.34	68386.59
發生時間	7	10	10	17	22	1		7
零點偏移(率)	-0.13 %	0.01 %	-0.04 %	-0.01 %		-0.09	-0.01	0.10 %
全幅偏移(率)	0.01 %	1.71 %	-0.37 %	0.40 %		0.17	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								