P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月09日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.54	13.03	51.86	2.11	15.75	11.67	1.23	70564.00
1	8.61	12.61	55.86	2.43	16.57	12.02	1.23	67381.78
2	9.62	12.05	53.24	2.65	16.11	11.72	1.23	70899.83
3	9.66	13.37	56.20	2.90	15.81	11.72	1.25	70763.39
4	8.52	13.43	54.26	3.30	14.54	11.95	1.25	69727.29
5	9.80	11.85	53.55	2.06	16.22	11.58	1.24	69978.85
6	8.52	12.86	54.26	2.56	16.15	11.46	1.21	72413.57
7	10.08	13.10	55.82	2.51	15.89	11.57	1.22	71394.37
8	9.20	12.45	58.22	2.01	16.59	11.47	1.25	71513.60
9	10.26	12.45	59.35	2.30	16.25	11.54	1.23	71246.70
10	11.86	12.46	57.34	2.63	15.45	11.63	1.20	71002.09
11	9.40	13.20	59.86	3.03	14.51	11.73	1.21	69439.91
12	7.79	13.20	56.48	2.67	14.96	11.67	1.21	67797.24
13	10.31	13.54	54.96	2.61	14.76	11.72	1.19	63499.82
14	7.31	9.15	43.24	2.56	15.95	11.21	1.21	76565.04
15	10.35	12.81	44.96	2.69	14.63	11.52	1.22	76218.91
16	10.29	12.97	45.53	2.39	15.29	11.54	1.23	78220.73
17	6.75	13.18	53.71	1.95	15.32	11.58	1.23	78705.73
18	8.06	13.24	60.38	1.95	15.53	11.58	1.22	79242.81
19	7.65	13.02	64.42	1.69	16.04	11.45	1.24	80414.77
20	8.89	12.97	49.50	2.02	15.80	11.37	1.25	81042.24
21	9.59	12.87	57.21	2.33	15.18	11.39	1.25	81395.57
22	8.79	13.02	55.00	1.92	16.00	11.45	1.25	79919.44
23	9.26	13.45	58.87	2.03	15.49	11.82	1.25	77041.28
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.96	12.76	54.75	2.39	15.62	11.60	1.23	73599.54
最 大 值	11.86	13.54	64.42	3.30	16.59	12.02	1.25	81395.57
發生時間	10	13	19	4	8	1		21
最 小 值	4.54	9.15	43.24	1.69	14.51	11.21	1.13	63499.82
發生時間	0	14	14	19	11	14		13
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.02 %	-0.03 %	-0.02 %		0.00		0.00 %
全幅偏移(率)	0.00 %	0.76 %	0.14 %	0.08 %		0.01		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月09日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	1.70	13.87	59.95	2.79	15.59	11.94	1.02	74257.82
1	1.57	12.97	56.95	2.94	16.26	11.71	1.01	76002.74
2	1.67	12.00	60.40	2.82	16.50	10.91	0.99	82141.62
3	1.70	11.21	54.06	2.93	16.45	10.96	0.99	82476.45
4	1.76	11.22	58.27	2.50	16.80	11.03	0.99	81735.84
5	1.84	11.30	59.71	2.10	16.99	10.87	0.98	82459.08
6	2.92	10.97	61.23	1.30	18.06	10.60	0.97	80528.61
7	2.35	11.32	62.43	1.78	16.87	11.10	0.99	80957.80
8	2.07	11.75	58.91	2.70	15.35	11.45	0.99	78783.67
9	2.30	11.35	59.81	2.83	15.99	11.16	0.99	80754.09
10	1.84	11.63	59.26	3.13	15.76	11.09	0.99	80773.77
11	1.84	13.83	60.62	3.42	14.57	11.67	0.98	78228.15
12	1.51	15.09	64.57	3.70	13.60	12.20	0.99	74143.69
13	1.45	15.62	58.68	4.00	14.23	11.79	0.98	72024.27
14	1.53	15.03	54.78	3.76	13.99	11.90	0.97	76263.33
15	1.64	11.69	49.91	3.53	14.83	11.26	0.98	79392.86
16	1.72	11.42	47.10	3.16	15.61	11.24	0.99	79955.54
17	1.80	12.76	57.05	2.71	16.35	11.10	0.97	80980.01
18	1.93	13.71	54.02	2.63	16.43	10.91	0.99	82292.31
19	1.71	14.66	52.26	3.51	15.01	11.00	0.99	82818.27
20	2.15	13.81	58.08	2.86	15.74	10.96	0.97	82630.98
21	2.34	13.35	56.94	2.25	16.71	10.69	0.98	83880.60
22	2.25	14.27	61.35	2.36	16.59	11.45	0.99	77173.93
23	2.31	13.93	62.31	1.60	17.27	11.17	0.98	79129.87
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.91	12.87	57.86	2.80	15.90	11.26	0.99	79574.39
最 大 值	2.92	15.62	64.57	4.00	18.06	12.20	1.05	83880.60
發生時間	6	13	12	13	6	12		21
最 小 值	1.45	10.97	47.10	1.30	13.60	10.60	0.96	72024.27
發生時間	13	6	16	6	12	6		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.10 %		-0.06		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.14 %	0.82 %	0.90 %	0.54 %		-0.21		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 114年09月09日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.73	12.60	63.31	2.12	17.24	9.95	1.37	80289.49
1	9.55	12.40	57.94	2.45	19.47	9.73	1.37	81294.04
2	10.01	11.92	65.58	2.36	16.15	10.03	1.35	78714.68
3	9.95	11.87	60.87	2.58	15.51	10.12	1.37	78700.09
4	9.55	12.33	63.96	2.33	16.49	10.06	1.39	81901.50
5	7.20	11.83	62.04	2.15	17.97	9.80	1.41	81016.84
6	7.75	11.92	61.96	2.15	16.44	10.12	1.41	78374.04
7	6.39	11.87	62.89	2.34	17.31	10.42	1.42	79740.95
8	8.14	11.47	57.22	2.31	16.17	10.28	1.40	80505.99
9	9.81	11.50	57.76	2.41	16.38	10.24	1.41	78798.87
10	8.49	11.55	59.73	2.23	16.89	10.23	1.39	79974.37
11	10.35	11.86	60.89	2.59	15.53	10.44	1.41	78840.43
12	10.21	12.81	60.12	2.86	14.70	10.64	1.41	78245.92
13	7.24	12.26	58.00	2.37	15.38	10.50	1.39	69981.81
14	9.05	9.67	45.80	5.56	16.94	8.99	1.38	74661.23
15	11.16	11.64	59.48	2.61	17.06	9.78	1.41	77623.77
16	9.08	12.13	58.90	2.47	16.18	9.89	1.41	77163.87
17	12.59	12.25	62.11	2.56	16.45	9.73	1.38	78367.83
18	7.06	12.05	65.78	2.25	16.03	10.31	1.36	77132.09
19	7.77	11.11	50.36	4.01	17.78	8.87	1.37	79037.70
20	5.29	12.20	60.24	2.09	17.09	9.25	1.39	75982.64
21	11.95	11.85	58.79	2.67	17.34	9.34	1.41	79736.94
22	9.06	11.39	56.62	2.24	17.25	9.34	1.39	75799.74
23	7.70	10.87	60.91	2.13	17.94	9.22	1.37	77114.84
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.92	11.81	59.64	2.58	16.74	9.89	1.39	78291.65
最 大 值	12.59	12.81	65.78	5.56	19.47	10.64	1.43	81901.50
發生時間	17	12	18	14	1	12		4
最 小 值	5.29	9.67	45.80	2.09	14.70	8.87	1.34	69981.81
發生時間	20	14	14	20	12	19		13
零點偏移(率)	-0.05 %	0.00 %	-0.07 %	-0.11 %		-0.02		0.00 %
全幅偏移(率)	0.02 %	1.18 %	-0.09 %	0.47 %		0.34		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								