

P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月25日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	11.76	11.88	49.74	2.47	15.71	11.52	1.20	79988.35
1	7.97	12.03	57.55	1.00	17.52	11.69	1.23	77777.60
2	9.84	11.96	60.42	1.47	16.57	11.73	1.22	78041.39
3	9.62	12.03	56.35	1.70	15.81	11.55	1.18	81151.46
4	12.32	12.38	50.95	1.82	15.81	11.64	1.19	79811.55
5	4.77	11.96	50.98	2.38	16.19	11.81	1.20	80207.51
6	11.90	11.92	57.79	1.63	15.66	11.79	1.22	78635.64
7	10.96	11.70	56.92	1.80	15.18	11.69	1.22	80052.64
8	9.15	12.07	54.68	1.79	14.76	11.86	1.23	79106.89
9	7.55	12.60	52.03	1.79	15.02	12.00	1.23	77506.49
10	14.43	13.51	47.42	2.33	15.31	11.99	1.20	77003.12
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.24	保養
15	0.14	13.84	63.49	2.60	15.20	12.25	1.25	75688.60
16	1.14	15.32	45.20	4.57	15.65	10.99	1.24	84666.05
17	8.03	13.63	47.98	3.52	14.20	11.57	1.24	82250.44
18	12.77	12.91	46.72	3.90	14.48	11.34	1.23	83729.64
19	3.53	13.40	59.79	2.84	14.62	12.11	1.22	76769.40
20	9.95	12.32	46.90	2.87	15.35	11.10	1.23	84711.40
21	9.59	12.56	47.45	2.59	16.31	10.94	1.22	84684.12
22	9.85	12.10	50.98	2.73	15.80	11.03	1.21	84384.98
23	6.84	12.54	66.39	2.16	16.71	11.27	1.22	82013.22
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	8.61	12.63	53.49	2.40	15.59	11.59	1.22	80409.02
最大值	14.43	15.32	66.39	4.57	17.52	12.25	1.27	84711.40
發生時間	10	16	23	16	1	15		20
最小值	0.14	11.70	45.20	1.00	14.20	10.94	1.18	75688.60
發生時間	15	7	16	1	17	21		15
零點偏移(率)	-0.12 %	-0.12 %	-0.10 %	-0.00 %		-0.05	-0.01	0.00 %
全幅偏移(率)	2.02 %	-0.16 %	-1.07 %	-0.72 %		0.03	0.00	0.00 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P002\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月25日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.69	12.30	49.92	0.85	17.04	10.92	0.95	77903.10
1	5.79	12.14	60.02	0.82	19.83	10.23	0.94	81469.84
2	3.72	11.77	52.11	0.96	17.29	10.53	0.94	82360.91
3	11.94	11.44	47.50	1.04	18.22	10.13	0.93	83825.20
4	3.84	12.18	41.83	0.66	17.29	10.66	0.92	77600.76
5	9.34	11.33	52.68	0.33	19.20	9.79	0.92	86232.73
6	11.32	12.00	52.35	1.37	17.03	10.83	0.94	82641.36
7	8.79	12.41	57.09	0.88	17.98	10.48	0.94	80270.64
8	12.79	11.33	55.69	1.27	17.26	10.23	0.94	80935.53
9	5.79	11.40	43.25	1.18	16.69	10.36	0.94	76507.99
10	11.12	11.91	40.17	1.93	17.93	9.70	0.94	79995.54
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	校正	校正	校正	校正	替代	校正	0.94	保養
15	3.30	12.42	53.20	1.46	17.77	10.97	0.94	71359.33
16	3.81	11.88	56.17	0.89	18.90	9.79	0.94	80708.61
17	5.76	11.47	60.63	1.36	16.27	10.38	0.95	82372.21
18	3.12	11.49	48.73	1.18	16.33	10.37	0.94	80434.17
19	6.00	11.60	56.59	1.26	16.65	10.18	0.94	83940.82
20	4.00	11.55	57.72	1.17	16.82	10.39	0.94	84709.02
21	6.61	11.64	49.78	1.58	16.45	10.50	0.94	81888.62
22	7.24	11.96	55.22	1.24	17.54	10.46	0.94	80546.64
23	11.23	11.25	52.02	0.63	19.41	9.74	0.94	82427.61
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	20	21	20
平均值	7.01	11.77	52.13	1.10	17.60	10.33	0.94	80906.53
最大值	12.79	12.42	60.63	1.93	19.83	10.97	0.97	86232.73
發生時間	8	15	17	10	1	15		5
最小值	3.12	11.25	40.17	0.33	16.27	9.70	0.92	71359.33
發生時間	18	23	10	5	17	10		15
零點偏移(率)	1.68 %	-0.08 %	-0.14 %	0.00 %		-0.07	-0.01	-0.20 %
全幅偏移(率)	-1.99 %	0.26 %	1.23 %	-0.24 %		-0.14	-0.06	-0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	87.50 %	83.33 %
備註								

P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 115年05月25日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	3.76	11.13	64.82	2.18	18.91	9.80	1.31	75240.35
1	2.93	11.38	55.98	2.08	20.12	9.93	1.29	77101.88
2	5.60	11.00	55.16	2.01	19.94	9.49	1.31	76334.84
3	6.14	11.36	50.86	2.07	19.42	9.57	1.34	75617.31
4	5.45	11.22	46.44	2.68	16.28	10.10	1.34	74764.56
5	0.36	12.00	61.67	1.68	17.66	10.75	1.32	67052.78
6	1.75	10.40	45.08	2.00	19.91	8.17	1.32	81062.95
7	4.04	11.28	56.66	2.29	17.18	無效	1.34	70898.18
8	6.60	11.43	48.16	2.35	17.44	無效	1.34	70422.82
9	5.09	11.45	53.25	1.92	16.53	無效	1.30	68199.00
10	0.61	11.73	58.30	1.42	16.64	無效	1.34	75374.89
11	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	1.27	保養
15	2.60	11.35	58.03	2.64	17.81	9.99	1.27	70989.34
16	1.72	11.07	64.57	4.26	17.72	9.59	1.27	79318.13
17	1.39	11.32	61.92	2.87	16.63	10.10	1.27	75179.93
18	1.56	11.05	50.80	2.84	17.13	9.76	1.29	78310.54
19	2.52	11.42	59.92	2.92	17.28	9.84	1.32	77113.31
20	2.10	11.12	61.80	2.90	17.48	9.71	1.30	77760.17
21	2.47	11.24	59.66	3.02	17.65	9.88	1.28	77665.40
22	2.04	11.90	61.25	3.12	18.64	9.67	1.27	77284.74
23	1.88	11.39	64.18	3.21	17.74	10.00	1.31	78580.70
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	16	21	20
平均值	3.03	11.31	56.93	2.52	17.91	9.77	1.31	75213.59
最大值	6.60	12.00	64.82	4.26	20.12	10.75	1.37	81062.95
發生時間	8	5	0	16	1	5		6
最小值	0.36	10.40	45.08	1.42	16.28	8.17	1.27	67052.78
發生時間	5	6	6	10	4	6		5
零點偏移(率)	0.74 %	-0.15 %	-0.06 %	-0.01 %		-0.10	-0.01	-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.06 %	-0.34 %	0.08 %		0.12	0.00	-0.10 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	66.67 %	87.50 %	83.33 %
備註								