

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月03日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平均值								
最大值								
發生時間								
最小值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.05 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.20 %	0.62 %	-0.30 %	0.47 %		0.08	-0.03	0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月03日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	8.92	4.34	48.44	1.23	19.92	9.75	1.42	84456.93
1	6.86	4.96	52.90	1.19	20.82	9.42	1.44	87949.37
2	8.62	6.71	36.02	2.52	19.64	8.77	1.45	86917.12
3	5.26	1.79	41.53	1.46	19.70	9.17	1.45	83646.48
4	6.66	2.56	44.76	1.96	19.21	9.15	1.45	86933.40
5	8.50	4.32	44.52	2.60	18.39	9.44	1.43	84522.38
6	12.74	4.79	52.20	3.22	18.40	9.28	1.41	90521.27
7	9.96	3.53	48.55	2.50	17.64	9.62	1.44	83569.01
8	10.08	5.08	49.94	2.32	17.51	9.48	1.43	85439.37
9	7.16	4.71	58.76	1.57	17.37	9.82	1.42	83907.12
10	3.84	6.00	41.22	1.42	18.46	9.35	1.44	83922.28
11	9.54	4.84	58.30	2.61	16.65	10.01	1.44	85343.96
12	7.18	7.86	50.58	1.90	17.62	9.60	1.43	83991.48
13	1.46	5.07	44.09	0.96	18.41	9.60	1.46	82415.36
14	1.07	5.53	43.61	0.91	18.33	9.34	1.45	84028.19
15	8.09	3.74	40.69	1.37	19.61	8.83	1.45	89849.34
16	9.07	4.46	40.59	1.41	18.82	9.24	1.45	89987.26
17	10.96	1.74	56.78	1.96	18.32	9.70	1.45	86654.05
18	7.11	1.88	43.00	1.22	18.06	9.74	1.44	84987.47
19	3.94	6.28	51.59	0.43	20.15	9.21	1.44	88222.83
20	8.05	4.08	53.67	0.81	19.43	9.61	1.45	88371.66
21	8.91	1.63	58.62	0.94	19.24	9.52	1.43	91118.80
22	8.75	2.07	47.33	1.02	19.10	9.72	1.41	89191.90
23	9.32	5.15	56.90	1.07	19.13	9.62	1.41	88149.54
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.59	4.30	48.52	1.61	18.75	9.46	1.44	86420.69
最大值	12.74	7.86	58.76	3.22	20.82	10.01	1.48	91118.80
發生時間	6	12	9	6	1	11		21
最小值	1.07	1.63	36.02	0.43	16.65	8.77	1.39	82415.36
發生時間	14	21	2	19	11	2		13
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.09 %		-0.05	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.65 %	1.86 %	-0.64 %	1.12 %		-0.01	-0.03	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 112年05月03日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.49	3.58	63.51	2.54	18.87	10.04	1.41	91050.39
1	10.60	2.09	55.82	2.63	18.05	10.15	1.42	90361.80
2	9.74	4.52	55.04	3.08	17.36	10.19	1.39	85671.01
3	8.86	3.13	58.87	2.89	18.72	10.30	1.38	84836.00
4	7.19	3.11	54.94	2.73	17.35	10.76	1.39	84150.83
5	10.23	3.49	54.46	3.08	16.66	10.71	1.38	82931.55
6	8.93	3.78	63.20	3.26	15.34	10.85	1.40	83316.20
7	6.76	3.48	60.31	3.09	14.94	10.95	1.43	84479.63
8	9.76	5.93	61.77	3.35	15.11	10.79	1.43	83168.66
9	6.44	0.47	59.37	2.81	15.63	10.65	1.42	80916.66
10	3.57	2.12	60.59	2.61	15.35	10.57	1.41	80714.45
11	4.17	7.18	54.91	2.94	15.00	10.50	1.42	79794.72
12	6.04	4.76	58.70	2.95	15.86	10.34	1.46	81018.42
13	6.15	11.58	50.22	3.43	15.54	10.27	1.43	80838.45
14	5.43	1.72	66.71	2.83	16.60	10.65	1.43	81775.09
15	9.24	2.91	61.07	2.54	16.88	10.37	1.43	83085.81
16	8.53	5.33	54.34	2.53	16.14	10.53	1.42	84156.20
17	8.18	3.40	62.91	2.68	16.77	10.44	1.43	86497.84
18	7.44	3.39	60.57	2.50	17.96	10.19	1.41	88256.93
19	2.50	2.88	66.27	2.29	17.55	10.82	1.42	81708.52
20	9.55	3.86	54.56	2.99	15.88	10.58	1.43	84511.50
21	7.28	4.50	63.99	2.78	16.38	10.49	1.43	85630.74
22	8.80	3.82	61.87	2.96	15.37	10.87	1.42	84869.75
23	7.85	4.03	65.82	2.81	16.41	10.66	1.41	82930.96
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	7.61	3.96	59.58	2.85	16.49	10.53	1.42	84028.00
最大值	10.60	11.58	66.71	3.43	18.87	10.95	1.47	91050.39
發生時間	1	13	14	13	0	7		0
最小值	2.50	0.47	50.22	2.29	14.94	10.04	1.38	79794.72
發生時間	19	9	13	19	7	0		11
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.04 %	-0.01 %	-0.08 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.70 %	1.66 %	-0.90 %	0.58 %		-0.06	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								