

## P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月13日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
1	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
2	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
3	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
4	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
5	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
6	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
7	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
8	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
9	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
10	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
11	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
12	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
13	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
14	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
15	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
16	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
17	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
18	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
19	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
20	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
21	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
22	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
23	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機	停機
監測時數								
超限次數								
有效時數								
平 均 值								
最 大 值								
發生時間								
最 小 值								
發生時間								
零點偏移(率)	-0.64 %	-0.01 %	-0.04 %	-0.04 %		-0.45		0.30 %
全幅偏移(率)	0.00 %	-0.18 %	0.08 %	-0.20 %		0.31		0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								



## P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 113年05月13日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	6.07	10.82	35.90	0.90	16.16	10.25	0.92	78933.85
1	3.34	2.74	48.58	0.28	18.87	9.31	0.91	83364.41
2	2.10	6.86	40.81	0.19	17.75	9.73	0.92	82207.54
3	0.92	5.33	44.25	0.25	19.44	9.43	0.92	81685.81
4	1.48	3.92	53.69	0.20	17.37	9.94	0.92	81713.77
5	1.25	7.87	42.01	0.20	18.18	9.87	0.92	83391.66
6	1.83	8.29	37.04	0.40	16.34	9.95	0.92	81184.59
7	2.43	3.56	54.43	0.25	17.02	9.96	0.92	77329.99
8	3.08	3.27	56.40	0.49	16.60	9.84	0.92	82486.00
9	10.65	3.30	52.00	1.40	15.36	10.51	0.92	80956.77
10	10.23	2.80	43.05	1.27	15.76	10.25	0.92	79047.84
11	7.86	6.06	40.30	1.16	15.28	9.91	0.92	79986.79
12	2.74	2.08	50.16	1.11	14.13	10.80	0.92	75364.45
13	0.59	2.44	59.55	0.98	14.36	10.94	0.92	74076.16
14	1.33	2.66	53.92	0.62	15.20	10.72	0.92	75866.76
15	1.47	2.87	55.89	1.08	14.22	10.83	0.92	78870.82
16	1.24	3.18	64.31	1.60	13.52	11.57	0.93	75420.40
17	1.15	2.89	56.62	0.45	16.32	10.60	0.92	83288.74
18	1.18	3.22	55.90	0.64	16.31	10.45	0.92	84295.59
19	1.58	2.78	63.61	0.47	16.87	10.32	0.92	85274.18
20	1.43	2.86	63.35	0.21	19.66	9.46	0.92	88874.62
21	1.14	5.28	45.71	0.20	17.46	10.03	0.92	86193.56
22	1.19	3.19	49.36	0.14	17.22	10.08	0.92	85218.77
23	1.13	4.20	61.54	0.20	19.28	9.90	0.92	85544.35
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.81	4.27	51.18	0.61	16.61	10.19	0.92	81274.06
最 大 值	10.65	10.82	64.31	1.60	19.66	11.57	0.94	88874.62
發生時間	9	0	16	16	20	16		20
最 小 值	0.59	2.08	35.90	0.14	13.52	9.31	0.90	74076.16
發生時間	13	12	0	22	16	1		13
零點偏移(率)	-0.01 %	-0.00 %	-0.16 %	-0.02 %		-0.05		0.00 %
全幅偏移(率)	0.90 %	-0.84 %	-0.02 %	-0.23 %		0.53		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								