

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 115年07月31日

報表日期: 115年07月31日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.39	11.12	61.59	2.52	19.68	9.59	1.30	77953.03
1	4.33	11.05	51.97	1.92	21.62	9.34	1.31	79100.24
2	2.86	11.45	57.67	2.58	19.61	10.02	1.32	76653.30
3	2.02	11.39	57.90	2.24	18.65	10.12	1.31	77353.96
4	9.92	11.24	57.84	3.19	19.13	9.79	1.31	77519.24
5	6.63	11.04	53.10	5.95	18.63	9.57	1.31	78548.15
6	4.71	12.15	57.92	2.80	17.91	10.24	1.31	75218.78
7	3.11	11.66	43.27	2.02	21.16	8.57	1.32	78995.77
8	2.23	11.19	58.25	1.11	18.55	9.65	1.30	77204.48
9	2.12	11.62	59.51	1.18	18.88	10.15	1.33	76561.29
10	2.50	11.70	60.38	1.17	18.03	10.17	1.34	77351.82
11	2.39	11.52	58.68	1.12	18.56	9.90	1.30	78202.51
12	3.98	11.64	62.63	1.19	17.31	10.21	1.29	77843.78
13	3.57	11.61	56.08	1.35	17.34	10.16	1.31	77298.35
14	2.76	11.69	59.96	0.74	17.14	10.41	1.31	76561.64
15	2.74	11.95	64.31	1.84	17.60	10.58	1.30	75267.48
16	4.18	11.72	56.54	2.41	18.11	10.10	1.30	77141.23
17	3.89	11.99	61.24	2.38	16.93	10.49	1.31	76989.73
18	4.45	12.92	62.58	2.62	16.97	10.54	1.28	78933.41
19	4.62	12.27	60.56	2.31	17.44	10.52	1.32	77274.34
20	4.05	12.31	62.65	2.37	17.48	10.76	1.33	74989.34
21	3.50	11.72	58.30	2.44	17.99	10.16	1.31	77922.66
22	3.08	11.52	59.40	2.29	18.40	10.03	1.30	78831.75
23	6.20	11.66	60.64	2.68	18.67	10.20	1.29	82553.74
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.93	11.67	58.46	2.18	18.41	10.05	1.31	77594.58
最 大 值	9.92	12.92	64.31	5.95	21.62	10.76	1.36	82553.74
發生時間	4	18	15	5	1	20		23
最 小 值	2.02	11.04	43.27	0.74	16.93	8.57	1.27	74989.34
發生時間	3	5	7	14	17	7		20
零點偏移(率)	-0.05 %	-0.02 %	-0.12 %	0.00 %		-0.03	-0.01	0.20 %
全幅偏移(率)	0.78 %	-0.26 %	1.23 %	-0.11 %		0.44	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								