

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月27日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C ppm	#1-CO_C ppm	#1-NOx_C ppm	#1-SO2_C ppm	#1-H2O %	#1-O2_C %	#1-OPAC %	#1-FLOW_C m3/Hour
0	8.31	2.85	49.39	1.16	19.13	10.42	1.39	83265.25
1	9.12	3.67	52.68	1.29	20.05	10.40	1.36	83027.16
2	9.35	3.20	56.35	1.35	19.83	10.26	1.34	83331.98
3	10.85	2.98	61.13	1.85	18.66	10.40	1.35	83916.71
4	9.80	2.11	48.83	2.37	16.80	10.92	1.37	81535.75
5	13.14	3.34	52.62	2.83	17.04	10.90	1.34	80628.40
6	9.15	1.75	58.59	1.66	18.01	10.85	1.32	81231.29
7	8.94	1.77	56.96	2.11	18.10	10.85	1.30	81439.77
8	8.21	4.12	49.94	2.17	17.28	10.86	1.33	80680.73
9	6.85	1.78	55.86	2.02	17.80	10.96	1.35	80555.03
10	9.77	2.16	57.64	2.27	17.74	11.07	1.34	80673.10
11	8.48	1.90	56.04	2.37	17.73	10.97	1.35	80946.87
12	8.08	2.35	57.64	1.89	17.99	10.91	1.34	81108.37
13	8.67	6.13	54.36	2.32	17.17	11.09	1.34	80644.23
14	6.27	4.57	46.84	3.09	15.85	11.02	1.32	75736.73
15	7.51	2.25	57.96	2.06	18.11	10.99	1.31	76656.74
16	7.30	2.74	50.27	1.95	18.68	10.66	1.32	79504.60
17	10.95	2.95	53.06	2.14	18.37	10.54	1.32	79973.03
18	9.62	5.18	49.70	2.04	18.40	10.65	1.33	80211.77
19	9.31	5.94	56.81	1.44	19.48	10.29	1.34	82671.73
20	13.00	4.46	49.42	2.01	18.75	10.41	1.34	81743.29
21	7.06	3.63	57.16	1.11	19.33	10.00	1.34	81496.46
22	8.74	4.56	58.86	1.41	19.32	9.22	1.34	85103.47
23	8.07	3.31	56.85	1.46	17.60	10.09	1.34	82765.34
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.02	3.32	54.37	1.93	18.22	10.61	1.34	81201.99
最 大 值	13.14	6.13	61.13	3.09	20.05	11.09	1.39	85103.47
發生時間	5	13	3	14	1	13		22
最 小 值	6.27	1.75	46.84	1.11	15.85	9.22	1.29	75736.73
發生時間	14	6	14	21	14	22		14
零點偏移(率)	-0.06 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00		0.30 %
全幅偏移(率)	0.95 %	0.70 %	-0.55 %	-0.02 %		0.01		0.40 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 114年04月27日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C ppm	#3-CO_C ppm	#3-NOx_C ppm	#3-SO2_C ppm	#3-H2O %	#3-O2_C %	#3-OPAC %	#3-FLOW_C m3/Hour
0	1.96	6.59	52.62	1.07	19.12	9.34	1.48	80324.25
1	2.35	10.11	47.92	3.79	19.57	9.54	1.48	79046.87
2	0.01	6.74	38.90	1.52	21.54	8.64	1.48	79433.07
3	1.28	6.67	43.65	1.10	20.03	8.82	1.48	80313.34
4	7.19	8.69	46.69	2.37	20.02	8.46	1.47	82740.73
5	10.35	4.03	49.71	1.85	19.25	9.08	1.48	80935.27
6	8.26	6.92	44.90	2.15	19.53	8.80	1.48	79814.01
7	11.48	4.55	50.72	2.70	18.83	8.92	1.48	81869.32
8	9.18	2.81	53.49	2.13	17.68	9.28	1.48	77013.06
9	7.13	3.23	51.61	1.60	17.72	9.45	1.48	74674.93
10	8.73	2.82	49.96	2.20	17.21	9.28	1.47	75348.59
11	5.06	2.38	47.29	1.40	17.07	9.70	1.46	73222.65
12	7.42	3.93	48.11	1.60	17.07	9.65	1.49	74904.84
13	9.61	5.54	56.49	1.79	16.44	9.92	1.48	75029.10
14	10.61	6.21	48.95	2.00	17.57	9.53	1.49	76012.90
15	5.55	5.97	50.94	1.46	18.45	9.51	1.48	75395.43
16	8.47	5.61	48.82	1.92	19.13	8.85	1.48	76578.74
17	9.55	6.67	44.08	1.76	16.49	9.54	1.48	76049.72
18	6.31	2.72	55.60	1.40	17.43	9.92	1.47	72461.84
19	10.72	2.73	48.15	1.93	17.15	9.65	1.46	76095.85
20	7.90	5.38	50.47	1.41	18.73	9.76	1.44	74962.62
21	5.89	2.99	57.87	1.51	19.64	9.31	1.46	77139.96
22	5.44	1.88	55.15	1.96	17.44	9.31	1.48	73409.64
23	1.97	3.52	48.34	1.66	15.05	10.58	1.48	70106.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	6.77	4.95	49.60	1.84	18.26	9.37	1.48	76786.79
最 大 值	11.48	10.11	57.87	3.79	21.54	10.58	1.50	82740.73
發生時間	7	1	21	1	2	23		4
最 小 值	0.01	1.88	38.90	1.07	15.05	8.46	1.43	70106.32
發生時間	2	22	2	0	23	4		23
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.11 %	-0.03 %		0.00		-0.10 %
全幅偏移(率)	0.02 %	0.02 %	-0.41 %	0.02 %		0.23		0.00 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								